

小型空調ユニット 顧客要求仕様書

Customer HVAC Unit Requirements Specification

文書番号	CHV-REQ-001
改訂	Rev. A
対象機種	CHV-12C
発行日	2026-07-17
用途	デモ用サンプルデータ

本書は、PDF⇄JSON変換、Excel⇄JSON変換、およびJSON
A/B照合の操作確認に使用する小規模なサンプル仕様書である。

第1章 一般事項

1.1 適用範囲

本仕様書は、客室用小型空調ユニットCHV-12Cの顧客個別仕様に適用する。

第2章 要求仕様

2.1 使用環境

空調ユニットは、周囲温度0 °Cから50 °Cの環境で正常に運転できること。

2.2 冷房性能

周囲温度50 °Cにおいて、冷房能力12 kW以上を確保すること。

2.3 電源仕様

定格電源は三相AC 220 V、50 Hzとすること。

2.4 騒音

定格運転時の装置正面1 mにおける騒音値は60 dB(A)以下とすること。

注記：要求への適合性は、設計計算書および試験結果を含めて設計レビューで最終確認する。