

第2章 檢查基準

2.1 檢查結果一覽

項目	基準値	測定値
水圧	0.30MPa	0.32MPa
流量	20L/分	21L/分