


METRA

Relevez, contrôlez et documentez un site, même hors connexion.

Une visite technique structurée du premier relevé à l'archive : trame adaptée à l'installation, constats qualifiés, réserves prioritisées, preuves photo, exports et sauvegardes.



1 Retrouver

Recherchez un client, un site ou un local.

2 Reprendre

Touchez la visite en cours : son avancement s'affiche.

3 Créer avec +

Lancez une visite rapide, rattachez-la au client ensuite.

SUR LE TERRAIN

Visiter Choisir la trame et le site

Qualifier Renseigner et contrôler

Documenter Réserves et preuves visuelles

POUR LE CLIENT

Piloter Filtrer sites, métiers, statuts

Partager Exporter la vue ou un fichier Excel

Conserver Sauvegardes base + photos

Le parcours : **Démarrer** → **Renseigner** → **Documenter** → **Conserver**

Démarrer une visite

Choisir la trame, se repérer et identifier le site.

Nouvelle visite

- 1 **Choisir la trame.** ICPE, VMC, réseau de chaleur ou pré-allumage.
- 2 **Démarrer.** La visite rapide se rattache ensuite au client.

Dans la visite

- 1 **Les onglets.** Faites défiler les thèmes pour changer de rubrique.
- 2 **Suivant.** Le bouton enchaîne sur le thème suivant.

Informations du site

- 1 **Le contexte.** Vérifiez nom, adresse et caractéristiques.
- 2 **La date.** Situez les observations dans le temps.

À RETENIR

La trame choisie fixe le cadre.

Elle détermine les onglets et les champs proposés : choisissez-la avant de saisir.

- Notes, Mode Photo et Anomalie restent accessibles en bas de chaque écran.

Adapter la visite à l'installation

Chaque trame organise informations et contrôles selon son contexte.

VMC

- 1 Situation et accès.** Décrivez les conditions du caisson contrôlé.
- 2 État et fonctionnement.** Qualifiez les observations sur le matériel.

Réseau de chaleur

- 1 Une trame dédiée.** Parcourez les thèmes de la sous-station.
- 2 Le contexte.** Identifiez le site et les sous-stations desservies.

Pré-allumage

- 1 L'identité.** Précisez site, local et intervenants.
- 2 La saison.** Choisissez la saison de chauffe concernée.

Les installations

- 1 Le plan.** Associez un plan au site si utile.
- 2 Les locaux.** Ajoutez les lieux réellement visités.

Décrire et relever

Organiser les circuits, puis conserver des valeurs compréhensibles.

Distribution

Résidence des Tilleuls
Chaufferie principale · Habitat Démonstration · ICPE

Informations Distribution Régulation Relevés Conf. Local Conf. Énergie

1 Chauffage 0/8

RÉSEAU 0/2

Matériaux Choisir

Distribution Monotube Bitube Plancher chauffant

ORGANES 0/3

2 Retour Choisir

ÉMISSION 0/1

Émetteur Choisir

ORGANES 0/3

Robinetterie Choisir

ISOLATION 0/1

Calorifuge · type Choisir

- 1 Chauffage.** Décrivez réseau, organes, émission et pompe.
- 2 Organes.** Aller, retour, robinetterie ; l'ECS se renseigne séparément.

Régulation

Résidence des Tilleuls
Chaufferie principale · Habitat Démonstration · ICPE

Informations Distribution Régulation Relevés Conf. Local Conf. Énergie

Cascade chaudières 0/3

Chauffage logements
12 °C → 55 °C · courbe 1,4

T° ext **1** 12 °C

T° dép 55 °C

TNC 18

Courbe de chauffe 1,4

Consigne et programme horaire
6 h - 22 h

Ajouter réseau **2**

Réseau ECS 0/2

- 1 Les réglages.** Relevez températures, courbe et programme horaire.
- 2 Les réseaux.** Ajoutez un groupe pour chaque réseau supplémentaire.

Compteurs

Résidence des Tilleuls
Chaufferie principale · Habitat Démonstration · ICPE

Informations Distribution Régulation Relevés Conf. Local Conf. Énergie

Pressions 0/2

Compteurs 2/2

1 Compteur gaz
Compteur permanent · 0 relevé

12345,67 m³

2 Compteur énergie chauffage
Compteur permanent · 0 relevé

4521 MWh

Températures et pH 0/8

Mesures complémentaires

- 1 Index et unité.** Saisissez l'index avec l'unité du compteur.
- 2 La preuve.** Photographiez le cadran pour documenter le relevé.

Mesures techniques

Résidence des Tilleuls
Chaufferie principale · Habitat Démonstration · ICPE

Informations Distribution Régulation Relevés Conf. Local Conf. Énergie

1 Pressions 0/2

Pression chauffage 1,5 bar

Pression ECS 1,5 bar

2 Températures et pH 0/8

EAU

pH 7,0

- 1 Les pressions.** Distinguez les mesures chauffage et ECS.
- 2 Températures et pH.** Précisez circuit, valeur et unité.

Contrôler et consulter l'aide

Qualifier un constat, comprendre la fiche et lire ses limites.

Conformité du local

- 1 **Les familles.** Dépliez le thème à examiner sur place.
- 2 **L'avis.** Choisissez S, N.S ou un avis complémentaire.

Aide par appui long

- 1 **Le contexte.** Lisez conditions et sources affichées.
- 2 **Le schéma.** Visualisez le principe présenté dans la fiche.

Aide au dimensionnement

- 1 **Les entrées.** Vérifiez puissance, surface et passage libre.
- 2 **Les résultats VB / VH.** Lisez aussi le domaine et les preuves demandées.

À RETENIR

L'aide accompagne, elle ne tranche pas.


Ses résultats ne valident pas automatiquement la conformité du site.

- Observer et qualifier d'abord
- Consulter l'aide ensuite
- Vérifier le domaine d'application

Suivre les équipements


Retrouver le matériel et préciser les changements réellement observés.

Le patrimoine du local




- 1 **Les filtres.** Tous, À surveiller ou Nouveaux orientent la lecture.
- 2 **Les exceptions.** Touchez le matériel pour signaler un changement.

Les actions rapides



- 1 **L'équipement.** Dépliez-le pour afficher les actions.
- 2 **L'état observé.** Vétuste, HS, Remplacé ou Retiré qualifie le changement.

La fiche complète



- 1 **Présence et identification.** Vérifiez marque, modèle et désignation.
- 2 **Le rattachement.** Précisez quantité, réseau et caractéristiques.

À RETENIR

Pas de modification, pas de changement.


Un équipement non modifié conserve l'état repris de la visite précédente : ne signalez que les écarts.

- Retrouver
- Qualifier le changement
- Préciser la fiche

Transformer le constat en action


Relier une réserve compréhensible à sa priorité et à ses preuves.

Les réserves




- 1 **Les vues.** À traiter, Levées ou Précédentes organisent la lecture.
- 2 **La priorité.** Les badges rendent la criticité visible.

Le détail de l'action



- 1 **Criticité.** De Info à Critique, fixez le niveau.
- 2 **Estimation.** Renseignez le montant HT et le délai interne.

Les preuves visuelles



- 1 **Les familles.** Filtrez puis déployez les groupes d'images.
- 2 **La vue générale.** Ajoutez une image de contexte du local.

À RETENIR

Une réserve claire se relit sans vous.


Prestation décrite, priorité qualifiée, photo associée : le constat et l'action attendue sont compris à la relecture.

- Décrire l'action
- Qualifier la priorité
- Associer la preuve

Piloter et conserver le travail

Passer des constats du site à une vue client, puis conserver les données.

Le pilotage client



- 1 **Le périmètre.** Filtrez les sites, les métiers et les statuts.
- 2 **Les sorties.** Exportez la vue ou extrayez un fichier Excel.

Réglages et sauvegardes



- 1 **La copie automatique.** Une copie quotidienne contient la base seule.
- 2 **La sauvegarde complète.** L'archive ZIP réunit base, photos et manifeste.

AVANT DE QUITTER LE SITE

- ✓ Compteurs relevés et cadrans photographiés
- ✓ Constats qualifiés, réserves décrites et priorisées
- ✓ Vue client exportée si elle doit être partagée
- ✓ Sauvegarde complète (ZIP) enregistrée hors de la tablette

Rendus issus du code de l'application (React Native Web) avec des données fictives ; les services Android ne sont pas exercés ici.