

CT01

UPDs Asociadas

CT01		ICEO-AIM-001	ICEO-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DI1	.0	Barrera Automática + Semáforo RR	Barrera UP	ICEO-BAR-001	ICEO-BAR-001.BarreraUP
DI1	.1	Barrera Automática + Semáforo RR	Barrera DOWN	ICEO-BAR-001	ICEO-BAR-001.BarreraDWN
DI1	.2	Barrera Automática + Semáforo RR	Alarma Motor	ICEO-BAR-001	ICEO-BAR-001.AlmMotor
DI1	.3	Barrera Automática + Semáforo RR	Semáforo RR	ICEO-BAR-001	ICEO-BAR-001.RR
DI1	.4	Semáforo R-A-V	Estado Rojo	ICEO-SEM-001	ICEO-SEM-001.RojoRAV
DI1	.5	Semáforo R-A-V	Estado Ambar	ICEO-SEM-001	ICEO-SEM-001.AmbarRAV
DI1	.6	Semáforo R-A-V	Estado Verde	ICEO-SEM-001	ICEO-SEM-001.VerdeRAV
DI1	.7	Armario de Exterior	Armario Abierto	ICEO-AIM-001	ICEO-AIM-001.Armario
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden UP	ICEO-BAR-001	ICEO-BAR-001.OrdUP
DQ1	.1	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden DWN	ICEO-BAR-001	ICEO-BAR-001.OrdDWN
DQ1	.2	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden Bloqueo	ICEO-BAR-001	ICEO-BAR-001.OrdBLOQ
DQ1	.3	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden semáforo RR	ICEO-BAR-001	ICEO-BAR-001.OrdRR1
DQ1	.4	Semáforo R-A-V	Orden Rojo	ICEO-SEM-001	ICEO-SEM-001.OrdRojoRAV
DQ1	.5	Semáforo R-A-V	Orden Ambar	ICEO-SEM-001	ICEO-SEM-001.OrdAmbarRAV
DQ1	.6	Semáforo R-A-V	Orden Verde	ICEO-SEM-001	ICEO-SEM-001.OrdVerdeRAV
DQ1	.7	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden semáforo RR - Bocina+Destello	ICEO-BAR-001	ICEO-BAR-001.OrdRR2

CT01		ICEP-AIM-001	ICEP-UPD-001	Tag Equipo	TAG SEÑAL
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal		
DI1	.0	Barrera Automática + Semáforo RR	Barrera UP	ICEP-BAR-001	ICEP-BAR-001.BarreraUP
DI1	.1	Barrera Automática + Semáforo RR	Barrera DOWN	ICEP-BAR-001	ICEP-BAR-001.BarreraDWN
DI1	.2	Barrera Automática + Semáforo RR	Alarma Motor	ICEP-BAR-001	ICEP-BAR-001.AlmMotor
DI1	.3	Barrera Automática + Semáforo RR	Semáforo RR	ICEP-BAR-001	ICEP-BAR-001.RR
DI1	.4	Semáforo R-A-V	Estado Rojo	ICEP-SEM-001	ICEP-SEM-001.RojoRAV
DI1	.5	Semáforo R-A-V	Estado Ambar	ICEP-SEM-001	ICEP-SEM-001.AmbarRAV
DI1	.6	Semáforo R-A-V	Estado Verde	ICEP-SEM-001	ICEP-SEM-001.VerdeRAV
DI1	.7	Armario de Exterior	Armario Abierto	ICEP-AIM-001	ICEP-AIM-001.Armario
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden UP	ICEP-BAR-001	ICEP-BAR-001.OrdUP
DQ1	.1	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden DWN	ICEP-BAR-001	ICEP-BAR-001.OrdDWN
DQ1	.2	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden Bloqueo	ICEP-BAR-001	ICEP-BAR-001.OrdBLOQ
DQ1	.3	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden semáforo RR	ICEP-BAR-001	ICEP-BAR-001.OrdRR1
DQ1	.4	Semáforo R-A-V	Orden Rojo	ICEP-SEM-001	ICEP-SEM-001.OrdRojoRAV
DQ1	.5	Semáforo R-A-V	Orden Ambar	ICEP-SEM-001	ICEP-SEM-001.OrdAmbarRAV
DQ1	.6	Semáforo R-A-V	Orden Verde	ICEP-SEM-001	ICEP-SEM-001.OrdVerdeRAV
DQ1	.7	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden semáforo RR - Bocina+Destello	ICEP-BAR-001	ICEP-BAR-001.OrdRR2

CT01		IVEN-AIM-001	IVEN-UPD-001	Tag Equipo	TAG SEÑAL
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal		
DI1	.0	Barrera Automática + Semáforo RR	Barrera UP	IVEN-BAR-001	IVEN-BAR-001.BarreraUP
DI1	.1	Barrera Automática + Semáforo RR	Barrera DOWN	IVEN-BAR-001	IVEN-BAR-001.BarreraDWN
DI1	.2	Barrera Automática + Semáforo RR	Alarma Motor	IVEN-BAR-001	IVEN-BAR-001.AlmMotor
DI1	.3	Barrera Automática + Semáforo RR	Semáforo RR	IVEN-BAR-001	IVEN-BAR-001.RR
DI1	.4	Semáforo R-A-V	Estado Rojo	IVEN-SEM-001	IVEN-SEM-001.RojoRAV
DI1	.5	Semáforo R-A-V	Estado Ambar	IVEN-SEM-001	IVEN-SEM-001.AmbarRAV
DI1	.6	Semáforo R-A-V	Estado Verde	IVEN-SEM-001	IVEN-SEM-001.VerdeRAV
DI1	.7	Armario de Exterior	Armario Abierto	IVEN-AIM-001	IVEN-AIM-001.Armario
DI1	.8	Armario de Exterior	Armario Abierto	IVEN-AIM-002	IVEN-AIM-002.Armario
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden UP	IVEN-BAR-001	IVEN-BAR-001.OrdUP
DQ1	.1	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden DWN	IVEN-BAR-001	IVEN-BAR-001.OrdDWN
DQ1	.2	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden Bloqueo	IVEN-BAR-001	IVEN-BAR-001.OrdBLOQ
DQ1	.3	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden semáforo RR	IVEN-BAR-001	IVEN-BAR-001.OrdRR1
DQ1	.4	Semáforo R-A-V	Orden Rojo	IVEN-SEM-001	IVEN-SEM-001.OrdRojoRAV
DQ1	.5	Semáforo R-A-V	Orden Ambar	IVEN-SEM-001	IVEN-SEM-001.OrdAmbarRAV
DQ1	.6	Semáforo R-A-V	Orden Verde	IVEN-SEM-001	IVEN-SEM-001.OrdVerdeRAV
DQ1	.7	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden semáforo RR - Bocina+Destello	IVEN-BAR-001	IVEN-BAR-001.OrdRR2

CT01		S1TS-AIM-001	S1TS-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Luminómetro	Sensor de Iluminación exterior	S1TS-LUM-001	S1TS-LUM-001.LUM
AI1	.1	RESERVA			
AI1	.2	RESERVA			
AI1	.3	RESERVA			
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DI1	.0	Barrera Automática + Semáforo RR	Barrera UP	S1TS-BAR-002	S1TS-BAR-002.BarreraUP
DI1	.1	Barrera Automática + Semáforo RR	Barrera DOWN	S1TS-BAR-002	S1TS-BAR-002.BarreraDWN
DI1	.2	Barrera Automática + Semáforo RR	Alarma Motor	S1TS-BAR-002	S1TS-BAR-002.AlmMotor
DI1	.3	Barrera Automática + Semáforo RR	Semáforo RR	S1TS-BAR-002	S1TS-BAR-002.RR
DI1	.4	Semáforo R-A-V	Estado Rojo	S1TS-SEM-001/002	S1TS-SEM-001/002.RojoRAV
DI1	.5	Semáforo R-A-V	Estado Ambar	S1TS-SEM-001/002	S1TS-SEM-001/002.AmbarRAV
DI1	.6	Semáforo R-A-V	Estado Verde	S1TS-SEM-001/002	S1TS-SEM-001/002.VerdeRAV
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	Armario de Exterior	Armario Abierto	S1TS-AIM-001	S1TS-AIM-001.Armario
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S1TS-BIE-001	S1TS-BIE-001.PuertaBIE
DI2	.1	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S1TS-EXT-001	S1TS-EXT-001.PuertaExtint
DI2	.2	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S1TS-EXT-001	S1TS-EXT-001.ExtintOFF
DI2	.3	RESERVA			
DI2	.4	RESERVA			
DI2	.5	RESERVA			
DI2	.6	RESERVA			
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden UP	S1TS-BAR-002	S1TS-BAR-002.OrdUP
DQ1	.1	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden DWN	S1TS-BAR-002	S1TS-BAR-002.OrdDWN
DQ1	.2	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden Bloqueo	S1TS-BAR-002	S1TS-BAR-002.OrdBLOQ
DQ1	.3	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden semáforo RR	S1TS-BAR-002	S1TS-BAR-002.OrdRR1

DQ1	.4	Semáforo R-A-V	Orden Rojo	S1TS-SEM-001/002	S1TS-SEM-001/002.OrdRojoRAV
DQ1	.5	Semáforo R-A-V	Orden Ambar	S1TS-SEM-001/002	S1TS-SEM-001/002.OrdAmbarRAV
DQ1	.6	Semáforo R-A-V	Orden Verde	S1TS-SEM-001/002	S1TS-SEM-001/002.OrdVerdeRAV
DQ1	.7	RESERVA			
DQ2	.0	RESERVA			
DQ2	.1	RESERVA			
DQ2	.2	RESERVA			
DQ2	.3	RESERVA			
DQ2	.4	RESERVA			
DQ2	.5	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden semáforo RR - Bocina+Destello	S1TS-BAR-002	S1TS-BAR-002.OrdRR2
DQ2	.6	RESERVA			
DQ2	.7	RESERVA			

CT01		CC	CC-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DI1	.0	Sistema de Radiocomunicaciones	Alarma Estación Repetidora Maestra	CCOP-MST-001	CCOP-MST-001.MaestraFALLO
DI1	.1	RESERVA			
DI1	.2	RESERVA			
DI1	.3	RESERVA			
DI1	.4	RESERVA			
DI1	.5	RESERVA			
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT01		CT01-RCK-002	CT01-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DI1	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT01-CCM-100A	CT01-CCM-100A.VentON
DI1	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT01-CCM-100A	CT01-CCM-100A.VentFALLO
DI1	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT01-CCM-100A	CT01-CCM-100A.L_R
DI1	.3	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT01-CCM-100A	
DI1	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT01-CCM-100B	CT01-CCM-100B.VentON
DI1	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT01-CCM-100B	CT01-CCM-100B.VentFALLO
DI1	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT01-CCM-100B	CT01-CCM-100B.L_R
DI1	.7	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT01-CCM-100B	
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Sistema eléctrico	Prelarma temperatura	850.TR.1.SE1	850.TR.1.SE1.TempAVISO
DI2	.1	Sistema eléctrico	Alarma temperatura	850.TR.1.SE1	850.TR.1.SE1.TempALM
DI2	.2	Sistema eléctrico	Defecto protección control temperatura	850.TR.1.SE1	850.TR.1.SE1.TempFALLO
DI2	.3	Sistema eléctrico	Seccionador PAT celda MT, posición	851.CLI.1.SE1	851.CLI.1.SE1.PAT
DI2	.4	Sistema eléctrico	Interruptor Desconectador de línea celda de MT, posición	851.CLI.1.SE1	851.CLI.1.SE1.IntABIERTO
DI2	.5	Sistema eléctrico	Seccionador PAT celda MT, posición	851.CPF.1.SE1	851.CPF.1.SE1.PAT
DI2	.6	Sistema eléctrico	Interruptor Desconectador de línea celda de MT, posición	851.CPF.1.SE1	851.CPF.1.SE1.IntABIERTO
DI2	.7	Sistema eléctrico	Estado de fusibles	851.CPF.1.SE1	851.CPF.1.SE1.Fusible
DI2	.8	Sistema eléctrico	Estado protección	SE1-P1 AL. SE1-P1 (IHONIC PERMANENTE)	SE1-P1 A.ProtDALI
DI2	.9	Sistema eléctrico	Estado protección	SE1-P2 AL. SE1-P2 (IHONIC PERMANENTE)	SE1-P2 A.ProtDALI
DI2	.10	Sistema eléctrico	Estado protección	SE1-P3 AL. SE1-P3 (IHONIC PERMANENTE)	SE1-P3 A.ProtDALI
DI2	.11	Sistema eléctrico	Estado protección	SE1-S1 AL. SE1-S1 (IHONIC REFUERZO)	SE1-S1 A.ProtDALI
DI2	.12	Sistema eléctrico	Estado protección	SE1-S2 AL. SE1-S2 (IHONIC REFUERZO)	SE1-S2 A.ProtDALI
DI2	.13	Sistema eléctrico	Estado protección	SE1-S3 AL. SE1-S3 (IHONIC REFUERZO)	SE1-S3 A.ProtDALI
DI2	.14	Sistema eléctrico	Estado protección	SE1-S4 AL. SE1-S4 (IHONIC REFUERZO)	SE1-S4 A.ProtDALI
DI2	.15	Sistema eléctrico	Estado protección	Iluminación Salidas de Emergencia CT1	SE1.SEM.1-ALUMBRADO
DI3	.0	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección alimentación RACK-COM	CT01-RACK-COM.IntABIERTO
DI3	.1	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección alimentación RACK-MEGAFONIA	CT01-RACK-MEGAF.IntABIERTO
DI3	.2	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección PORTICO DE PAGO P110	CT01-P110.IntABIERTO
DI3	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 1ES0-CAB-001	853.TUPS.1.SE1	853.TUPS.1.SE1.1ES0-CAB-001
DI3	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S1TS-AIM-001	853.TUPS.1.SE1	853.TUPS.1.SE1.S1TS-AIM-001
DI3	.5	RESERVA			
DI3	.6	RESERVA			

DI3	.7	Extinción	Sistema inundación FM200	CT01-EXT-001	CT01-EXT-001.Inundacion
DI3	.8	Extinción	Sistema rociadores sala generadores	CT01-EXT-001	CT01-EXT-001.RociadorGE
DI3	.9	Sistema Acceso	Puerta abierta CT01	CT01-ELE-001	CT01-ELE-001.PUERTACT01
DI3	.10	Barrera Automática + Semáforo RR	Barrera UP	S1TS-BAR-001	S1TS-BAR-001.BarreraUP
DI3	.11	Barrera Automática + Semáforo RR	Barrera DOWN	S1TS-BAR-001	S1TS-BAR-001.BarreraDWN
DI3	.12	Barrera Automática + Semáforo RR	Alarma Motor	S1TS-BAR-001	S1TS-BAR-001.AlmMotor
DI3	.13	Barrera Automática + Semáforo RR	Semáforo RR	S1TS-BAR-001	S1TS-BAR-001.RR
DI3	.14	Sistema eléctrico	Estado Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -2)	Iluminación de Evacuación Túnel (Nivel -2)	CT01-N2-BALIZADO.ON
DI3	.15	RESERVA			
DQ1	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT01-CCM-100A	CT01-CCM-100A.OrdVentON
DQ1	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT01-CCM-100A	CT01-CCM-100A.OrdVentOFF
DQ1	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT01-CCM-100A	CT01-CCM-100A.OrdDIR
DQ1	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT01-CCM-100A	CT01-CCM-100A.OrdRESET
DQ1	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT01-CCM-100B	CT01-CCM-100B.OrdVentON
DQ1	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT01-CCM-100B	CT01-CCM-100B.OrdVentOFF
DQ1	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT01-CCM-100B	CT01-CCM-100B.OrdDIR
DQ1	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT01-CCM-100B	CT01-CCM-100B.OrdRESET
DQ2	.0	Sistema eléctrico	Contactores IOHNIC Iluminación Refuerzo	CT01-DALI-REFUERZO	CT01-OrdRefuerzoOFF
DQ2	.1	Sistema eléctrico	Contactores IOHNIC Iluminación Permanente	CT01-DALI-PERM	CT01-OrdPermanenteOFF
DQ2	.2	Sistema eléctrico	Contactores Iluminación Salidas Emergencia CT1	Iluminación Salidas de Emergencia CT1	CT01-SE1.1-ALUMBRADO.OrdOFF
DQ2	.3	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden UP	S1TS-BAR-001	S1TS-BAR-001.OrdUP
DQ2	.4	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden DWN	S1TS-BAR-001	S1TS-BAR-001.OrdDWN
DQ2	.5	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden Bloqueo	S1TS-BAR-001	S1TS-BAR-001.OrdBLOQ
DQ2	.6	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden semáforo RR	S1TS-BAR-001	S1TS-BAR-001.OrdRR1
DQ2	.7	Barrera Automática + Semáforo RR	aim	S1TS-BAR-001	S1TS-BAR-001.OrdRR2
AI1	.0	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT01-CCM-100A	CT01-CCM-100A.Consumo
AI1	.1	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT01-CCM-100B	CT01-CCM-100B.Consumo
AI1	.2	RESERVA			
AI1	.3	RESERVA			
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DQ3	.0	Sistema eléctrico	Contactores Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -2)	Iluminación de Evacuación Túnel (Nivel -2)	CT01-N2-BALIZADO.OrdON
DQ3	.1	RESERVA			
DQ3	.2	RESERVA			
DQ3	.3	RESERVA			
DQ3	.4	RESERVA			
DQ3	.5	RESERVA			
DQ3	.6	RESERVA			
DQ3	.7	RESERVA			