

CT03

Tramos - DALI

BUS DALI TRAMO 1	SAEB-DAL-001
BUS DALI TRAMO 2	SAEB-DAL-002
BUS DALI TRAMO 3	SAEB-DAL-003
BUS DALI TRAMO 4	SAEB-DAL-004
BUS DALI TRAMO 5	1E06-DAL-001
BUS DALI TRAMO 6	1E06-DAL-002
BUS DALI TRAMO 7	1E07-DAL-001
BUS DALI TRAMO 8	1E07-DAL-002
BUS DALI TRAMO 9	1E08-DAL-001
BUS DALI TRAMO 10	1E08-DAL-002
BUS DALI TRAMO 11	1ES1-DAL-001
BUS DALI TRAMO 12	1ES1-DAL-002
BUS DALI TRAMO 13	1ES1-DAL-003
BUS DALI TRAMO 14	1ES1-DAL-004

UPDs Asociadas

CT03		S1TN-AIM-001	S1TN-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DI1	.0	Armario de Exterior	Armario Abierto	S1TN-AIM-001	S1TN-AIM-001.Armario
DI1	.1	RESERVA			
DI1	.2	RESERVA			
DI1	.3	RESERVA			
DI1	.4	RESERVA			
DI1	.5	RESERVA			
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DQ1	.0	RESERVA			
DQ1	.1	RESERVA			
DQ1	.2	RESERVA			
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT03		S1TN-AIM-002	S1TN-UPD-002	Tag Equipo	TAG SEÑAL
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal		
DI1	.0	Armario de Exterior	Armario Abierto	S1TN-AIM-002	S1TN-AIM-002.Armario
DI1	.1	RESERVA			
DI1	.2	RESERVA			
DI1	.3	RESERVA			
DI1	.4	RESERVA			
DI1	.5	RESERVA			
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DQ1	.0	RESERVA			
DQ1	.1	RESERVA			
DQ1	.2	RESERVA			
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT03		S1TN-AIM-003	S1TN-UPD-003	Tag Equipo	TAG SEÑAL
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal		
DI1	.0	Armario de Exterior	Armario Abierto	S1TN-AIM-003	S1TN-AIM-003.Armario
DI1	.1	RESERVA			
DI1	.2	RESERVA			
DI1	.3	RESERVA			
DI1	.4	RESERVA			
DI1	.5	RESERVA			
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DQ1	.0	RESERVA			
DQ1	.1	RESERVA			
DQ1	.2	RESERVA			
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT03		S1TN-AIM-004	S1TN-UPD-004		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DI1	.0	Armario de Exterior	Armario Abierto	S1TN-AIM-004	S1TN-AIM-004.Armario
DI1	.1	RESERVA			
DI1	.2	RESERVA			
DI1	.3	RESERVA			
DI1	.4	RESERVA			
DI1	.5	RESERVA			
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DQ1	.0	RESERVA			
DQ1	.1	RESERVA			
DQ1	.2	RESERVA			
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT03		S1TN-AIM-005	S1TN-UPD-005		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DI1	.0	Armario de Exterior	Armario Abierto	S1TN-AIM-005	S1TN-AIM-005.Armario
DI1	.1	RESERVA			
DI1	.2	RESERVA			
DI1	.3	RESERVA			
DI1	.4	RESERVA			
DI1	.5	RESERVA			
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DQ1	.0	RESERVA			
DQ1	.1	RESERVA			
DQ1	.2	RESERVA			
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT03		SAEB-CAB-002	SAEB-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T25 - SAEB - Circuito PERMANENTE	SAEB-DAL-001	SAEB-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T25 - SAEB - Circuito REFUERZO	SAEB-DAL-002	SAEB-DAL-002.DALI
DALI3	.2	Bus DALI	TRAMO T25 - SAEB - Circuito PERMANENTE	SAEB-DAL-003	SAEB-DAL-003.DALI
DALI4	.3	Bus DALI	TRAMO T25 - SAEB - Circuito REFUERZO	SAEB-DAL-004	SAEB-DAL-004.DALI
DI1	.0	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SAEB-EXT-002	SAEB-EXT-002.ExtintOFF
DI1	.1	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SAEB-EXT-002	SAEB-EXT-002.PuertaExtint
DI1	.2	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SAEB-BIE-002	SAEB-BIE-002.PuertaBIE
DI1	.3	RESERVA			
DI1	.4	RESERVA			
DI1	.5	RESERVA			
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT03		1ES1-CAB-001	1ES1-UPD-001	854.TSEE1.1TSEM01	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Anemómetro	Velocidad viento	S1TS-ANE-004	S1TS-ANE-004.VViento
AI1	.1	Sensor Ambiental OP	Opacidad (/km)	S1TS-SAM-004	S1TS-SAM-004.OP
AI1	.2	Sensor Ambiental NO	NO2	S1TS-SAM-004	S1TS-SAM-004.NO
AI1	.3	Sensor Ambiental CO	CO	S1TS-SAM-004	S1TS-SAM-004.CO
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T04 - S1TS - Circuito PERMANENTE	1ES1-DAL-001	1ES1-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T04 - S1TS - Circuito REFUERZO	1ES1-DAL-002	1ES1-DAL-002.DALI
DALI3	.2	Bus DALI	TRAMO T04 - S1TS - Circuito PERMANENTE	1ES1-DAL-003	1ES1-DAL-003.DALI
DALI4	.3	Bus DALI	TRAMO T04 - S1TS - Circuito REFUERZO	1ES1-DAL-004	1ES1-DAL-004.DALI
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 1ES1-CAB-001	1ES1-ELE-001	1ES1-ELE-001.1ES1-CAB-001
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SAEB-CAB-001	1ES1-ELE-001	1ES1-ELE-001.SAEB-CAB-001
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SAEB-CAB-002	1ES1-ELE-001	1ES1-ELE-001.SAEB-CAB-002
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SAEB-AIM-001	1ES1-ELE-001	1ES1-ELE-001.SAEB-AIM-001
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S1TS-CAB-019	1ES1-ELE-001	1ES1-ELE-001.S1TS-CAB-019
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S1TS-CAB-020	1ES1-ELE-001	1ES1-ELE-001.S1TS-CAB-020
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.05 CONTROL ILUMINACIÓN	1ES1-ELE-001	1ES1-ELE-001.CC.05
DI1	.7	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	1ES1-ELE-001	1ES1-ELE-001.ProtElecVPres
DI1	.8	Cuadro Eléctrico SE	RESERVA	1ES1-ELE-001	
DI1	.9	Cuadro Eléctrico SE	RESERVA	1ES1-ELE-001	
DI1	.10	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-2-GAL1-VDF	1ES1-GAL1.PresGalON
DI1	.11	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-2-GAL1-VDF	1ES1-GAL1.PresGalFAL
DI1	.12	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	1ES1-ELE-001	1ES1-ELE-001.SEAbiertaN2
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S1TS-BIE-040	S1TS-BIE-040.PuertaBIE
DI2	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S1TS-BIE-042	S1TS-BIE-042.PuertaBIE
DI2	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S1TS-EXT-040	S1TS-EXT-040.PuertaExtint
DI2	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S1TS-EXT-040	S1TS-EXT-040.ExtintOFF
DI2	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S1TS-EXT-042	S1TS-EXT-042.PuertaExtint
DI2	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S1TS-EXT-042	S1TS-EXT-042.ExtintOFF
DI2	.6	Sensor Ambiental	Fallo sensores (alarma seriada)	S1TS-SAM-004	S1TS-SAM-004.FALLO
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			

DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			
DI3	.0	RESERVA			
DI3	.1	RESERVA			
DI3	.2	RESERVA			
DI3	.3	RESERVA			
DI3	.4	RESERVA			
DI3	.5	RESERVA			
DI3	.6	RESERVA			
DI3	.7	RESERVA			
DI3	.8	RESERVA			
DI3	.9	RESERVA			
DI3	.10	RESERVA			
DI3	.11	RESERVA			
DI3	.12	RESERVA			
DI3	.13	RESERVA			
DI3	.14	RESERVA			
DI3	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-2-GAL1-VDF	1ES1-GAL1.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-2-GAL1-VDF	1ES1-GAL1.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-2-GAL1-VDF	1ES1-GAL1.RSTPresGal
DQ1	.3				
DQ1	.4				
DQ1	.5				
DQ1	.6				
DQ1	.7				

CT03		1E06-CAB-001	1E06-UPD-001	854.TSEE6.1.TCE6	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S1TS-VCH-202A	S1TS-VCH-202A.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S1TS-VCH-202A	S1TS-VCH-202A.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S1TS-VCH-202A	S1TS-VCH-202A.Vibrac
AI1	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S1TS-VCH-202B	S1TS-VCH-202B.TrodDE
AI1	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S1TS-VCH-202B	S1TS-VCH-202B.TrodNDE
AI1	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S1TS-VCH-202B	S1TS-VCH-202B.Vibrac
AI1	.6	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S1TS-VCH-204A	S1TS-VCH-204A.TrodDE
AI1	.7	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S1TS-VCH-204A	S1TS-VCH-204A.TrodNDE
AI2	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S1TS-VCH-204A	S1TS-VCH-204A.Vibrac
AI2	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S1TS-VCH-204B	S1TS-VCH-204B.TrodDE
AI2	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S1TS-VCH-204B	S1TS-VCH-204B.TrodNDE
AI2	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S1TS-VCH-204B	S1TS-VCH-204B.Vibrac
AI2	.4	RESERVA			
AI2	.5	RESERVA			
AI2	.6	RESERVA			
AI2	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T03 - S1TS - Circuito PERMANENTE	1E06-DAL-001	1E06-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T03 - S1TS - Circuito PERMANENTE	1E06-DAL-002	1E06-DAL-002.DALI
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S1TS-VCH-202A	S1TS-VCH-202A.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S1TS-VCH-202A	S1TS-VCH-202A.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S1TS-VCH-202A	S1TS-VCH-202A.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S1TS-VCH-202A	S1TS-VCH-202A.RESERVA
DI1	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S1TS-VCH-202B	S1TS-VCH-202B.PTCDev
DI1	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S1TS-VCH-202B	S1TS-VCH-202B.SensCaida
DI1	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	S1TS-VCH-202B	S1TS-VCH-202B.RESERVA
DI1	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	S1TS-VCH-202B	S1TS-VCH-202B.RESERVA
DI1	.8	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S1TS-VCH-204A	S1TS-VCH-204A.PTCDev
DI1	.9	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S1TS-VCH-204A	S1TS-VCH-204A.SensCaida
DI1	.10	Ventilador de Chorro	RESERVA	S1TS-VCH-204A	S1TS-VCH-204A.RESERVA
DI1	.11	Ventilador de Chorro	RESERVA	S1TS-VCH-204A	S1TS-VCH-204A.RESERVA
DI1	.12	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S1TS-VCH-204B	S1TS-VCH-204B.PTCDev
DI1	.13	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S1TS-VCH-204B	S1TS-VCH-204B.SensCaida
DI1	.14	Ventilador de Chorro	RESERVA	S1TS-VCH-204B	S1TS-VCH-204B.RESERVA
DI1	.15	Ventilador de Chorro	RESERVA	S1TS-VCH-204B	S1TS-VCH-204B.RESERVA
DI2	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S1TS-CAB-013	1E06-ELE-001	1E06-ELE-001.S1TS-CAB-013
DI2	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 1E06-CAB-001	1E06-ELE-001	1E06-ELE-001.1E06-CAB-001
DI2	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S1TS-CAB-014	1E06-ELE-001	1E06-ELE-001.S1TS-CAB-014

DI2	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.04 CONTROL ILUMINACIÓN	1E06-ELE-001	1E06-ELE-001.CC.04
DI2	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	1E06-ELE-001	1E06-ELE-001.ProtElecVPres
DI2	.5	RESERVA			
DI2	.6	RESERVA			
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-1-GAL6-VDF	1E06-GAL6-VDF.PresGalON
DI2	.11	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-1-GAL6-VDF	1E06-GAL6-VDF.PresGalFALLO
DI2	.12	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	1E06-ELE-001	1E06-ELE-001.SEAbiertaN2
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			
DI3	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S1TS-BIE-026	S1TS-BIE-026.PuertaBIE
DI3	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S1TS-BIE-028	S1TS-BIE-028.PuertaBIE
DI3	.2	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S1TS-BIE-030	S1TS-BIE-030.PuertaBIE
DI3	.3	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S1TS-EXT-026	S1TS-EXT-026.PuertaExtint
DI3	.4	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S1TS-EXT-026	S1TS-EXT-026.ExtintOFF
DI3	.5	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S1TS-EXT-028	S1TS-EXT-028.PuertaExtint
DI3	.6	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S1TS-EXT-028	S1TS-EXT-028.ExtintOFF
DI3	.7	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S1TS-EXT-030	S1TS-EXT-030.PuertaExtint
DI3	.8	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S1TS-EXT-030	S1TS-EXT-030.ExtintOFF
DI3	.9	RESERVA			
DI3	.10	RESERVA			
DI3	.11	RESERVA			
DI3	.12	RESERVA			
DI3	.13	RESERVA			
DI3	.14	RESERVA			
DI3	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-1-GAL6-VDF	1E06-GAL6-VDF.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-1-GAL6-VDF	1E06-GAL6-VDF.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-1-GAL6-VDF	1E06-GAL6-VDF.RSTPresGal
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT03		1E07-CAB-001	1E07-UPD-001	854.TSEE7.1.TCE7	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Anemómetro	Velocidad viento	S1TS-ANE-003	S1TS-ANE-003.VViento
AI1	.1	Sensor Ambiental OP	Opacidad (/km)	S1TS-SAM-003	S1TS-SAM-003.OP
AI1	.2	Sensor Ambiental NO	NO2	S1TS-SAM-003	S1TS-SAM-003.NO
AI1	.3	Sensor Ambiental CO	CO	S1TS-SAM-003	S1TS-SAM-003.CO
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T03 - S1TS - Circuito PERMANENTE	1E07-DAL-001	1E07-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T03 - S1TS - Circuito PERMANENTE	1E07-DAL-002	1E07-DAL-002.DALI
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S1TS-CAB-015	1E07-ELE-001	1E07-ELE-001.S1TS-CAB-015
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 1E07-CAB-001	1E07-ELE-001	1E07-ELE-001.1E07-CAB-001
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S1TS-CAB-016	1E07-ELE-001	1E07-ELE-001.S1TS-CAB-016
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	1E07-ELE-001	1E07-ELE-001.ProtElecVPres
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	RESERVA	1E07-ELE-001	1E07-ELE-001.ProtElec
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	RESERVA	1E07-ELE-001	1E07-ELE-001.ProtElec
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	RESERVA	1E07-ELE-001	1E07-ELE-001.ProtElec
DI1	.7	Cuadro Eléctrico SE	RESERVA	1E07-ELE-001	1E07-ELE-001.ProtElec
DI1	.8	Cuadro Eléctrico SE	RESERVA	1E07-ELE-001	1E07-ELE-001.ProtElec
DI1	.9	Cuadro Eléctrico SE	RESERVA	1E07-ELE-001	1E07-ELE-001.ProtElec
DI1	.10	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-1-GAL7-VDF	1E07-GAL7-VDF.PresGalION
DI1	.11	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-1-GAL7-VDF	1E07-GAL7-VDF.PresGalFALLO
DI1	.12	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	1E07-ELE-001	1E07-ELE-001.SEAbiertaN2
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S1TS-BIE-032	S1TS-BIE-032.PuertaBIE
DI2	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S1TS-BIE-034	S1TS-BIE-034.PuertaBIE
DI2	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S1TS-EXT-032	S1TS-EXT-032.PuertaExtint
DI2	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S1TS-EXT-032	S1TS-EXT-032.ExtintOFF
DI2	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S1TS-EXT-034	S1TS-EXT-034.PuertaExtint
DI2	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S1TS-EXT-034	S1TS-EXT-034.ExtintOFF
DI2	.6	Sensor Ambiental	Fallo sensores (alarma seriada)	S1TS-SAM-003	S1TS-SAM-003.FALLO
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			

DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-1-GAL7-VDF	1E07-GAL7-VDF.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-1-GAL7-VDF	1E07-GAL7-VDF.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-1-GAL7-VDF	1E07-GAL7-VDF.RSTPresGal
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT03		1E08-CAB-001	1E08-UPD-001	854.TSEE8.1.TCE8	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T03 - S1TS - Circuito PERMANENTE	1E08-DAL-001	1E08-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T03 - S1TS - Circuito PERMANENTE	1E08-DAL-002	1E08-DAL-002.DALI
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S1TS-CAB-017	1E08-ELE-001	1E08-ELE-001.S1TS-CAB-017
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 1E08-CAB-001	1E08-ELE-001	1E08-ELE-001.1E08-CAB-001
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S1TS-CAB-018	1E08-ELE-001	1E08-ELE-001.S1TS-CAB-018
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	1E08-ELE-001	1E08-ELE-001.ProtElecVPres
DI1	.4	RESERVA			
DI1	.5	RESERVA			
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-1-GAL8-VDF	1E08-GAL8-VDF.PresGalON
DI1	.11	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-1-GAL8-VDF	1E08-GAL8-VDF.PresGalFALLO
DI1	.12	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	1E08-ELE-001	1E08-ELE-001.SEAbiertaN2
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S1TS-BIE-036	S1TS-BIE-036.PuertaBIE
DI2	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S1TS-BIE-038	S1TS-BIE-038.PuertaBIE
DI2	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S1TS-EXT-036	S1TS-EXT-036.PuertaExtint
DI2	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S1TS-EXT-036	S1TS-EXT-036.ExtintOFF
DI2	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S1TS-EXT-038	S1TS-EXT-038.PuertaExtint
DI2	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S1TS-EXT-038	S1TS-EXT-038.ExtintOFF
DI2	.6	RESERVA			
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-1-GAL8-VDF	1E08-GAL8-VDF.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-1-GAL8-VDF	1E08-GAL8-VDF.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-1-GAL8-VDF	1E08-GAL8-VDF.RSTPresGal
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT03		CT03-RCK-002	CT03-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DI1	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT03-CCM-300A	CT03-CCM-300A.VentON
DI1	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT03-CCM-300A	CT03-CCM-300A.VentFALLO
DI1	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT03-CCM-300A	CT03-CCM-300A.L_R
DI1	.3	CCM Ventilador de Chorro		CT03-CCM-300A	
DI1	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT03-CCM-300B	CT03-CCM-300B.VentON
DI1	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT03-CCM-300B	CT03-CCM-300B.VentFALLO
DI1	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT03-CCM-300B	CT03-CCM-300B.L_R
DI1	.7	CCM Ventilador de Chorro		CT03-CCM-300B	
DI1	.8	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT03-CCM-302R	CT03-CCM-302R.VentON
DI1	.9	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT03-CCM-302R	CT03-CCM-302R.VentFALLO
DI1	.10	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT03-CCM-302R	CT03-CCM-302R.L_R
DI1	.11	CCM Ventilador de Chorro		CT03-CCM-302R	
DI1	.12	Extinción	Sistema inundación FM200	CT03-EXT-001	CT03-EXT-001.Inundacion
DI1	.13	Extinción	Sistema rociadores sala generadores	CT03-EXT-001	CT03-EXT-001.RociadorGE
DI1	.14	Sistema eléctrico	Estado Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -1)	Iluminación de Evacuación Túnel (Nivel -1)	CT03-N1-BALIZADO.ON
DI1	.15	Sistema eléctrico	Estado Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -2)	Iluminación de Evacuación Túnel (Nivel -2)	CT03-N2-BALIZADO.ON
DI2	.0	RESERVA			
DI2	.1	RESERVA			
DI2	.2	RESERVA			
DI2	.3	RESERVA			
DI2	.4	RESERVA			
DI2	.5	RESERVA			
DI2	.6	RESERVA			
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			
DQ1	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT03-CCM-300A	CT03-CCM-300A.OrdVentON
DQ1	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT03-CCM-300A	CT03-CCM-300A.OrdVentOFF
DQ1	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT03-CCM-300A	CT03-CCM-300A.OrdDIR
DQ1	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT03-CCM-300A	CT03-CCM-300A.OrdRESET
DQ1	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT03-CCM-300B	CT03-CCM-300B.OrdVentON
DQ1	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT03-CCM-300B	CT03-CCM-300B.OrdVentOFF
DQ1	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT03-CCM-300B	CT03-CCM-300B.OrdDIR
DQ1	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT03-CCM-300B	CT03-CCM-300B.OrdRESET

DQ2	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT03-CCM-302R	CT03-CCM-302R.OrdVentON
DQ2	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT03-CCM-302R	CT03-CCM-302R.OrdVentOFF
DQ2	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT03-CCM-302R	CT03-CCM-302R.OrdDIR
DQ2	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT03-CCM-302R	CT03-CCM-302R.OrdRESET
DQ2	.4	Sistema eléctrico	Contactores IOHNIC Iluminación Refuerzo	CT03-DALI-REFUERZO	CT03-OrdRefuerzoOFF
DQ2	.5	Sistema eléctrico	Contactores IOHNIC Iluminación Permanente	CT03-DALI-PERM	CT03-OrdPermanenteOFF
DQ2	.6	Sistema eléctrico	Contactores Iluminación Salidas Emergencia CT3	Iluminación Salidas de Emergencia CT3	CT03-SE3.1-ALUMBRADO.OrdOFF
DQ2	.7	Sistema eléctrico	Contactores Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -1)	Iluminación de Evacuación Túnel (Nivel -1)	CT03-N1-BALIZADO.OrdON
DQ3	.0	Sistema eléctrico	Contactores Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -2)	Iluminación de Evacuación Túnel (Nivel -2)	CT03-N2-BALIZADO.OrdON
DQ3	.1	RESERVA			
DQ3	.2	RESERVA			
DQ3	.3	RESERVA			
DQ3	.4	RESERVA			
DQ3	.5	RESERVA			
DQ3	.6	RESERVA			
DQ3	.7	RESERVA			
AI1	.0	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT03-CCM-300A	CT03-CCM-300A.Consumo
AI1	.1	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT03-CCM-300B	CT03-CCM-300B.Consumo
AI1	.2	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT03-CCM-302R	CT03-CCM-302R.Consumo
AI1	.3	RESERVA			
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			

CT03		CT03-RCK-002	CT03-UPD-002		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DI3	.0	Sistema eléctrico	Prelarma temperatura	850.TR.1.SE3	850.TR.1.SE3.TempAVISO
DI3	.1	Sistema eléctrico	Alarma temperatura	850.TR.1.SE3	850.TR.1.SE3.TempALM
DI3	.2	Sistema eléctrico	Defecto protección control temperatura	850.TR.1.SE3	850.TR.1.SE3.TempFALLO
DI3	.3	Sistema eléctrico	Seccionador PAT celda MT, posición	851.CLI.1.SE3	851.CLI.1.SE3.PAT
DI3	.4	Sistema eléctrico	Interruptor Desconectador de línea celda de MT, posición	851.CLI.1.SE3	851.CLI.1.SE3.IntABIERTO
DI3	.5	Sistema eléctrico	Seccionador PAT celda MT, posición	851.CFP.1.SE3	851.CFP.1.SE3.PAT
DI3	.6	Sistema eléctrico	Interruptor Desconectador de línea celda de MT, posición	851.CFP.1.SE3	851.CFP.1.SE3.IntABIERTO
DI3	.7	Sistema eléctrico	Estado de fusibles	851.CFP.1.SE3	851.CFP.1.SE3.Fusible
DI3	.8	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-P1 AL. SE3-P1 (IHONIC PERMANENTE)	SE3-P1.ProtDALI
DI3	.9	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-P3 AL. SE3-P2 (IHONIC PERMANENTE)	SE3-P3.ProtDALI
DI3	.10	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-P4 AL. SE3-P3 (IHONIC PERMANENTE)	SE3-P4.ProtDALI
DI3	.11	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-P5 AL. SE3-P4 (IHONIC PERMANENTE)	SE3-P5.ProtDALI
DI3	.12	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-P6 AL. SE3-P5 (IHONIC PERMANENTE)	SE3-P6.ProtDALI
DI3	.13	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-P7 AL. SE3-P6 (IHONIC PERMANENTE)	SE3-P7.ProtDALI
DI3	.14	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-P8 AL. SE3-P7 (IHONIC PERMANENTE)	SE3-P8.ProtDALI
DI3	.15	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-P9 AL. SE3-P8 (IHONIC PERMANENTE)	SE3-P9.ProtDALI
DI4	.0	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-P10 AL. SE3-P9 (IHONIC PERMANENTE)	SE3-P10.ProtDALI
DI4	.1	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-P11 AL. SE3-P10 (IHONIC PERMANENTE)	SE3-P11.ProtDALI
DI4	.2	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-P12 AL. SE3-P11 (IHONIC PERMANENTE)	SE3-P12.ProtDALI
DI4	.3	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-P13 AL. SE3-P12 (IHONIC PERMANENTE)	SE3-P13.ProtDALI
DI4	.4	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-P14 AL. SE3-P13 (IHONIC PERMANENTE)	SE3-P14.ProtDALI
DI4	.5	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-P15 AL. SE3-P14 (IHONIC PERMANENTE)	SE3-P15.ProtDALI
DI4	.6	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-P16 AL. SE3-P15 (IHONIC PERMANENTE)	SE3-P16.ProtDALI
DI4	.7	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-S1 AL. SE3-P16 (IHONIC PERMANENTE)	SE3-S1.ProtDALI
DI4	.8	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-S2 AL. SE3-S1 (IHONIC REFUERZO)	SE3-S2.ProtDALI
DI4	.9	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-S3 AL. SE3-S2 (IHONIC REFUERZO)	SE3-S3.ProtDALI
DI4	.10	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-S4 AL. SE3-S3 (IHONIC REFUERZO)	SE3-S4.ProtDALI
DI4	.11	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-S5 AL. SE3-S4 (IHONIC REFUERZO)	SE3-S5.ProtDALI
DI4	.12	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-S6 AL. SE3-S5 (IHONIC REFUERZO)	SE3-S6.ProtDALI
DI4	.13	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-S7 AL. SE3-S6 (IHONIC REFUERZO)	SE3-S7.ProtDALI
DI4	.14	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-S8 AL. SE3-S7 (IHONIC REFUERZO)	SE3-S8.ProtDALI
DI4	.15	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-S9 AL. SE3-S8 (IHONIC REFUERZO)	SE3-S9.ProtDALI
DI5	.0	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-S9 AL. SE3-S9 (IHONIC REFUERZO)	SE3-S9.ProtDALI
DI5	.1	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-S10 AL. SE3-S10 (IHONIC REFUERZO)	SE3-S10.ProtDALI
DI5	.2	Sistema eléctrico	Estado protección	SE3-S11 AL. SE3-S11 (IHONIC REFUERZO)	SE3-S11.ProtDALI
DI5	.3	Sistema eléctrico	Estado protección	Iluminación Salidas de Emergencia CT3	SE3.SEM.1-ALUMBRADO

DI5	.4	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección alimentación RACK-RADIO	CT03-RACK-RADIO.IntABIERTO
DI5	.5	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección alimentación RACK-COM	CT03-RACK-COM.IntABIERTO
DI5	.6	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección alimentación RACK-MEGAFONIA	CT03-RACK-MEGAF.IntABIERTO
DI5	.7	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección PORTICO DE PAGO P109	CT03-P109.IntABIERTO
DI5	.8	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección PORTICO DE PAGO P212	CT03-P212.IntABIERTO
DI5	.9	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección PORTICO DE PAGO P204	CT03-P204.IntABIERTO
DI5	.10	RESERVA			
DI5	.11	Sistema Acceso	Puerta abierta	CT03-ELE-001	CT03-ELE-001.PUERTACT03
DI5	.12	RESERVA			
DI5	.13	RESERVA			
DI5	.14	RESERVA			
DI5	.15	RESERVA			
DI6	.0	RESERVA			
DI6	.1	RESERVA			
DI6	.2	RESERVA			
DI6	.3	RESERVA			
DI6	.4	RESERVA			
DI6	.5	RESERVA			
DI6	.6	RESERVA			
DI6	.7	RESERVA			
DI6	.8	RESERVA			
DI6	.9	RESERVA			
DI6	.10	RESERVA			
DI6	.11	RESERVA			
DI6	.12	RESERVA			
DI6	.13	RESERVA			
DI6	.14	RESERVA			
DI6	.15	RESERVA			