

CT05

Tramos – DALI

BUS DALI TRAMO 1	ICNP-DAL-001
BUS DALI TRAMO 2	ICNP-DAL-002
BUS DALI TRAMO 3	ICNP-DAL-003
BUS DALI TRAMO 4	ICNP-DAL-004
BUS DALI TRAMO 5	INKO-DAL-001
BUS DALI TRAMO 6	SNKO-DAL-001
BUS DALI TRAMO 7	SNKO-DAL-002
BUS DALI TRAMO 8	SNKO-DAL-003
BUS DALI TRAMO 9	SNKO-DAL-004
BUS DALI TRAMO 10	SNKO-DAL-005
BUS DALI TRAMO 11	SNKO-DAL-006
BUS DALI TRAMO 12	INKP-DAL-001
BUS DALI TRAMO 13	INKP-DAL-002
BUS DALI TRAMO 14	INKP-DAL-003
BUS DALI TRAMO 15	INKP-DAL-004
BUS DALI TRAMO 16	ICNP-DAL-005
BUS DALI TRAMO 17	2E10-DAL-009
BUS DALI TRAMO 18	INKP-DAL-005
BUS DALI TRAMO 19	INKP-DAL-006
BUS DALI TRAMO 20	INKP-DAL-007
BUS DALI TRAMO 21	INKP-DAL-008
BUS DALI TRAMO 22	ICNP-DAL-006
BUS DALI TRAMO 23	SNKO-DAL-007
BUS DALI TRAMO 24	SNKO-DAL-008
BUS DALI TRAMO 25	INKP-DAL-009
BUS DALI TRAMO 26	INKP-DAL-010
BUS DALI TRAMO 27	INKP-DAL-011

BUS DALI TRAMO 28	INKP-DAL-012
BUS DALI TRAMO 29	IVIP-DAL-001
BUS DALI TRAMO 30	IVIP-DAL-002
BUS DALI TRAMO 31	2E06-DAL-003
BUS DALI TRAMO 32	2E06-DAL-004
BUS DALI TRAMO 33	2E06-DAL-001
BUS DALI TRAMO 34	2E06-DAL-002
BUS DALI TRAMO 35	2E07-DAL-003
BUS DALI TRAMO 36	2E07-DAL-004
BUS DALI TRAMO 37	2E07-DAL-001
BUS DALI TRAMO 38	2E07-DAL-002
BUS DALI TRAMO 39	2E08-DAL-001
BUS DALI TRAMO 40	2E08-DAL-002
BUS DALI TRAMO 41	2E09-DAL-001
BUS DALI TRAMO 42	2E09-DAL-002
BUS DALI TRAMO 43	2E09-DAL-003
BUS DALI TRAMO 44	2E09-DAL-004
BUS DALI TRAMO 45	2E10-DAL-005
BUS DALI TRAMO 46	2E10-DAL-006
BUS DALI TRAMO 47	2E10-DAL-001
BUS DALI TRAMO 48	2E10-DAL-002
BUS DALI TRAMO 49	2E11-DAL-001
BUS DALI TRAMO 50	2E11-DAL-002
BUS DALI TRAMO 51	2E11-DAL-003
BUS DALI TRAMO 52	2E11-DAL-004
BUS DALI TRAMO 53	SNKP-DAL-001

UPDs Asociadas

CT05		INKP-AIM-001	INKP-UPD-007	Tag Equipo	TAG SEÑAL
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal		
AI1	.0	Luminácmetro	Sensor de Iluminación exterior	INKP-LUM-001	INKP-LUM-001.LUM
AI1	.1	RESERVA			
AI1	.2	RESERVA			
AI1	.3	RESERVA			
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T58 - INKP - Circuito PERMANENTE	INKP-DAL-001	INKP-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T58 - INKP - Circuito REFUERZO	INKP-DAL-002	INKP-DAL-002.DALI
DALI3	.2	Bus DALI	TRAMO T58 - INKP - Circuito PERMANENTE	INKP-DAL-003	INKP-DAL-003.DALI
DALI4	.3	Bus DALI	TRAMO T58 - INKP - Circuito REFUERZO	INKP-DAL-004	INKP-DAL-004.DALI
DI1	.0	Barrera Automática + Semáforo RR	Barrera UP	INKP-BAR-001	INKP-BAR-001.BarreraUP
DI1	.1	Barrera Automática + Semáforo RR	Barrera DOWN	INKP-BAR-001	INKP-BAR-001.BarreraDWN
DI1	.2	Barrera Automática + Semáforo RR	Alarma Motor	INKP-BAR-001	INKP-BAR-001.AlmMotor
DI1	.3	Barrera Automática + Semáforo RR	Semáforo RR	INKP-BAR-001	INKP-BAR-001.RR
DI1	.4	Semáforo R-A-V	Estado Rojo	INKP-SEM-001	INKP-SEM-001.RojoRAV
DI1	.5	Semáforo R-A-V	Estado Ambar	INKP-SEM-001	INKP-SEM-001.AmbarRAV
DI1	.6	Semáforo R-A-V	Estado Verde	INKP-SEM-001	INKP-SEM-001.VerdeRAV
DI1	.7	Semáforo R-A-V	Estado Rojo	INKP-SEM-002	INKP-SEM-002.RojoRAV
DI1	.8	Semáforo R-A-V	Estado Ambar	INKP-SEM-002	INKP-SEM-002.AmbarRAV
DI1	.9	Semáforo R-A-V	Estado Verde	INKP-SEM-002	INKP-SEM-002.VerdeRAV
DI1	.10	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	INKP-BIE-015	INKP-BIE-015.PuertaBIE
DI1	.11	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	INKP-EXT-015	INKP-EXT-015.PuertaExtint
DI1	.12	Extintor Intermedio	Extintor retirado	INKP-EXT-015	INKP-EXT-015.ExtintOFF
DI1	.13	Armario de Exterior	Armario Abierto	INKP-AIM-001	INKP-AIM-001.Armario
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden UP	INKP-BAR-001	INKP-BAR-001.OrdUP
DQ1	.1	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden DWN	INKP-BAR-001	INKP-BAR-001.OrdDWN
DQ1	.2	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden Bloqueo	INKP-BAR-001	INKP-BAR-001.OrdBLOQ
DQ1	.3	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden semáforo RR	INKP-BAR-001	INKP-BAR-001.OrdRR1
DQ1	.4	Semáforo R-A-V	Orden Rojo	INKP-SEM-001	INKP-SEM-001.OrdRojoRAV
DQ1	.5	Semáforo R-A-V	Orden Ambar	INKP-SEM-001	INKP-SEM-001.OrdAmbarRAV
DQ1	.6	Semáforo R-A-V	Orden Verde	INKP-SEM-001	INKP-SEM-001.OrdVerdeRAV
DQ1	.7	Semáforo R-A-V	Orden Rojo	INKP-SEM-002	INKP-SEM-002.OrdRojoRAV

DQ2	.0	Semáforo R-A-V	Orden Ambar	INKP-SEM-002	INKP-SEM-002.OrdAmbarRAV
DQ2	.1	Semáforo R-A-V	Orden Verde	INKP-SEM-002	INKP-SEM-002.OrdVerdeRAV
DQ2	.2	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden semáforo RR - Bocina+Destello	INKP-BAR-001	INKP-BAR-001.OrdRR2
DQ2	.3	RESERVA			
DQ2	.4	RESERVA			
DQ2	.5	RESERVA			
DQ2	.6	RESERVA			
DQ2	.7	RESERVA			

CT05		IVIP-AIM-001	IVIP-UPD-003	Tag Equipo	TAG SEÑAL
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal		
AI1	.0	Luminácmetro	Sensor de Iluminación exterior	IVIP-LUM-001	IVIP-LUM-001.LUM
AI1	.1	RESERVA			
AI1	.2	RESERVA			
AI1	.3	RESERVA			
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DI1	.0	Barrera Automática + Semáforo RR	Barrera UP	IVIP-BAR-001	IVIP-BAR-001.BarreraUP
DI1	.1	Barrera Automática + Semáforo RR	Barrera DOWN	IVIP-BAR-001	IVIP-BAR-001.BarreraDWN
DI1	.2	Barrera Automática + Semáforo RR	Alarma Motor	IVIP-BAR-001	IVIP-BAR-001.AlmMotor
DI1	.3	Barrera Automática + Semáforo RR	Semáforo RR	IVIP-BAR-001	IVIP-BAR-001.RR
DI1	.4	Semáforo R-A-V	Estado Rojo	IVIP-SEM-001	IVIP-SEM-001.RojoRAV
DI1	.5	Semáforo R-A-V	Estado Ambar	IVIP-SEM-001	IVIP-SEM-001.AmbarRAV
DI1	.6	Semáforo R-A-V	Estado Verde	IVIP-SEM-001	IVIP-SEM-001.VerdeRAV
DI1	.7	Armario de Exterior	Armario Abierto	IVIP-AIM-001	IVIP-AIM-001.Armario
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden UP	IVIP-BAR-001	IVIP-BAR-001.OrdUP
DQ1	.1	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden DWN	IVIP-BAR-001	IVIP-BAR-001.OrdDWN
DQ1	.2	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden Bloqueo	IVIP-BAR-001	IVIP-BAR-001.OrdBLOQ
DQ1	.3	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden semáforo RR	IVIP-BAR-001	IVIP-BAR-001.OrdRR1
DQ1	.4	Semáforo R-A-V	Orden Rojo	IVIP-SEM-001	IVIP-SEM-001.OrdRojoRAV
DQ1	.5	Semáforo R-A-V	Orden Ambar	IVIP-SEM-001	IVIP-SEM-001.OrdAmbarRAV
DQ1	.6	Semáforo R-A-V	Orden Verde	IVIP-SEM-001	IVIP-SEM-001.OrdVerdeRAV
DQ1	.7	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden semáforo RR - Bocina+Destello	IVIP-BAR-001	IVIP-BAR-001.OrdRR2

CT05		2E06-CAB-001	2E06-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Luxómetro	Luxómetro	S2TN-LUX-001	S2TN-LUX-001.LUX
AI1	.1	RESERVA			
AI1	.2	RESERVA			
AI1	.3	RESERVA			
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T45 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E06-DAL-001	2E06-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T45 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E06-DAL-002	2E06-DAL-002.DALI
DALI3	.2	Bus DALI			
DALI4	.3	Bus DALI			
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-014	S2TN-BIE-014.PuertaBIE
DI1	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-016	S2TN-BIE-016.PuertaBIE
DI1	.2	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-018	S2TN-BIE-018.PuertaBIE
DI1	.3	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-014	S2TN-EXT-014.PuertaExtint
DI1	.4	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-014	S2TN-EXT-014.ExtintOFF
DI1	.5	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-016	S2TN-EXT-016.PuertaExtint
DI1	.6	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-016	S2TN-EXT-016.ExtintOFF
DI1	.7	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-018	S2TN-EXT-018.PuertaExtint
DI1	.8	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-018	S2TN-EXT-018.ExtintOFF
DI1	.9	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E06-ELE-002	2E06-ELE-002.SEAbiertaN1
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	RESERVA			
DI2	.1	RESERVA			
DI2	.2	RESERVA			
DI2	.3	RESERVA			
DI2	.4	RESERVA			
DI2	.5	RESERVA			
DI2	.6	RESERVA			
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			

CT05		2E07-CAB-002	2E07-UPD-002	854.TSEE7.1.SEM7	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Luxómetro	Luxómetro	S2TS-LUX-002	S2TS-LUX-002.LUX
AI1	.1	Anemómetro	Velocidad viento	S2TS-ANE-002	S2TS-ANE-002.VViento
AI1	.2	Sensor Ambiental OP	Opacidad (/km)	S2TS-SAM-002	S2TS-SAM-002.OP
AI1	.3	Sensor Ambiental NO	NO2	S2TS-SAM-002	S2TS-SAM-002.NO
AI1	.4	Sensor Ambiental CO	CO	S2TS-SAM-002	S2TS-SAM-002.CO
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T08 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E07-DAL-003	2E07-DAL-003.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T08 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E07-DAL-004	2E07-DAL-004.DALI
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E07-CAB-001	2E07-ELE-002	2E07-ELE-002.2E07-CAB-001
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E07-CAB-002	2E07-ELE-002	2E07-ELE-002.2E07-CAB-002
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida INKO-CAB-001	2E07-ELE-002	2E07-ELE-002.INKO-CAB-001
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida INKO-CAB-002	2E07-ELE-002	2E07-ELE-002.INKO-CAB-002
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida IVIP-AIM-001	2E07-ELE-002	2E07-ELE-002.IVIP-AIM-001
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida IVIP-CAB-001	2E07-ELE-002	2E07-ELE-002.IVIP-CAB-001
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida IVIP-CAB-002	2E07-ELE-002	2E07-ELE-002.IVIP-CAB-002
DI1	.7	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-039	2E07-ELE-002	2E07-ELE-002.S2TN-CAB-039
DI1	.8	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-040	2E07-ELE-002	2E07-ELE-002.S2TN-CAB-040
DI1	.9	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-009	2E07-ELE-002	2E07-ELE-002.S2TS-CAB-009
DI1	.10	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-010	2E07-ELE-002	2E07-ELE-002.S2TS-CAB-010
DI1	.11	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-011	2E07-ELE-002	2E07-ELE-002.S2TS-CAB-011
DI1	.12	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-012	2E07-ELE-002	2E07-ELE-002.S2TS-CAB-012
DI1	.13	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.11 CONTROL ILUMINACIÓN D23-27 D24-20	2E07-ELE-002	2E07-ELE-002.CC.11
DI1	.14	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.26 CONTROL ILUMINACIÓN D59-24 D60-27	2E07-ELE-002	2E07-ELE-002.CC.26
DI1	.15	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E07-ELE-002	2E07-ELE-002.ProtElecVPres
DI2	.0	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-2-GAL9-VDF	2E07-GAL9.PresGalON
DI2	.1	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-2-GAL9-VDF	2E07-GAL9.PresGalFALLO
DI2	.2	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E07-ELE-002	2E07-ELE-002.SEAbiertaN2
DI2	.3	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-020	S2TS-BIE-020.PuertaBIE
DI2	.4	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-022	S2TS-BIE-022.PuertaBIE
DI2	.5	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-024	S2TS-BIE-024.PuertaBIE
DI2	.6	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-020	S2TS-EXT-020.PuertaExtint
DI2	.7	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-020	S2TS-EXT-020.ExtintOFF
DI2	.8	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-022	S2TS-EXT-022.PuertaExtint
DI2	.9	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-022	S2TS-EXT-022.ExtintOFF

DI2	.10	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-024	S2TS-EXT-024.PuertaExtint
DI2	.11	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-024	S2TS-EXT-024.ExtintOFF
DI2	.12	Sensor Ambiental	Fallo sensores (alarma seriada)	S2TS-SAM-002	S2TS-SAM-002.FALLO
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-2-GAL9-VDF	2E07-GAL9.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-2-GAL9-VDF	2E07-GAL9.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-2-GAL9-VDF	2E07-GAL9.RSTPresGal
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT05		2E08-CAB-002	2E08-UPD-002	854.TSEE8.1.SEM8	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-416B	S2TS-VCH-416B.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-416B	S2TS-VCH-416B.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-416B	S2TS-VCH-416B.Vibrac
AI1	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-416A	S2TS-VCH-416A.TrodDE
AI1	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-416A	S2TS-VCH-416A.TrodNDE
AI1	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-416A	S2TS-VCH-416A.Vibrac
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T09 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E08-DAL-001	2E08-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T09 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E08-DAL-002	2E08-DAL-002.DALI
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E08-CAB-001	2E08-ELE-002	2E08-ELE-002.2E08-CAB-001
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E08-CAB-002	2E08-ELE-002	2E08-ELE-002.2E08-CAB-002
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-037	2E08-ELE-002	2E08-ELE-002.S2TN-CAB-037
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-038	2E08-ELE-002	2E08-ELE-002.S2TN-CAB-038
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-013	2E08-ELE-002	2E08-ELE-002.S2TS-CAB-013
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E08-ELE-002	2E08-ELE-002.ProtElecVPres
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-2-GAL010-VDF	2E08-GAL010.PresGalON
DI1	.11	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-2-GAL010-VDF	2E08-GAL010.PresGalFALLO
DI1	.12	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E08-ELE-002	2E08-ELE-002.SEAbierta
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-416B	S2TS-VCH-416B.PTCDev
DI2	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-416B	S2TS-VCH-416B.SensCaida
DI2	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-416B	S2TS-VCH-416B.RESERVA
DI2	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-416B	S2TS-VCH-416B.RESERVA
DI2	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-416A	S2TS-VCH-416A.PTCDev
DI2	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-416A	S2TS-VCH-416A.SensCaida
DI2	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-416A	S2TS-VCH-416A.RESERVA
DI2	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-416A	S2TS-VCH-416A.RESERVA
DI2	.8	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-026	S2TS-BIE-026.PuertaBIE
DI2	.9	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-028	S2TS-BIE-028.PuertaBIE
DI2	.10	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-026	S2TS-EXT-026.PuertaExtint
DI2	.11	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-026	S2TS-EXT-026.ExtintOFF

DI2	.12	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-028	S2TS-EXT-028.PuertaExtint
DI2	.13	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-028	S2TS-EXT-028.ExtintOFF
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-2-GAL010-VDF	2E08-GAL010.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-2-GAL010-VDF	2E08-GAL010.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-2-GAL010-VDF	2E08-GAL010.RSTPresGal
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT05		ICNP-CAB-001	ICNP-UPD-001	Tag Equipo	TAG SEÑAL
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal		
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	ICNP-VCH-502R	ICNP-VCH-502R.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	ICNP-VCH-502R	ICNP-VCH-502R.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	ICNP-VCH-502R	ICNP-VCH-502R.Vibrac
AI1	.3	RESERVA			
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T30 - ICNP - Circuito PERMANENTE	ICNP-DAL-001	ICNP-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T30 - ICNP - Circuito PERMANENTE	ICNP-DAL-002	ICNP-DAL-002.DALI
DALI3	.2	Bus DALI	TRAMO T31 - ICNP - Circuito PERMANENTE	ICNP-DAL-003	ICNP-DAL-003.DALI
DALI4	.3	Bus DALI	TRAMO T31 - ICNP - Circuito PERMANENTE	ICNP-DAL-004	ICNP-DAL-004.DALI
DALI5	.4	Bus DALI	TRAMO T32 - ICNP - Circuito PERMANENTE	ICNP-DAL-005	ICNP-DAL-005.DALI
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	ICNP-VCH-502R	ICNP-VCH-502R.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	ICNP-VCH-502R	ICNP-VCH-502R.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	ICNP-VCH-502R	ICNP-VCH-502R.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	ICNP-VCH-502R	ICNP-VCH-502R.RESERVA
DI1	.4	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	ICNP-BIE-011	ICNP-BIE-011.PuertaBIE
DI1	.5	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	ICNP-EXT-011	ICNP-EXT-011.PuertaExtint
DI1	.6	Extintor Intermedio	Extintor retirado	ICNP-EXT-011	ICNP-EXT-011.ExtintOFF
DI1	.7				
DI1	.8				
DI1	.9				
DI1	.10				
DI1	.11				
DI1	.12				
DI1	.13				
DI1	.14				
DI1	.15				

CT05		ICNP-CAB-004	ICNP-UPD-004		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	ICNP-VCH-506R	ICNP-VCH-506R.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	ICNP-VCH-506R	ICNP-VCH-506R.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	ICNP-VCH-506R	ICNP-VCH-506R.Vibrac
AI1	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	ICNP-VCH-508R	ICNP-VCH-508R.TrodDE
AI1	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	ICNP-VCH-508R	ICNP-VCH-508R.TrodNDE
AI1	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	ICNP-VCH-508R	ICNP-VCH-508R.Vibrac
AI1	.6	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	ICNP-VCH-510R	ICNP-VCH-510R.TrodDE
AI1	.7	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	ICNP-VCH-510R	ICNP-VCH-510R.TrodNDE
AI2	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	ICNP-VCH-510R	ICNP-VCH-510R.Vibrac
AI2	.1	RESERVA			
AI2	.2	RESERVA			
AI2	.3	RESERVA			
AI2	.4	RESERVA			
AI2	.5	RESERVA			
AI2	.6	RESERVA			
AI2	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T33 - ICNP - Circuito PERMANENTE	ICNP-DAL-006	ICNP-DAL-006.DALI
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	ICNP-VCH-506R	ICNP-VCH-506R.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	ICNP-VCH-506R	ICNP-VCH-506R.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	ICNP-VCH-506R	ICNP-VCH-506R.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	ICNP-VCH-506R	ICNP-VCH-506R.RESERVA
DI1	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	ICNP-VCH-508R	ICNP-VCH-508R.PTCDev
DI1	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	ICNP-VCH-508R	ICNP-VCH-508R.SensCaida
DI1	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	ICNP-VCH-508R	ICNP-VCH-508R.RESERVA
DI1	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	ICNP-VCH-508R	ICNP-VCH-508R.RESERVA
DI1	.8	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	ICNP-VCH-510R	ICNP-VCH-510R.PTCDev
DI1	.9	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	ICNP-VCH-510R	ICNP-VCH-510R.SensCaida
DI1	.10	Ventilador de Chorro	RESERVA	ICNP-VCH-510R	ICNP-VCH-510R.RESERVA
DI1	.11	Ventilador de Chorro	RESERVA	ICNP-VCH-510R	ICNP-VCH-510R.RESERVA
DI1	.12	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	ICNP-BIE-005	ICNP-BIE-005.PuertaBIE
DI1	.13	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	ICNP-BIE-003	ICNP-BIE-003.PuertaBIE
DI1	.14	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	ICNP-BIE-001	ICNP-BIE-001.PuertaBIE
DI1	.15	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	ICNP-EXT-005	ICNP-EXT-005.PuertaExtint
DI2	.0	Extintor Intermedio	Extintor retirado	ICNP-EXT-005	ICNP-EXT-005.ExtintOFF
DI2	.1	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	ICNP-EXT-003	ICNP-EXT-003.PuertaExtint
DI2	.2	Extintor Intermedio	Extintor retirado	ICNP-EXT-003	ICNP-EXT-003.ExtintOFF
DI2	.3	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	ICNP-EXT-001	ICNP-EXT-001.PuertaExtint
DI2	.4	Extintor Intermedio	Extintor retirado	ICNP-EXT-001	ICNP-EXT-001.ExtintOFF

DI2	.5	RESERVA			
DI2	.6	RESERVA			
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			

CT05		INKO-CAB-002	INKO-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	INKO-VCH-415R	INKO-VCH-415R.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	INKO-VCH-415R	INKO-VCH-415R.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	INKO-VCH-415R	INKO-VCH-415R.Vibrac
AI1	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	INKO-VCH-413R	INKO-VCH-413R.TrodDE
AI1	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	INKO-VCH-413R	INKO-VCH-413R.TrodNDE
AI1	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	INKO-VCH-413R	INKO-VCH-413R.Vibrac
AI1	.6	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	INKO-VCH-411R	INKO-VCH-411R.TrodDE
AI1	.7	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	INKO-VCH-411R	INKO-VCH-411R.TrodNDE
AI2	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	INKO-VCH-411R	INKO-VCH-411R.Vibrac
AI2	.1	RESERVA			
AI2	.2	RESERVA			
AI2	.3	RESERVA			
AI2	.4	RESERVA			
AI2	.5	RESERVA			
AI2	.6	RESERVA			
AI2	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T60 - INKO - Circuito PERMANENTE	INKO-DAL-001	INKO-DAL-001.DALI
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	INKO-VCH-415R	INKO-VCH-415R.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	INKO-VCH-415R	INKO-VCH-415R.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	INKO-VCH-415R	INKO-VCH-415R.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	INKO-VCH-415R	INKO-VCH-415R.RESERVA
DI1	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	INKO-VCH-413R	INKO-VCH-413R.PTCDev
DI1	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	INKO-VCH-413R	INKO-VCH-413R.SensCaida
DI1	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	INKO-VCH-413R	INKO-VCH-413R.RESERVA
DI1	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	INKO-VCH-413R	INKO-VCH-413R.RESERVA
DI1	.8	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	INKO-VCH-411R	INKO-VCH-411R.PTCDev
DI1	.9	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	INKO-VCH-411R	INKO-VCH-411R.SensCaida
DI1	.10	Ventilador de Chorro	RESERVA	INKO-VCH-411R	INKO-VCH-411R.RESERVA
DI1	.11	Ventilador de Chorro	RESERVA	INKO-VCH-411R	INKO-VCH-411R.RESERVA
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	INKO-BIE-003	INKO-BIE-003.PuertaBIE
DI2	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	INKO-BIE-001	INKO-BIE-001.PuertaBIE
DI2	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	INKO-EXT-003	INKO-EXT-003.PuertaExtint
DI2	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	INKO-EXT-003	INKO-EXT-003.ExtintOFF
DI2	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	INKO-EXT-001	INKO-EXT-001.PuertaExtint
DI2	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	INKO-EXT-001	INKO-EXT-001.ExtintOFF

DI2	.6	RESERVA			
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			

CT05		INKP-CAB-002	INKP-UPD-002		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Luxómetro	Luxómetro	INKP-LUX-001	INKP-LUX-001.LUX
AI1	.1	RESERVA			
AI1	.2	RESERVA			
AI1	.3	RESERVA			
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T59 - INKP - Circuito PERMANENTE	INKP-DAL-005	INKP-DAL-005.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T59 - INKP - Circuito REFUERZO	INKP-DAL-006	INKP-DAL-006.DALI
DALI3	.2	Bus DALI	TRAMO T59 - INKP - Circuito PERMANENTE	INKP-DAL-007	INKP-DAL-007.DALI
DALI4	.3	Bus DALI	TRAMO T59 - INKP - Circuito REFUERZO	INKP-DAL-008	INKP-DAL-008.DALI
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	INKP-BIE-014	INKP-BIE-014.PuertaBIE
DI1	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	INKP-BIE-012	INKP-BIE-012.PuertaBIE
DI1	.2	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	INKP-BIE-010	INKP-BIE-010.PuertaBIE
DI1	.3	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	INKP-EXT-014	INKP-EXT-014.PuertaExtint
DI1	.4	Extintor Intermedio	Extintor retirado	INKP-EXT-014	INKP-EXT-014.ExtintOFF
DI1	.5	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	INKP-EXT-012	INKP-EXT-012.PuertaExtint
DI1	.6	Extintor Intermedio	Extintor retirado	INKP-EXT-012	INKP-EXT-012.ExtintOFF
DI1	.7	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	INKP-EXT-010	INKP-EXT-010.PuertaExtint
DI1	.8	Extintor Intermedio	Extintor retirado	INKP-EXT-010	INKP-EXT-010.ExtintOFF
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	RESERVA			
DI2	.1	RESERVA			
DI2	.2	RESERVA			
DI2	.3	RESERVA			
DI2	.4	RESERVA			
DI2	.5	RESERVA			
DI2	.6	RESERVA			
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			

CT05		INKP-CAB-004	INKP-UPD-004		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	INKP-VCH-522R	INKP-VCH-522R.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	INKP-VCH-522R	INKP-VCH-522R.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	INKP-VCH-522R	INKP-VCH-522R.Vibrac
AI1	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	INKP-VCH-524R	INKP-VCH-524R.TrodDE
AI1	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	INKP-VCH-524R	INKP-VCH-524R.TrodNDE
AI1	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	INKP-VCH-524R	INKP-VCH-524R.Vibrac
AI1	.6	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	INKP-VCH-526R	INKP-VCH-526R.TrodDE
AI1	.7	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	INKP-VCH-526R	INKP-VCH-526R.TrodNDE
AI2	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	INKP-VCH-526R	INKP-VCH-526R.Vibrac
AI2	.1	RESERVA			
AI2	.2	RESERVA			
AI2	.3	RESERVA			
AI2	.4	RESERVA			
AI2	.5	RESERVA			
AI2	.6	RESERVA			
AI2	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T59 - INKP - Circuito PERMANENTE	INKP-DAL-009	INKP-DAL-009.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T59 - INKP - Circuito PERMANENTE	INKP-DAL-010	INKP-DAL-010.DALI
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	INKP-VCH-522R	INKP-VCH-522R.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	INKP-VCH-522R	INKP-VCH-522R.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	INKP-VCH-522R	INKP-VCH-522R.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	INKP-VCH-522R	INKP-VCH-522R.RESERVA
DI1	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	INKP-VCH-524R	INKP-VCH-524R.PTCDev
DI1	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	INKP-VCH-524R	INKP-VCH-524R.SensCaida
DI1	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	INKP-VCH-524R	INKP-VCH-524R.RESERVA
DI1	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	INKP-VCH-524R	INKP-VCH-524R.RESERVA
DI1	.8	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	INKP-VCH-526R	INKP-VCH-526R.PTCDev
DI1	.9	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	INKP-VCH-526R	INKP-VCH-526R.SensCaida
DI1	.10	Ventilador de Chorro	RESERVA	INKP-VCH-526R	INKP-VCH-526R.RESERVA
DI1	.11	Ventilador de Chorro	RESERVA	INKP-VCH-526R	INKP-VCH-526R.RESERVA
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	INKP-BIE-008	INKP-BIE-008.PuertaBIE
DI2	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	INKP-BIE-006	INKP-BIE-006.PuertaBIE
DI2	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	INKP-EXT-008	INKP-EXT-008.PuertaExtint
DI2	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	INKP-EXT-008	INKP-EXT-008.ExtintOFF
DI2	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	INKP-EXT-006	INKP-EXT-006.PuertaExtint

DI2	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	INKP-EXT-006	INKP-EXT-006.ExtintOFF
DI2	.6	RESERVA			
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			

CT05		INKP-CAB-006	INKP-UPD-006		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	INKP-VCH-528R	INKP-VCH-528R.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	INKP-VCH-528R	INKP-VCH-528R.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	INKP-VCH-528R	INKP-VCH-528R.Vibrac
AI1	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	INKP-VCH-530R	INKP-VCH-530R.TrodDE
AI1	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	INKP-VCH-530R	INKP-VCH-530R.TrodNDE
AI1	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	INKP-VCH-530R	INKP-VCH-530R.Vibrac
AI1	.6	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	INKP-VCH-532R	INKP-VCH-532R.TrodDE
AI1	.7	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	INKP-VCH-532R	INKP-VCH-532R.TrodNDE
AI2	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	INKP-VCH-532R	INKP-VCH-532R.Vibrac
AI2	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	INKP-VCH-534R	INKP-VCH-534R.TrodDE
AI2	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	INKP-VCH-534R	INKP-VCH-534R.TrodNDE
AI2	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	INKP-VCH-534R	INKP-VCH-534R.Vibrac
AI2	.4	RESERVA			
AI2	.5	RESERVA			
AI2	.6	RESERVA			
AI2	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T28 - INKP - Circuito PERMANENTE	INKP-DAL-011	INKP-DAL-011.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T29 - INKP - Circuito PERMANENTE	INKP-DAL-012	INKP-DAL-012.DALI
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	INKP-VCH-528R	INKP-VCH-528R.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	INKP-VCH-528R	INKP-VCH-528R.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	INKP-VCH-528R	INKP-VCH-528R.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	INKP-VCH-528R	INKP-VCH-528R.RESERVA
DI1	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	INKP-VCH-530R	INKP-VCH-530R.PTCDev
DI1	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	INKP-VCH-530R	INKP-VCH-530R.SensCaida
DI1	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	INKP-VCH-530R	INKP-VCH-530R.RESERVA
DI1	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	INKP-VCH-530R	INKP-VCH-530R.RESERVA
DI1	.8	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	INKP-VCH-532R	INKP-VCH-532R.PTCDev
DI1	.9	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	INKP-VCH-532R	INKP-VCH-532R.SensCaida
DI1	.10	Ventilador de Chorro	RESERVA	INKP-VCH-532R	INKP-VCH-532R.RESERVA
DI1	.11	Ventilador de Chorro	RESERVA	INKP-VCH-532R	INKP-VCH-532R.RESERVA
DI1	.12	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	INKP-VCH-534R	INKP-VCH-534R.PTCDev
DI1	.13	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	INKP-VCH-534R	INKP-VCH-534R.SensCaida
DI1	.14	Ventilador de Chorro	RESERVA	INKP-VCH-534R	INKP-VCH-534R.RESERVA
DI1	.15	Ventilador de Chorro	RESERVA	INKP-VCH-534R	INKP-VCH-534R.RESERVA
DI2	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	INKP-BIE-004	INKP-BIE-004.PuertaBIE
DI2	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	INKP-BIE-002	INKP-BIE-002.PuertaBIE
DI2	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	INKP-EXT-004	INKP-EXT-004.PuertaExtint

DI2	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	INKP-EXT-004	INKP-EXT-004.ExtintOFF
DI2	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	INKP-EXT-002	INKP-EXT-002.PuertaExtint
DI2	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	INKP-EXT-002	INKP-EXT-002.ExtintOFF
DI2	.6	RESERVA			
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			

CT05		IVIP-CAB-001	IVIP-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	IVIP-VCH-408R	IVIP-VCH-408R.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	IVIP-VCH-408R	IVIP-VCH-408R.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	IVIP-VCH-408R	IVIP-VCH-408R.Vibrac
AI1	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	IVIP-VCH-410R	IVIP-VCH-410R.TrodDE
AI1	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	IVIP-VCH-410R	IVIP-VCH-410R.TrodNDE
AI1	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	IVIP-VCH-410R	IVIP-VCH-410R.Vibrac
AI1	.6	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	IVIP-VCH-412R	IVIP-VCH-412R.TrodDE
AI1	.7	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	IVIP-VCH-412R	IVIP-VCH-412R.TrodNDE
AI2	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	IVIP-VCH-412R	IVIP-VCH-412R.Vibrac
AI2	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	IVIP-VCH-414R	IVIP-VCH-414R.TrodDE
AI2	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	IVIP-VCH-414R	IVIP-VCH-414R.TrodNDE
AI2	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	IVIP-VCH-414R	IVIP-VCH-414R.Vibrac
AI2	.4	RESERVA			
AI2	.5	RESERVA			
AI2	.6	RESERVA			
AI2	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T27 - IVIP - Circuito PERMANENTE	IVIP-DAL-001	IVIP-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T27 - IVIP - Circuito REFUERZO	IVIP-DAL-002	IVIP-DAL-002.DALI
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	IVIP-VCH-408R	IVIP-VCH-408R.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	IVIP-VCH-408R	IVIP-VCH-408R.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	IVIP-VCH-408R	IVIP-VCH-408R.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	IVIP-VCH-408R	IVIP-VCH-408R.RESERVA
DI1	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	IVIP-VCH-410R	IVIP-VCH-410R.PTCDev
DI1	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	IVIP-VCH-410R	IVIP-VCH-410R.SensCaida
DI1	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	IVIP-VCH-410R	IVIP-VCH-410R.RESERVA
DI1	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	IVIP-VCH-410R	IVIP-VCH-410R.RESERVA
DI1	.8	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	IVIP-VCH-412R	IVIP-VCH-412R.PTCDev
DI1	.9	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	IVIP-VCH-412R	IVIP-VCH-412R.SensCaida
DI1	.10	Ventilador de Chorro	RESERVA	IVIP-VCH-412R	IVIP-VCH-412R.RESERVA
DI1	.11	Ventilador de Chorro	RESERVA	IVIP-VCH-412R	IVIP-VCH-412R.RESERVA
DI1	.12	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	IVIP-VCH-414R	IVIP-VCH-414R.PTCDev
DI1	.13	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	IVIP-VCH-414R	IVIP-VCH-414R.SensCaida
DI1	.14	Ventilador de Chorro	RESERVA	IVIP-VCH-414R	IVIP-VCH-414R.RESERVA
DI1	.15	Ventilador de Chorro	RESERVA	IVIP-VCH-414R	IVIP-VCH-414R.RESERVA
DI2	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	IVIP-BIE-005	IVIP-BIE-005.PuertaBIE
DI2	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	IVIP-BIE-004	IVIP-BIE-004.PuertaBIE

DI2	.2	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	IVIP-BIE-002	IVIP-BIE-002.PuertaBIE
DI2	.3	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	IVIP-EXT-005	IVIP-EXT-005.PuertaExtint
DI2	.4	Extintor Intermedio	Extintor retirado	IVIP-EXT-005	IVIP-EXT-005.ExtintOFF
DI2	.5	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	IVIP-EXT-004	IVIP-EXT-004.PuertaExtint
DI2	.6	Extintor Intermedio	Extintor retirado	IVIP-EXT-004	IVIP-EXT-004.ExtintOFF
DI2	.7	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	IVIP-EXT-002	IVIP-EXT-002.PuertaExtint
DI2	.8	Extintor Intermedio	Extintor retirado	IVIP-EXT-002	IVIP-EXT-002.ExtintOFF
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			

CT05		SNUK-CAB-001	SNKO-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T61 - SNKO - Circuito PERMANENTE	SNKO-DAL-001	SNKO-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T61 - SNKO - Circuito PERMANENTE	SNKO-DAL-002	SNKO-DAL-002.DALI
DALI3	.2				
DALI4	.3				
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SNUK-BIE-002	SNUK-BIE-002.PuertaBIE
DI1	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-030	S2TN-BIE-030.PuertaBIE
DI1	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SNUK-EXT-002	SNUK-EXT-002.PuertaExtint
DI1	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SNUK-EXT-002	SNUK-EXT-002.ExtintOFF
DI1	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-030	S2TN-EXT-030.PuertaExtint
DI1	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-030	S2TN-EXT-030.ExtintOFF
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT05		SNUK-CAB-002	SNKO-UPD-002		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T63 - SNKO - Circuito PERMANENTE	SNKO-DAL-003	SNKO-DAL-003.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T63 - SNKO - Circuito PERMANENTE	SNKO-DAL-004	SNKO-DAL-004.DALI
DALI3	.2	Bus DALI	TRAMO T62 - SNKO - Circuito PERMANENTE	SNKO-DAL-005	SNKO-DAL-005.DALI
DALI4	.3	Bus DALI	TRAMO T62 - SNKO - Circuito PERMANENTE	SNKO-DAL-006	SNKO-DAL-006.DALI
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SNKP-BIE-001	SNKP-BIE-001.PuertaBIE
DI1	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SNKO-BIE-001	SNKO-BIE-001.PuertaBIE
DI1	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SNKP-EXT-001	SNKP-EXT-001.PuertaExtint
DI1	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SNKP-EXT-001	SNKP-EXT-001.ExtintOFF
DI1	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SNKO-EXT-001	SNKO-EXT-001.PuertaExtint
DI1	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SNKO-EXT-001	SNKO-EXT-001.ExtintOFF
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT05		SNKO-CAB-002	SNKO-UPD-003	Tag Equipo	TAG SEÑAL
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal		
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T64 - SNKO - Circuito PERMANENTE	SNKO-DAL-007	SNKO-DAL-007.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T64 - SNKO - Circuito PERMANENTE	SNKO-DAL-008	SNKO-DAL-008.DALI
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SNKO-BIE-003	SNKO-BIE-003.PuertaBIE
DI1	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SNKO-BIE-005	SNKO-BIE-005.PuertaBIE
DI1	.2	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SNKO-BIE-006	SNKO-BIE-006.PuertaBIE
DI1	.3	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SNKO-EXT-003	SNKO-EXT-003.PuertaExtint
DI1	.4	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SNKO-EXT-003	SNKO-EXT-003.ExtintOFF
DI1	.5	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SNKO-EXT-005	SNKO-EXT-005.PuertaExtint
DI1	.6	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SNKO-EXT-005	SNKO-EXT-005.ExtintOFF
DI1	.7	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SNKO-EXT-006	SNKO-EXT-006.PuertaExtint
DI1	.8	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SNKO-EXT-006	SNKO-EXT-006.ExtintOFF
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	RESERVA			
DI2	.1	RESERVA			
DI2	.2	RESERVA			
DI2	.3	RESERVA			
DI2	.4	RESERVA			
DI2	.5	RESERVA			
DI2	.6	RESERVA			
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			

CT05		SNKP-CAB-002	SNKP-UPD-002		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DAL11	.0	Bus DALI	TRAMO T65 - SNKP - Circuito PERMANENTE	SNKP-DAL-001	SNKP-DAL-001.DALI
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SNKP-BIE-003	SNKP-BIE-003.PuertaBIE
DI1	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SNKP-BIE-005	SNKP-BIE-005.PuertaBIE
DI1	.2	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SNKP-BIE-006	SNKP-BIE-006.PuertaBIE
DI1	.3	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SNKP-EXT-003	SNKP-EXT-003.PuertaExtint
DI1	.4	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SNKP-EXT-003	SNKP-EXT-003.ExtintOFF
DI1	.5	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SNKP-EXT-005	SNKP-EXT-005.PuertaExtint
DI1	.6	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SNKP-EXT-005	SNKP-EXT-005.ExtintOFF
DI1	.7	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SNKP-EXT-006	SNKP-EXT-006.PuertaExtint
DI1	.8	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SNKP-EXT-006	SNKP-EXT-006.ExtintOFF
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	RESERVA			
DI2	.1	RESERVA			
DI2	.2	RESERVA			
DI2	.3	RESERVA			
DI2	.4	RESERVA			
DI2	.5	RESERVA			
DI2	.6	RESERVA			
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			

CT05		2E06-CAB-002	2E06-UPD-002	854.TSEE6.1.SEM6	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Anemómetro	Velocidad viento	S2TS-ANE-001	S2TS-ANE-001.VViento
AI1	.1	Sensor Ambiental OP	Opacidad (/km)	S2TS-SAM-001	S2TS-SAM-001.OP
AI1	.2	Sensor Ambiental NO	NO2	S2TS-SAM-001	S2TS-SAM-001.NO
AI1	.3	Sensor Ambiental CO	CO	S2TS-SAM-001	S2TS-SAM-001.CO
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	Luxómetro	Luxómetro	S2TS-LUX-001	S2TS-LUX-001.LUX
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
AI2	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-406B	S2TS-VCH-406B.TrodDE
AI2	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-406B	S2TS-VCH-406B.TrodNDE
AI2	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-406B	S2TS-VCH-406B.Vibrac
AI2	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-406A	S2TS-VCH-406A.TrodDE
AI2	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-406A	S2TS-VCH-406A.TrodNDE
AI2	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-406A	S2TS-VCH-406A.Vibrac
AI2	.6	RESERVA			
AI2	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T08 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E06-DAL-003	2E06-DAL-003.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T08 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E06-DAL-004	2E06-DAL-004.DALI
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E06-CAB-001	2E06-ELE-002	2E06-ELE-002.2E06-CAB-001
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E06-CAB-002	2E06-ELE-002	2E06-ELE-002.2E06-CAB-002
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-041	2E06-ELE-002	2E06-ELE-002.S2TN-CAB-041
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-042	2E06-ELE-002	2E06-ELE-002.S2TN-CAB-042
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-043	2E06-ELE-002	2E06-ELE-002.S2TN-CAB-043
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-007	2E06-ELE-002	2E06-ELE-002.S2TS-CAB-007
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-008	2E06-ELE-002	2E06-ELE-002.S2TS-CAB-008
DI1	.7	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.27 CONTROL ILUMINACIÓN D63-15 D64-34	2E06-ELE-002	2E06-ELE-002.CC.27
DI1	.8	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E06-ELE-002	2E06-ELE-002.ProtElecVPres
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-2-GAL8-VDF	2E06-GAL8.PresGalON
DI1	.11	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-2-GAL8-VDF	2E06-GAL8.PresGalFALLO
DI1	.12	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E06-ELE-002	2E06-ELE-002.SEAbierta
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-406B	S2TS-VCH-406B.PTCDev
DI2	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-406B	S2TS-VCH-406B.SensCaida
DI2	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-406B	S2TS-VCH-406B.RESERVA
DI2	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-406B	S2TS-VCH-406B.RESERVA

DI2	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-406A	S2TS-VCH-406A.PTCDev
DI2	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-406A	S2TS-VCH-406A.SensCaida
DI2	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-406A	S2TS-VCH-406A.RESERVA
DI2	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-406A	S2TS-VCH-406A.RESERVA
DI2	.8	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-016	S2TS-BIE-016.PuertaBIE
DI2	.9	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-018	S2TS-BIE-018.PuertaBIE
DI2	.10	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-016	S2TS-EXT-016.PuertaExtint
DI2	.11	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-016	S2TS-EXT-016.ExtintOFF
DI2	.12	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-018	S2TS-EXT-018.PuertaExtint
DI2	.13	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-018	S2TS-EXT-018.ExtintOFF
DI2	.14	Sensor Ambiental	Fallo sensores (alarma seriada)	S2TS-SAM-001	S2TS-SAM-001.FALLO
DI2	.15	RESERVA			
DI3	.0	RESERVA			
DI3	.1	RESERVA			
DI3	.2	RESERVA			
DI3	.3	RESERVA			
DI3	.4	RESERVA			
DI3	.5	RESERVA			
DI3	.6	RESERVA			
DI3	.7	RESERVA			
DI3	.8	RESERVA			
DI3	.9	RESERVA			
DI3	.10	RESERVA			
DI3	.11	RESERVA			
DI3	.12	RESERVA			
DI3	.13	RESERVA			
DI3	.14	RESERVA			
DI3	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-2-GAL8-VDF	2E06-GAL8.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-2-GAL8-VDF	2E06-GAL8.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-2-GAL8-VDF	2E06-GAL8.RSTPresGal
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT05		2E07-CAB-001	2E07-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Anemómetro	Velocidad viento	S2TN-ANE-003	S2TN-ANE-003.VViento
AI1	.1	Sensor Ambiental OP	Opacidad (/km)	S2TN-SAM-003	S2TN-SAM-003.OP
AI1	.2	Sensor Ambiental NO	NO2	S2TN-SAM-003	S2TN-SAM-003.NO
AI1	.3	Sensor Ambiental CO	CO	S2TN-SAM-003	S2TN-SAM-003.CO
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
AI2	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-409B	S2TN-VCH-409B.TrodDE
AI2	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-409B	S2TN-VCH-409B.TrodNDE
AI2	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-409B	S2TN-VCH-409B.Vibrac
AI2	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-409A	S2TN-VCH-409A.TrodDE
AI2	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-409A	S2TN-VCH-409A.TrodNDE
AI2	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-409A	S2TN-VCH-409A.Vibrac
AI2	.6	RESERVA			
AI2	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T45 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E07-DAL-001	2E07-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T45 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E07-DAL-002	2E07-DAL-002.DALI
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-409B	S2TN-VCH-409B.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-409B	S2TN-VCH-409B.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-409B	S2TN-VCH-409B.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-409B	S2TN-VCH-409B.RESERVA
DI1	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-409A	S2TN-VCH-409A.PTCDev
DI1	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-409A	S2TN-VCH-409A.SensCaida
DI1	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-409A	S2TN-VCH-409A.RESERVA
DI1	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-409A	S2TN-VCH-409A.RESERVA
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-020	S2TN-BIE-020.PuertaBIE
DI2	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-022	S2TN-BIE-022.PuertaBIE
DI2	.2	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-024	S2TN-BIE-024.PuertaBIE
DI2	.3	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-020	S2TN-EXT-020.PuertaExtint
DI2	.4	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-020	S2TN-EXT-020.ExtintOFF

DI2	.5	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-022	S2TN-EXT-022.PuertaExtint
DI2	.6	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-022	S2TN-EXT-022.ExtintOFF
DI2	.7	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-024	S2TN-EXT-024.PuertaExtint
DI2	.8	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-024	S2TN-EXT-024.ExtintOFF
DI2	.9	Sensor Ambiental	Fallo sensores (alarma seriada)	S2TN-SAM-003	S2TN-SAM-003.FALLO
DI2	.10	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E07-ELE-002	2E07-ELE-002.SEAbiertaN1
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			

CT05		2E08-CAB-001	2E08-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-026	S2TN-BIE-026.PuertaBIE
DI1	.1	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-026	S2TN-EXT-026.PuertaExtint
DI1	.2	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-026	S2TN-EXT-026.ExtintOFF
DI1	.3	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E08-ELE-002	2E08-ELE-002.SEAbiertaN1
DI1	.4	RESERVA			
DI1	.5	RESERVA			
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT05		2E09-CAB-001	2E09-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DAL11	.0	Bus DALI	TRAMO T46 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E09-DAL-001	2E09-DAL-001.DALI
DAL12	.1	Bus DALI	TRAMO T46 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E09-DAL-002	2E09-DAL-002.DALI
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-028	S2TN-BIE-028.PuertaBIE
DI1	.1	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-028	S2TN-EXT-028.PuertaExtint
DI1	.2	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-028	S2TN-EXT-028.ExtintOFF
DI1	.3	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.SEAbiertaN1
DI1	.4	RESERVA			
DI1	.5	RESERVA			
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT05		2E09-CAB-002	2E09-UPD-002	854.TSEE9.1.SEM9	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-500	S2TS-VCH-500.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-500	S2TS-VCH-500.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-500	S2TS-VCH-500.Vibrac
AI1	.3	RESERVA			
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T10 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E09-DAL-003	2E09-DAL-003.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T10 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E09-DAL-004	2E09-DAL-004.DALI
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E09-CAB-001	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.2E09-CAB-001
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E09-CAB-002	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.2E09-CAB-002
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida INKP-AIM-001	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.INKP-AIM-001
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida INKP-CAB-001	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.INKP-CAB-001
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida INKP-CAB-002	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.INKP-CAB-002
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida INKP-CAB-003	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.INKP-CAB-003
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida INKP-CAB-004	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.INKP-CAB-004
DI1	.7	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida INKP-CAB-005	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.INKP-CAB-005
DI1	.8	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida INKP-CAB-006	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.INKP-CAB-006
DI1	.9	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida INKP-CAB-007	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.INKP-CAB-007
DI1	.10	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.ProtElecVPres
DI1	.11	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-036	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.S2TN-CAB-036
DI1	.12	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-014	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.S2TS-CAB-014
DI1	.13	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SNKO-CAB-001	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.SNKO-CAB-001
DI1	.14	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SNKO-CAB-002	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.SNKO-CAB-002
DI1	.15	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SNKO-CAB-003	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.SNKO-CAB-003
DI2	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SNKO-CAB-004	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.SNKO-CAB-004
DI2	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SNKP-CAB-001	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.SNKP-CAB-001
DI2	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SNKP-CAB-002	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.SNKP-CAB-002
DI2	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.12 CONTROL ILUMINACIÓN	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.CC.12
DI2	.4	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-2-GAL011-VDF	2E09-GAL011.PresGalON
DI2	.5	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-2-GAL011-VDF	2E09-GAL011.PresGalFALLO
DI2	.6	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E09-ELE-002	2E09-ELE-002.SEAbiertaN2
DI2	.7	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-030	S2TS-BIE-030.PuertaBIE
DI2	.8	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-030	S2TS-EXT-030.PuertaExtint
DI2	.9	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-030	S2TS-EXT-030.ExtintOFF
DI2	.10	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-500	S2TS-VCH-500.PTCDev

DI2	.11	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-500	S2TS-VCH-500.SensCaida
DI2	.12	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-500	S2TS-VCH-500.RESERVA
DI2	.13	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-500	S2TS-VCH-500.RESERVA
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-2-GAL011-VDF	2E09-GAL011.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-2-GAL011-VDF	2E09-GAL011.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-2-GAL011-VDF	2E09-GAL011.RSTPresGal
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT05		2E10-CAB-001	2E10-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-501B	S2TN-VCH-501B.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-501B	S2TN-VCH-501B.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-501B	S2TN-VCH-501B.Vibrac
AI1	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-501A	S2TN-VCH-501A.TrodDE
AI1	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-501A	S2TN-VCH-501A.TrodNDE
AI1	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-501A	S2TN-VCH-501A.Vibrac
AI1	.6	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-503B	S2TN-VCH-503B.TrodDE
AI1	.7	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-503B	S2TN-VCH-503B.TrodNDE
AI2	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-503B	S2TN-VCH-503B.Vibrac
AI2	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-503A	S2TN-VCH-503A.TrodDE
AI2	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-503A	S2TN-VCH-503A.TrodNDE
AI2	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-503A	S2TN-VCH-503A.Vibrac
AI2	.4	RESERVA			
AI2	.5	RESERVA			
AI2	.6	RESERVA			
AI2	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T47 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E10-DAL-005	2E10-DAL-005.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T47 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E10-DAL-006	2E10-DAL-006.DALI
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-501B	S2TN-VCH-501B.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-501B	S2TN-VCH-501B.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-501B	S2TN-VCH-501B.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-501B	S2TN-VCH-501B.RESERVA
DI1	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-501A	S2TN-VCH-501A.PTCDev
DI1	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-501A	S2TN-VCH-501A.SensCaida
DI1	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-501A	S2TN-VCH-501A.RESERVA
DI1	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-501A	S2TN-VCH-501A.RESERVA
DI1	.8	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-503B	S2TN-VCH-503B.PTCDev
DI1	.9	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-503B	S2TN-VCH-503B.SensCaida
DI1	.10	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-503B	S2TN-VCH-503B.RESERVA
DI1	.11	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-503B	S2TN-VCH-503B.RESERVA
DI1	.12	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-503A	S2TN-VCH-503A.PTCDev
DI1	.13	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-503A	S2TN-VCH-503A.SensCaida
DI1	.14	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-503A	S2TN-VCH-503A.RESERVA
DI1	.15	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-503A	S2TN-VCH-503A.RESERVA
DI2	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-032	S2TN-BIE-032.PuertaBIE
DI2	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-034	S2TN-BIE-034.PuertaBIE
DI2	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-032	S2TN-EXT-032.PuertaExtint

DI2	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-032	S2TN-EXT-032.ExtintOFF
DI2	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-034	S2TN-EXT-034.PuertaExtint
DI2	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-034	S2TN-EXT-034.ExtintOFF
DI2	.6	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E10-ELE-002	2E10-ELE-002.SEAbiertaN1
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			

CT05		2E10-CAB-002	2E10-UPD-002	854.TSEE10.1.SEM10	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-512	S2TS-VCH-512.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-512	S2TS-VCH-512.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-512	S2TS-VCH-512.Vibrac
AI1	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-514	S2TS-VCH-514.TrodDE
AI1	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-514	S2TS-VCH-514.TrodNDE
AI1	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-514	S2TS-VCH-514.Vibrac
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T11 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E10-DAL-001	2E10-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T11 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E10-DAL-002	2E10-DAL-002.DALI
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E10-CAB-001	2E10-ELE-002	2E10-ELE-002.2E10-CAB-001
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E10-CAB-002	2E10-ELE-002	2E10-ELE-002.2E10-CAB-002
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E10-CAB-003	2E10-ELE-002	2E10-ELE-002.2E10-CAB-003
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida ICNP-CAB-001	2E10-ELE-002	2E10-ELE-002.ICNP-CAB-001
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida ICNP-CAB-002	2E10-ELE-002	2E10-ELE-002.ICNP-CAB-002
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida ICNP-CAB-003	2E10-ELE-002	2E10-ELE-002.ICNP-CAB-003
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida ICNP-CAB-004	2E10-ELE-002	2E10-ELE-002.ICNP-CAB-004
DI1	.7	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida ICNP-CAB-005	2E10-ELE-002	2E10-ELE-002.ICNP-CAB-005
DI1	.8	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-034	2E10-ELE-002	2E10-ELE-002.S2TN-CAB-034
DI1	.9	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-035	2E10-ELE-002	2E10-ELE-002.S2TN-CAB-035
DI1	.10	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-015	2E10-ELE-002	2E10-ELE-002.S2TS-CAB-015
DI1	.11	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-016	2E10-ELE-002	2E10-ELE-002.S2TS-CAB-016
DI1	.12	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-017	2E10-ELE-002	2E10-ELE-002.S2TS-CAB-017
DI1	.13	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.13 CONTROL ILUMINACIÓN	2E10-ELE-002	2E10-ELE-002.CC.13
DI1	.14	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.14 CONTROL ILUMINACIÓN	2E10-ELE-002	2E10-ELE-002.CC.14
DI1	.15	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-2-GAL012-VDF	2E10-GAL012.PresGalON
DI2	.0	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-2-GAL012-VDF	2E10-GAL012.PresGalFALLO
DI2	.1	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E10-ELE-002	2E10-ELE-002.SEAbierta
DI2	.2	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-512	S2TS-VCH-512.PTCDev
DI2	.3	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-512	S2TS-VCH-512.SensCaida
DI2	.4	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-512	S2TS-VCH-512.RESERVA
DI2	.5	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-512	S2TS-VCH-512.RESERVA
DI2	.6	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-514	S2TS-VCH-514.PTCDev
DI2	.7	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-514	S2TS-VCH-514.SensCaida
DI2	.8	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-514	S2TS-VCH-514.RESERVA
DI2	.9	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E10-ELE-002	2E10-ELE-002.ProtElecVPres

DI2	.10	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-032	S2TS-BIE-032.PuertaBIE
DI2	.11	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-034	S2TS-BIE-034.PuertaBIE
DI2	.12	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-032	S2TS-EXT-032.PuertaExtint
DI2	.13	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-032	S2TS-EXT-032.ExtintOFF
DI2	.14	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-034	S2TS-EXT-034.PuertaExtint
DI2	.15	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-034	S2TS-EXT-034.ExtintOFF
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-2-GAL012-VDF	2E10-GAL012.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-2-GAL012-VDF	2E10-GAL012.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-2-GAL012-VDF	2E10-GAL012.RSTPresGal
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT05		2E10-CAB-003	2E10-UPD-003		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	ICNP-VCH-504R	ICNP-VCH-504R.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	ICNP-VCH-504R	ICNP-VCH-504R.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	ICNP-VCH-504R	ICNP-VCH-504R.Vibrac
AI1	.3	RESERVA			
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T33 - ICNP - Circuito PERMANENTE	2E10-DAL-009	2E10-DAL-009.DALI
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	ICNP-VCH-504R	ICNP-VCH-504R.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	ICNP-VCH-504R	ICNP-VCH-504R.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	ICNP-VCH-504R	ICNP-VCH-504R.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	ICNP-VCH-504R	ICNP-VCH-504R.RESERVA
DI1	.4	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	ICNP-BIE-009	ICNP-BIE-009.PuertaBIE
DI1	.5	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	ICNP-BIE-007	ICNP-BIE-007.PuertaBIE
DI1	.6	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	ICNP-EXT-009	ICNP-EXT-009.PuertaExtint
DI1	.7	Extintor Intermedio	Extintor retirado	ICNP-EXT-009	ICNP-EXT-009.ExtintOFF
DI1	.8	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	ICNP-EXT-007	ICNP-EXT-007.PuertaExtint
DI1	.9	Extintor Intermedio	Extintor retirado	ICNP-EXT-007	ICNP-EXT-007.ExtintOFF
DI1	.10	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E10-ELE-003	2E10-ELE-003.SEAbierta
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT05		2E11-CAB-001	2E11-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Anemómetro	Velocidad viento	S2TN-ANE-005	S2TN-ANE-005.VViento
AI1	.1	Sensor Ambiental OP	Opacidad (/km)	S2TN-SAM-005	S2TN-SAM-005.OP
AI1	.2	Sensor Ambiental NO	NO2	S2TN-SAM-005	S2TN-SAM-005.NO
AI1	.3	Sensor Ambiental CO	CO	S2TN-SAM-005	S2TN-SAM-005.CO
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
AI2	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-505B	S2TN-VCH-505B.TrodDE
AI2	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-505B	S2TN-VCH-505B.TrodNDE
AI2	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-505B	S2TN-VCH-505B.Vibrac
AI2	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-505A	S2TN-VCH-505A.TrodDE
AI2	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-505A	S2TN-VCH-505A.TrodNDE
AI2	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-505A	S2TN-VCH-505A.Vibrac
AI2	.6	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-509B	S2TN-VCH-509B.TrodDE
AI2	.7	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-509B	S2TN-VCH-509B.TrodNDE
AI3	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-509B	S2TN-VCH-509B.Vibrac
AI3	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-509A	S2TN-VCH-509A.TrodDE
AI3	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-509A	S2TN-VCH-509A.TrodNDE
AI3	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-509A	S2TN-VCH-509A.Vibrac
AI3	.4	RESERVA			
AI3	.5	RESERVA			
AI3	.6	RESERVA			
AI3	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T47 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E11-DAL-001	2E11-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T47 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E11-DAL-002	2E11-DAL-002.DALI
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-505B	S2TN-VCH-505B.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-505B	S2TN-VCH-505B.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-505B	S2TN-VCH-505B.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-505B	S2TN-VCH-505B.RESERVA
DI1	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-505A	S2TN-VCH-505A.PTCDev
DI1	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-505A	S2TN-VCH-505A.SensCaida
DI1	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-505A	S2TN-VCH-505A.RESERVA
DI1	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-505A	S2TN-VCH-505A.RESERVA
DI1	.8	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-509B	S2TN-VCH-509B.PTCDev
DI1	.9	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-509B	S2TN-VCH-509B.SensCaida
DI1	.10	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-509B	S2TN-VCH-509B.RESERVA
DI1	.11	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-509B	S2TN-VCH-509B.RESERVA

DI1	.12	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-509A	S2TN-VCH-509A.PTCDev
DI1	.13	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-509A	S2TN-VCH-509A.SensCaida
DI1	.14	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-509A	S2TN-VCH-509A.RESERVA
DI1	.15	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-509A	S2TN-VCH-509A.RESERVA
DI2	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-036	S2TN-BIE-036.PuertaBIE
DI2	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-038	S2TN-BIE-038.PuertaBIE
DI2	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-036	S2TN-EXT-036.PuertaExtint
DI2	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-036	S2TN-EXT-036.ExtintOFF
DI2	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-038	S2TN-EXT-038.PuertaExtint
DI2	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-038	S2TN-EXT-038.ExtintOFF
DI2	.6	Sensor Ambiental	Fallo sensores (alarma seriada)	S2TN-SAM-005	S2TN-SAM-005.FALLO
DI2	.7	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E11-ELE-002	2E11-ELE-002.SEAbiertaN1
DI2	.8	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E11-ELE-002	2E11-ELE-002.SEAbiertaAux
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			

CT05		2E11-CAB-002	2E11-UPD-002	854.TSEE11.1.SEM11	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Anemómetro	Velocidad viento	S2TS-ANE-004	S2TS-ANE-004.VViento
AI1	.1	Sensor Ambiental OP	Opacidad (/km)	S2TS-SAM-004	S2TS-SAM-004.OP
AI1	.2	Sensor Ambiental NO	NO2	S2TS-SAM-004	S2TS-SAM-004.NO
AI1	.3	Sensor Ambiental CO	CO	S2TS-SAM-004	S2TS-SAM-004.CO
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
AI2	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-516B	S2TS-VCH-516B.TrodDE
AI2	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-516B	S2TS-VCH-516B.TrodNDE
AI2	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-516B	S2TS-VCH-516B.Vibrac
AI2	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-516A	S2TS-VCH-516A.TrodDE
AI2	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-516A	S2TS-VCH-516A.TrodNDE
AI2	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-516A	S2TS-VCH-516A.Vibrac
AI2	.6	RESERVA			
AI2	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T11 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E11-DAL-003	2E11-DAL-003.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T11 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E11-DAL-004	2E11-DAL-004.DALI
DALI3	.2	RESERVA			
DALI4	.3	RESERVA			
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E11-CAB-001	2E11-ELE-002	2E11-ELE-002.2E11-CAB-001
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E11-CAB-002	2E11-ELE-002	2E11-ELE-002.2E11-CAB-002
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida IPRO-AIM-001	2E11-ELE-002	2E11-ELE-002.IPRO-AIM-001
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida IPRO-CAB-001	2E11-ELE-002	2E11-ELE-002.IPRO-CAB-001
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-032	2E11-ELE-002	2E11-ELE-002.S2TN-CAB-032
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-033	2E11-ELE-002	2E11-ELE-002.S2TN-CAB-033
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-018	2E11-ELE-002	2E11-ELE-002.S2TS-CAB-018
DI1	.7	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.15 CONTROL ILUMINACIÓN	2E11-ELE-002	2E11-ELE-002.CC.15
DI1	.8	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E11-ELE-002	2E11-ELE-002.ProtElecVPres
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-2-GAL013-VDF	2E11-GAL013.PresGalON
DI1	.11	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-2-GAL013-VDF	2E11-GAL013.PresGalFALLO
DI1	.12	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E11-ELE-002	2E11-ELE-002.SEAbiertaN2
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-516B	S2TS-VCH-516B.PTCDev
DI2	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-516B	S2TS-VCH-516B.SensCaida
DI2	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-516B	S2TS-VCH-516B.RESERVA

DI2	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-516B	S2TS-VCH-516B.RESERVA
DI2	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-516A	S2TS-VCH-516A.PTCDev
DI2	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-516A	S2TS-VCH-516A.SensCaida
DI2	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-516A	S2TS-VCH-516A.RESERVA
DI2	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-516A	S2TS-VCH-516A.RESERVA
DI2	.8	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-036	S2TS-BIE-036.PuertaBIE
DI2	.9	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-038	S2TS-BIE-038.PuertaBIE
DI2	.10	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-036	S2TS-EXT-036.PuertaExtint
DI2	.11	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-036	S2TS-EXT-036.ExtintOFF
DI2	.12	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-038	S2TS-EXT-038.PuertaExtint
DI2	.13	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-038	S2TS-EXT-038.ExtintOFF
DI2	.14	Sensor Ambiental	Fallo sensores (alarma seriada)	S2TS-SAM-004	S2TS-SAM-004.FALLO
DI2	.15	RESERVA			
DI3	.0	RESERVA			
DI3	.1	RESERVA			
DI3	.2	RESERVA			
DI3	.3	RESERVA			
DI3	.4	RESERVA			
DI3	.5	RESERVA			
DI3	.6	RESERVA			
DI3	.7	RESERVA			
DI3	.8	RESERVA			
DI3	.9	RESERVA			
DI3	.10	RESERVA			
DI3	.11	RESERVA			
DI3	.12	RESERVA			
DI3	.13	RESERVA			
DI3	.14	RESERVA			
DI3	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-2-GAL013-VDF	2E11-GAL013.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-2-GAL013-VDF	2E11-GAL013.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-2-GAL013-VDF	2E11-GAL013.RSTPresGal
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT05		CT05-RCK-002	CT05-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DI1	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-502R	CT05-CCM-502R.VentON
DI1	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-502R	CT05-CCM-502R.VentFALLO
DI1	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-502R	CT05-CCM-502R.L_R
DI1	.3	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-502R	
DI1	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-504R	CT05-CCM-504R.VentON
DI1	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-504R	CT05-CCM-504R.VentFALLO
DI1	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-504R	CT05-CCM-504R.L_R
DI1	.7	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-504R	
DI1	.8	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-506R	CT05-CCM-506R.VentON
DI1	.9	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-506R	CT05-CCM-506R.VentFALLO
DI1	.10	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-506R	CT05-CCM-506R.L_R
DI1	.11	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-506R	
DI1	.12	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-508R	CT05-CCM-508R.VentON
DI1	.13	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-508R	CT05-CCM-508R.VentFALLO
DI1	.14	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-508R	CT05-CCM-508R.L_R
DI1	.15	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-508R	
DI2	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-510R	CT05-CCM-510R.VentON
DI2	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-510R	CT05-CCM-510R.VentFALLO
DI2	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-510R	CT05-CCM-510R.L_R
DI2	.3	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-510R	
DI2	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-522R	CT05-CCM-522R.VentON
DI2	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-522R	CT05-CCM-522R.VentFALLO
DI2	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-522R	CT05-CCM-522R.L_R
DI2	.7	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-522R	
DI2	.8	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-524R	CT05-CCM-524R.VentON
DI2	.9	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-524R	CT05-CCM-524R.VentFALLO
DI2	.10	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-524R	CT05-CCM-524R.L_R
DI2	.11	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-524R	
DI2	.12	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-526R	CT05-CCM-526R.VentON
DI2	.13	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-526R	CT05-CCM-526R.VentFALLO
DI2	.14	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-526R	CT05-CCM-526R.L_R
DI2	.15	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-526R	
DI3	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-528R	CT05-CCM-528R.VentON
DI3	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-528R	CT05-CCM-528R.VentFALLO
DI3	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-528R	CT05-CCM-528R.L_R
DI3	.3	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-528R	

DI3	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-530R	CT05-CCM-530R.VentON
DI3	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-530R	CT05-CCM-530R.VentFALLO
DI3	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-530R	CT05-CCM-530R.L_R
DI3	.7	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-530R	
DI3	.8	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-532R	CT05-CCM-532R.VentON
DI3	.9	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-532R	CT05-CCM-532R.VentFALLO
DI3	.10	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-532R	CT05-CCM-532R.L_R
DI3	.11	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-532R	
DI3	.12	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-534R	CT05-CCM-534R.VentON
DI3	.13	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-534R	CT05-CCM-534R.VentFALLO
DI3	.14	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-534R	CT05-CCM-534R.L_R
DI3	.15	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-534R	
DI4	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-507R	CT05-CCM-507R.VentON
DI4	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-507R	CT05-CCM-507R.VentFALLO
DI4	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-507R	CT05-CCM-507R.L_R
DI4	.3	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-507R	
DI4	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-500	CT05-CCM-500.VentON
DI4	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-500	CT05-CCM-500.VentFALLO
DI4	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-500	CT05-CCM-500.L_R
DI4	.7	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-500	
DI4	.8	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-501B	CT05-CCM-501B.VentON
DI4	.9	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-501B	CT05-CCM-501B.VentFALLO
DI4	.10	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-501B	CT05-CCM-501B.L_R
DI4	.11	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-501B	
DI4	.12	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-501A	CT05-CCM-501A.VentON
DI4	.13	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-501A	CT05-CCM-501A.VentFALLO
DI4	.14	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-501A	CT05-CCM-501A.L_R
DI4	.15	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-501A	
DI5	.0	Extinción	Sistema inundación FM200	CT05-EXT-001	CT05-EXT-001.Inundacion
DI5	.1	Extinción	Sistema rociadores sala generadores	CT05-EXT-001	CT05-EXT-001.RociadorGE
DI5	.2	RESERVA			
DI5	.3	RESERVA			
DI5	.4	RESERVA			
DI5	.5	RESERVA			
DI5	.6	RESERVA			
DI5	.7	RESERVA			
DI5	.8	RESERVA			
DI5	.9	RESERVA			
DI5	.10	RESERVA			
DI5	.11	RESERVA			
DI5	.12	RESERVA			
DI5	.13	RESERVA			

DI5	.14	RESERVA			
DI5	.15	RESERVA			
DI6	.0	RESERVA			
DI6	.1	Sistema eléctrico	Estado Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -1)	Iluminación de Evacuación Túnel (Nivel -1)	CT05-N1-BALIZADO.ON
DI6	.2	Sistema eléctrico	Estado Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -2)	Iluminación de Evacuación Túnel (Nivel -2)	CT05-N2-BALIZADO.ON
DI6	.3	RESERVA			
DI6	.4	RESERVA			
DI6	.5	RESERVA			
DI6	.6	RESERVA			
DI6	.7	RESERVA			
DI6	.8	RESERVA			
DI6	.9	RESERVA			
DI6	.10	RESERVA			
DI6	.11	RESERVA			
DI6	.12	RESERVA			
DI6	.13	RESERVA			
DI6	.14	RESERVA			
DI6	.15	RESERVA			
DI7	.0	RESERVA			
DI7	.1	RESERVA			
DI7	.2	RESERVA			
DI7	.3	RESERVA			
DI7	.4	RESERVA			
DI7	.5	RESERVA			
DI7	.6	RESERVA			
DI7	.7	RESERVA			
DI7	.8	RESERVA			
DI7	.9	RESERVA			
DI7	.10	RESERVA			
DI7	.11	RESERVA			
DI7	.12	RESERVA			
DI7	.13	RESERVA			
DI7	.14	RESERVA			
DI7	.15	RESERVA			
DQ1	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-502R	CT05-CCM-502R.OrdVentON
DQ1	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-502R	CT05-CCM-502R.OrdVentOFF
DQ1	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-502R	CT05-CCM-502R.OrdDIR
DQ1	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-502R	CT05-CCM-502R.OrdRESET
DQ1	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-504R	CT05-CCM-504R.OrdVentON
DQ1	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-504R	CT05-CCM-504R.OrdVentOFF
DQ1	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-504R	CT05-CCM-504R.OrdDIR
DQ1	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-504R	CT05-CCM-504R.OrdRESET
DQ2	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-506R	CT05-CCM-506R.OrdVentON
DQ2	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-506R	CT05-CCM-506R.OrdVentOFF
DQ2	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-506R	CT05-CCM-506R.OrdDIR
DQ2	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-506R	CT05-CCM-506R.OrdRESET
DQ2	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-508R	CT05-CCM-508R.OrdVentON
DQ2	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-508R	CT05-CCM-508R.OrdVentOFF

DQ2	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-508R	CT05-CCM-508R.OrdDIR
DQ2	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-508R	CT05-CCM-508R.OrdRESET
DQ3	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-510R	CT05-CCM-510R.OrdVentON
DQ3	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-510R	CT05-CCM-510R.OrdVentOFF
DQ3	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-510R	CT05-CCM-510R.OrdDIR
DQ3	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-510R	CT05-CCM-510R.OrdRESET
DQ3	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-522R	CT05-CCM-522R.OrdVentON
DQ3	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-522R	CT05-CCM-522R.OrdVentOFF
DQ3	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-522R	CT05-CCM-522R.OrdDIR
DQ3	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-522R	CT05-CCM-522R.OrdRESET
DQ4	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-524R	CT05-CCM-524R.OrdVentON
DQ4	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-524R	CT05-CCM-524R.OrdVentOFF
DQ4	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-524R	CT05-CCM-524R.OrdDIR
DQ4	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-524R	CT05-CCM-524R.OrdRESET
DQ4	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-526R	CT05-CCM-526R.OrdVentON
DQ4	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-526R	CT05-CCM-526R.OrdVentOFF
DQ4	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-526R	CT05-CCM-526R.OrdDIR
DQ4	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-526R	CT05-CCM-526R.OrdRESET
DQ5	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-528R	CT05-CCM-528R.OrdVentON
DQ5	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-528R	CT05-CCM-528R.OrdVentOFF
DQ5	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-528R	CT05-CCM-528R.OrdDIR
DQ5	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-528R	CT05-CCM-528R.OrdRESET
DQ5	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-530R	CT05-CCM-530R.OrdVentON
DQ5	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-530R	CT05-CCM-530R.OrdVentOFF
DQ5	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-530R	CT05-CCM-530R.OrdDIR
DQ5	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-530R	CT05-CCM-530R.OrdRESET
DQ6	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-532R	CT05-CCM-532R.OrdVentON
DQ6	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-532R	CT05-CCM-532R.OrdVentOFF
DQ6	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-532R	CT05-CCM-532R.OrdDIR
DQ6	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-532R	CT05-CCM-532R.OrdRESET
DQ6	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-534R	CT05-CCM-534R.OrdVentON
DQ6	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-534R	CT05-CCM-534R.OrdVentOFF
DQ6	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-534R	CT05-CCM-534R.OrdDIR
DQ6	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-534R	CT05-CCM-534R.OrdRESET
DQ7	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-507R	CT05-CCM-507R.OrdVentON
DQ7	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-507R	CT05-CCM-507R.OrdVentOFF
DQ7	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-507R	CT05-CCM-507R.OrdDIR
DQ7	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-507R	CT05-CCM-507R.OrdRESET

DQ7	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-500	CT05-CCM-500.OrdVentON
DQ7	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-500	CT05-CCM-500.OrdVentOFF
DQ7	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-500	CT05-CCM-500.OrdDIR
DQ7	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-500	CT05-CCM-500.OrdRESET
DQ8	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-501B	CT05-CCM-501B.OrdVentON
DQ8	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-501B	CT05-CCM-501B.OrdVentOFF
DQ8	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-501B	CT05-CCM-501B.OrdDIR
DQ8	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-501B	CT05-CCM-501B.OrdRESET
DQ8	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-501A	CT05-CCM-501A.OrdVentON
DQ8	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-501A	CT05-CCM-501A.OrdVentOFF
DQ8	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-501A	CT05-CCM-501A.OrdDIR
DQ8	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-501A	CT05-CCM-501A.OrdRESET
DQ9	.0	Sistema eléctrico	Contactores IOHNIC Iluminación Refuerzo	CT05-DALI-REFUERZO	CT05-OrdRefuerzoOFF
DQ9	.1	Sistema eléctrico	Contactores IOHNIC Iluminación Permanente	CT05-DALI-PERM	CT05-OrdPermanenteOFF
DQ9	.2	Sistema eléctrico	Contactores Iluminación Salidas Emergencia (Nivel -1)	Iluminación Salidas de Emergencia (Nivel -1)	CT05-SE5.1-ALUMBRADO.OrdOFF
DQ9	.3	Sistema eléctrico	Contactores Iluminación Salidas Emergencia (Nivel -2)	Iluminación Salidas de Emergencia (Nivel -2)	CT05-SE5.2-ALUMBRADO.OrdOFF
DQ9	.4	Sistema eléctrico	Contactores Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -1)	Iluimnación de Evacuación Túnel (Nivel-1)	CT05-N1-BALIZADO.OrdON
DQ9	.5	Sistema eléctrico	Contactores Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -2)	Iluimnación de Evacuación Túnel (Nivel-2)	CT05-N2-BALIZADO.OrdON
DQ9	.6	RESERVA			
DQ9	.7	RESERVA			
AI1	.0	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-502R	CT05-CCM-502R.Consumo
AI1	.1	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-504R	CT05-CCM-504R.Consumo
AI1	.2	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-506R	CT05-CCM-506R.Consumo
AI1	.3	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-508R	CT05-CCM-508R.Consumo
AI1	.4	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-510R	CT05-CCM-510R.Consumo
AI1	.5	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-522R	CT05-CCM-522R.Consumo
AI1	.6	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-524R	CT05-CCM-524R.Consumo
AI1	.7	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-526R	CT05-CCM-526R.Consumo
AI2	.0	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-528R	CT05-CCM-528R.Consumo
AI2	.1	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-530R	CT05-CCM-530R.Consumo
AI2	.2	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-532R	CT05-CCM-532R.Consumo
AI2	.3	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-534R	CT05-CCM-534R.Consumo
AI2	.4	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-507R	CT05-CCM-507R.Consumo
AI2	.5	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-500	CT05-CCM-500.Consumo
AI2	.6	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-501B	CT05-CCM-501B.Consumo
AI2	.7	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-501A	CT05-CCM-501A.Consumo
AI3	.0	RESERVA			
AI3	.1	RESERVA			
AI3	.2	RESERVA			
AI3	.3	RESERVA			
AI3	.4	RESERVA			
AI3	.5	RESERVA			
AI3	.6	RESERVA			
AI3	.7	RESERVA			

CT05		CT05-RCK-002	CT05-UPD-002		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DI8	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-503B	CT05-CCM-503B.VentON
DI8	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-503B	CT05-CCM-503B.VentFALLO
DI8	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-503B	CT05-CCM-503B.L_R
DI8	.3	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-503B	
DI8	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-503A	CT05-CCM-503A.VentON
DI8	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-503A	CT05-CCM-503A.VentFALLO
DI8	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-503A	CT05-CCM-503A.L_R
DI8	.7	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-503A	
DI8	.8	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-512	CT05-CCM-512.VentON
DI8	.9	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-512	CT05-CCM-512.VentFALLO
DI8	.10	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-512	CT05-CCM-512.L_R
DI8	.11	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-512	
DI8	.12	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-514	CT05-CCM-514.VentON
DI8	.13	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-514	CT05-CCM-514.VentFALLO
DI8	.14	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-514	CT05-CCM-514.L_R
DI8	.15	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-514	
DI9	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-505B	CT05-CCM-505B.VentON
DI9	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-505B	CT05-CCM-505B.VentFALLO
DI9	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-505B	CT05-CCM-505B.L_R
DI9	.3	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-505B	
DI9	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-505A	CT05-CCM-505A.VentON
DI9	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-505A	CT05-CCM-505A.VentFALLO
DI9	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-505A	CT05-CCM-505A.L_R
DI9	.7	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-505A	
DI9	.8	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-516B	CT05-CCM-516B.VentON
DI9	.9	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-516B	CT05-CCM-516B.VentFALLO
DI9	.10	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-516B	CT05-CCM-516B.L_R
DI9	.11	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-516B	
DI9	.12	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-516A	CT05-CCM-516A.VentON
DI9	.13	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-516A	CT05-CCM-516A.VentFALLO
DI9	.14	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-516A	CT05-CCM-516A.L_R
DI9	.15	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-516A	
DI10	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-509B	CT05-CCM-509B.VentON
DI10	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-509B	CT05-CCM-509B.VentFALLO
DI10	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-509B	CT05-CCM-509B.L_R
DI10	.3	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-509B	

DI10	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-509A	CT05-CCM-509A.VentON
DI10	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-509A	CT05-CCM-509A.VentFALLO
DI10	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-509A	CT05-CCM-509A.L_R
DI10	.7	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-509A	
DI10	.8	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-511R	CT05-CCM-511R.VentON
DI10	.9	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-511R	CT05-CCM-511R.VentFALLO
DI10	.10	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-511R	CT05-CCM-511R.L_R
DI10	.11	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-511R	
DI10	.12	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-518B	CT05-CCM-518B.VentON
DI10	.13	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-518B	CT05-CCM-518B.VentFALLO
DI10	.14	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-518B	CT05-CCM-518B.L_R
DI10	.15	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-518B	
DI11	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-518A	CT05-CCM-518A.VentON
DI11	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-518A	CT05-CCM-518A.VentFALLO
DI11	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-518A	CT05-CCM-518A.L_R
DI11	.3	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-518A	
DI11	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT05-CCM-520	CT05-CCM-520.VentON
DI11	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT05-CCM-520	CT05-CCM-520.VentFALLO
DI11	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT05-CCM-520	CT05-CCM-520.L_R
DI11	.7	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT05-CCM-520	
DI11	.8	RESERVA			
DI11	.9	RESERVA			
DI11	.10	RESERVA			
DI11	.11	RESERVA			
DI11	.12	RESERVA			
DI11	.13	RESERVA			
DI11	.14	RESERVA			
DI11	.15	RESERVA			
DI12	.0	Sistema eléctrico	Prelarma temperatura	850.TR.1.SE5	850.TR.1.SE5.TempAVISO
DI12	.1	Sistema eléctrico	Alarma temperatura	850.TR.1.SE5	850.TR.1.SE5.TempALM
DI12	.2	Sistema eléctrico	Defecto protección control temperatura	850.TR.1.SE5	850.TR.1.SE5.TempFALLO
DI12	.3	Sistema eléctrico	Prelarma temperatura	850.TR.2.SE5	850.TR.2.SE5.TempAVISO
DI12	.4	Sistema eléctrico	Alarma temperatura	850.TR.2.SE5	850.TR.2.SE5.TempALM
DI12	.5	Sistema eléctrico	Defecto protección control temperatura	850.TR.2.SE5	850.TR.2.SE5.TempFALLO
DI12	.6	Sistema eléctrico	Prelarma temperatura	850.TR.3.SE5	850.TR.3.SE5.TempAVISO
DI12	.7	Sistema eléctrico	Alarma temperatura	850.TR.3.SE5	850.TR.3.SE5.TempALM
DI12	.8	Sistema eléctrico	Defecto protección control temperatura	850.TR.3.SE5	850.TR.3.SE5.TempFALLO
DI12	.9	Sistema eléctrico	Seccionador PAT celda MT, posición	851.CLI.1.SE5	851.CLI.1.SE5.PAT
DI12	.10	Sistema eléctrico	Interruptor Desconectador de línea celda de MT, posición	851.CLI.1.SE5	851.CLI.1.SE5.IntABIERTO
DI12	.11	Sistema eléctrico	Seccionador PAT celda MT, posición	851.CFP.1.SE5	851.CFP.1.SE5.PAT
DI12	.12	Sistema eléctrico	Interruptor Desconectador de línea celda de MT, posición	851.CFP.1.SE5	851.CFP.1.SE5.IntABIERTO

DI12	.13	Sistema eléctrico	Estado de fusibles	851.CFP.1.SE5	851.CFP.1.SE5.Fusible
DI12	.14	Sistema eléctrico	Seccionador PAT celda MT, posición	851.CFP.2.SE5	851.CFP.2.SE5.PAT
DI12	.15	Sistema eléctrico	Interruptor Desconectador de línea celda de MT, posición	851.CFP.2.SE5	851.CFP.2.SE5.IntABIERTO
DI13	.0	Sistema eléctrico	Estado de fusibles	851.CFP.2.SE5	851.CFP.2.SE5.Fusible
DI13	.1	Sistema eléctrico	Seccionador PAT celda MT, posición	851.CFP.3.SE5	851.CFP.3.SE5.PAT
DI13	.2	Sistema eléctrico	Interruptor Desconectador de línea celda de MT, posición	851.CFP.3.SE5	851.CFP.3.SE5.IntABIERTO
DI13	.3	Sistema eléctrico	Estado de fusibles	851.CFP.3.SE5	851.CFP.3.SE5.Fusible
DI13	.4	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.1-P1 AL.SE5.1-P1 (IHONIC PERMANENTE)	SE5.1-P1.ProtDALI
DI13	.5	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.1-P2 AL.SE5.1-P2 (IHONIC PERMANENTE)	SE5.1-P2.ProtDALI
DI13	.6	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.1-P3 AL.SE5.1-P3 (IHONIC PERMANENTE)	SE5.1-P3.ProtDALI
DI13	.7	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.1-P4 AL.SE5.1-P4 (IHONIC PERMANENTE)	SE5.1-P4.ProtDALI
DI13	.8	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.1-P5 AL.SE5.1-P5 (IHONIC PERMANENTE)	SE5.1-P5.ProtDALI
DI13	.9	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.1-P6 AL.SE5.1-P6 (IHONIC PERMANENTE)	SE5.1-P6.ProtDALI
DI13	.10	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.1-P7 AL.SE5.1-P7 (IHONIC PERMANENTE)	SE5.1-P7.ProtDALI
DI13	.11	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.1-P8 AL.SE5.1-P8 (IHONIC PERMANENTE)	SE5.1-P8.ProtDALI
DI13	.12	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.1-P9 AL.SE5.1-P9 (IHONIC PERMANENTE)	SE5.1-P9.ProtDALI
DI13	.13	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.1-P10 AL.SE5.1-P10 (IHONIC PERMANENTE)	SE5.1-P10.ProtDALI
DI13	.14	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.1-P11 AL.SE5.1-P11 (IHONIC PERMANENTE)	SE5.1-P11.ProtDALI
DI13	.15	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.1-P12 AL.SE5.1-P12 (IHONIC PERMANENTE)	SE5.1-P12.ProtDALI
DI14	.0	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.1-P13 AL.SE5.1-P13 (IHONIC PERMANENTE)	SE5.1-P13.ProtDALI
DI14	.1	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.1-S1 AL.SE5.1-S1 (IHONIC REFUERZO)	SE5.1-S1.ProtDALI
DI14	.2	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.1-S2 AL.SE5.1-S2 (IHONIC REFUERZO)	SE5.1-S2.ProtDALI
DI14	.3	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.1-S3 AL.SE5.1-S3 (IHONIC REFUERZO)	SE5.1-S3.ProtDALI
DI14	.4	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.1-S4 AL.SE5.1-S4 (IHONIC REFUERZO)	SE5.1-S4.ProtDALI
DI14	.5	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.2-P1 AL.SE5.2-P1 (IHONIC PERMANENTE)	SE5.2-P1.ProtDALI
DI14	.6	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.2-P2 AL.SE5.2-P2 (IHONIC PERMANENTE)	SE5.2-P2.ProtDALI
DI14	.7	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.2-P3 AL.SE5.2-P3 (IHONIC PERMANENTE)	SE5.2-P3.ProtDALI
DI14	.8	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.2-P4 AL.SE5.2-P4 (IHONIC PERMANENTE)	SE5.2-P4.ProtDALI
DI14	.9	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.2-P5 AL.SE5.2-P5 (IHONIC PERMANENTE)	SE5.2-P5.ProtDALI
DI14	.10	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.2-P6 AL.SE5.2-P6 (IHONIC PERMANENTE)	SE5.2-P6.ProtDALI
DI14	.11	Sistema eléctrico	Estado protección	SE5.2-P7 AL.SE5.2-P7 (IHONIC PERMANENTE)	SE5.2-P7.ProtDALI
DI14	.12	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección PORTICO DE PAGO P111	CT05-P111.IntABIERTO
DI14	.13	RESERVA			
DI14	.14	Sistema Acceso	Puerta abierta	CT05-ELE-001	CT05-ELE-001.PUERTACT05
DI14	.15	RESERVA			
DI15	.0	RESERVA			
DI15	.1	RESERVA			
DI15	.2	RESERVA			
DI15	.3	RESERVA			
DI15	.4	RESERVA			
DI15	.5	RESERVA			

DI15	.6	RESERVA			
DI15	.7	RESERVA			
DI15	.8	RESERVA			
DI15	.9	RESERVA			
DI15	.10	RESERVA			
DI15	.11	RESERVA			
DI15	.12	RESERVA			
DI15	.13	Sistema eléctrico	Estado protección	Iluminación Salidas de Emergencia (Nivel -1)	SE5.SEM.1-ALUMBRADO
DI15	.14	Sistema eléctrico	Estado protección	Iluminación Salidas de Emergencia (Nivel -2)	SE5.SEM.2-ALUMBRADO
DI15	.15	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección alimentación RACK-RADIO	CT05-RACK-RADIO.IntABIERTO
DI16	.0	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección alimentación RACK-COM	CT05-RACK-COM.IntABIERTO
DI16	.1	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección alimentación RACK-MEGAFONIA	CT05-RACK-MEGAF.IntABIERTO
DI16	.2	Sistema eléctrico	Protección salida CC.06 CONTROL ILUMINACIÓN CC.28	853.TUPS.1.SE5	853-TUPS1-SE5.CC.28
DI16	.3	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección PORTICO DE PAGO P106	CT05-P106.IntABIERTO
DI16	.4	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección PORTICO DE PAGO P206	CT05-P206.IntABIERTO
DI16	.5	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección PORTICO DE PAGO P104	CT05-P104.IntABIERTO
DI16	.6	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección PORTICO DE PAGO P105	CT05-P105.IntABIERTO
DI16	.7	RESERVA			
DI16	.8	RESERVA			
DI16	.9	RESERVA			
DI16	.10	RESERVA			
DI16	.11	RESERVA			
DI16	.12	RESERVA			
DI16	.13	RESERVA			
DI16	.14	RESERVA			
DI16	.15	RESERVA			
DQ10	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-503B	CT05-CCM-503B.OrdVentON
DQ10	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-503B	CT05-CCM-503B.OrdVentOFF
DQ10	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-503B	CT05-CCM-503B.OrdDIR
DQ10	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-503B	CT05-CCM-503B.OrdRESET
DQ10	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-503A	CT05-CCM-503A.OrdVentON
DQ10	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-503A	CT05-CCM-503A.OrdVentOFF
DQ10	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-503A	CT05-CCM-503A.OrdDIR
DQ10	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-503A	CT05-CCM-503A.OrdRESET
DQ11	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-512	CT05-CCM-512.OrdVentON
DQ11	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-512	CT05-CCM-512.OrdVentOFF
DQ11	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-512	CT05-CCM-512.OrdDIR
DQ11	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-512	CT05-CCM-512.OrdRESET
DQ11	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-514	CT05-CCM-514.OrdVentON
DQ11	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-514	CT05-CCM-514.OrdVentOFF
DQ11	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-514	CT05-CCM-514.OrdDIR
DQ11	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-514	CT05-CCM-514.OrdRESET
DQ12	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-505B	CT05-CCM-505B.OrdVentON

DQ12	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-505B	CT05-CCM-505B.OrdVentOFF
DQ12	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-505B	CT05-CCM-505B.OrdDIR
DQ12	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-505B	CT05-CCM-505B.OrdRESET
DQ12	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-505A	CT05-CCM-505A.OrdVentON
DQ12	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-505A	CT05-CCM-505A.OrdVentOFF
DQ12	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-505A	CT05-CCM-505A.OrdDIR
DQ12	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-505A	CT05-CCM-505A.OrdRESET
DQ13	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-516B	CT05-CCM-516B.OrdVentON
DQ13	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-516B	CT05-CCM-516B.OrdVentOFF
DQ13	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-516B	CT05-CCM-516B.OrdDIR
DQ13	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-516B	CT05-CCM-516B.OrdRESET
DQ13	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-516A	CT05-CCM-516A.OrdVentON
DQ13	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-516A	CT05-CCM-516A.OrdVentOFF
DQ13	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-516A	CT05-CCM-516A.OrdDIR
DQ13	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-516A	CT05-CCM-516A.OrdRESET
DQ14	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-509B	CT05-CCM-509B.OrdVentON
DQ14	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-509B	CT05-CCM-509B.OrdVentOFF
DQ14	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-509B	CT05-CCM-509B.OrdDIR
DQ14	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-509B	CT05-CCM-509B.OrdRESET
DQ14	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-509A	CT05-CCM-509A.OrdVentON
DQ14	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-509A	CT05-CCM-509A.OrdVentOFF
DQ14	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-509A	CT05-CCM-509A.OrdDIR
DQ14	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-509A	CT05-CCM-509A.OrdRESET
DQ15	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-511R	CT05-CCM-511R.OrdVentON
DQ15	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-511R	CT05-CCM-511R.OrdVentOFF
DQ15	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-511R	CT05-CCM-511R.OrdDIR
DQ15	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-511R	CT05-CCM-511R.OrdRESET
DQ15	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-518B	CT05-CCM-518B.OrdVentON
DQ15	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-518B	CT05-CCM-518B.OrdVentOFF
DQ15	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-518B	CT05-CCM-518B.OrdDIR
DQ15	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-518B	CT05-CCM-518B.OrdRESET
DQ16	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-518A	CT05-CCM-518A.OrdVentON
DQ16	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-518A	CT05-CCM-518A.OrdVentOFF
DQ16	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-518A	CT05-CCM-518A.OrdDIR
DQ16	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-518A	CT05-CCM-518A.OrdRESET
DQ16	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT05-CCM-520	CT05-CCM-520.OrdVentON
DQ16	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT05-CCM-520	CT05-CCM-520.OrdVentOFF
DQ16	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT05-CCM-520	CT05-CCM-520.OrdDIR

DQ16	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT05-CCM-520	CT05-CCM-520.OrdRESET
AI4	.0	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-503B	CT05-CCM-503B.Consumo
AI4	.1	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-503A	CT05-CCM-503A.Consumo
AI4	.2	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-512	CT05-CCM-512.Consumo
AI4	.3	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-514	CT05-CCM-514.Consumo
AI4	.4	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-505B	CT05-CCM-505B.Consumo
AI4	.5	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-505A	CT05-CCM-505A.Consumo
AI4	.6	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-516B	CT05-CCM-516B.Consumo
AI4	.7	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-516A	CT05-CCM-516A.Consumo
AI5	.0	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-509B	CT05-CCM-509B.Consumo
AI5	.1	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-509A	CT05-CCM-509A.Consumo
AI5	.2	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-511R	CT05-CCM-511R.Consumo
AI5	.3	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-518B	CT05-CCM-518B.Consumo
AI5	.4	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-518A	CT05-CCM-518A.Consumo
AI5	.5	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT05-CCM-520	CT05-CCM-520.Consumo
AI5	.6	RESERVA			
AI5	.7	RESERVA			