

CT06

Tramos - DALI

BUS DALI TRAMO 1	SMPN-DAL-001
BUS DALI TRAMO 2	SMPN-DAL-002
BUS DALI TRAMO 3	SMPN-DAL-003
BUS DALI TRAMO 4	SMPS-DAL-001
BUS DALI TRAMO 5	SMPN-DAL-004
BUS DALI TRAMO 6	SMPN-DAL-005
BUS DALI TRAMO 7	SMPN-DAL-006
BUS DALI TRAMO 8	SMPN-DAL-007
BUS DALI TRAMO 9	SMPN-DAL-008
BUS DALI TRAMO 10	SMPN-DAL-009
BUS DALI TRAMO 11	IPro-DAL-001
BUS DALI TRAMO 12	IPro-DAL-002
BUS DALI TRAMO 13	IPro-DAL-003
BUS DALI TRAMO 14	IPro-DAL-004
BUS DALI TRAMO 15	2E12-DAL-001
BUS DALI TRAMO 16	2E12-DAL-002
BUS DALI TRAMO 17	2E12-DAL-003
BUS DALI TRAMO 18	2E12-DAL-004

BUS DALI TRAMO 19	2E13-DAL-001
BUS DALI TRAMO 20	2E13-DAL-002
BUS DALI TRAMO 21	2E13-DAL-003
BUS DALI TRAMO 22	2E13-DAL-004
BUS DALI TRAMO 23	2E14-DAL-001
BUS DALI TRAMO 24	2E14-DAL-002
BUS DALI TRAMO 25	2E14-DAL-003
BUS DALI TRAMO 26	2E14-DAL-004
BUS DALI TRAMO 27	2E15-DAL-001
BUS DALI TRAMO 28	2E15-DAL-002
BUS DALI TRAMO 29	2E16-DAL-003
BUS DALI TRAMO 30	2E16-DAL-004
BUS DALI TRAMO 31	2E16-DAL-001
BUS DALI TRAMO 32	2E16-DAL-002
BUS DALI TRAMO 33	2E17-DAL-001
BUS DALI TRAMO 34	2E17-DAL-002
BUS DALI TRAMO 35	2E12-DAL-005
BUS DALI TRAMO 36	2E12-DAL-006

UPDs Asociadas

CT06		2E16-CAB-002	2E16-UPD-002	854.TSEE.CTI-3	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Anemómetro	Velocidad viento	S2TS-ANE-006	S2TS-ANE-006.VViento
AI1	.1	Sensor Ambiental OP	Opacidad (/km)	S2TS-SAM-006	S2TS-SAM-006.OP
AI1	.2	Sensor Ambiental NO2	NO2	S2TS-SAM-006	S2TS-SAM-006.NO
AI1	.3	Sensor Ambiental CO	CO	S2TS-SAM-006	S2TS-SAM-006.CO
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
AI2	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-602A	S2TS-VCH-602A.TrodDE
AI2	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-602A	S2TS-VCH-602A.TrodNDE
AI2	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-602A	S2TS-VCH-602A.Vibrac
AI2	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-602B	S2TS-VCH-602B.TrodDE
AI2	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-602B	S2TS-VCH-602B.TrodNDE
AI2	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-602B	S2TS-VCH-602B.Vibrac
AI2	.6	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-604A	S2TS-VCH-604A.TrodDE
AI2	.7	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-604A	S2TS-VCH-604A.TrodNDE
AI3	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-604A	S2TS-VCH-604A.Vibrac
AI3	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-604B	S2TS-VCH-604B.TrodDE
AI3	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-604B	S2TS-VCH-604B.TrodNDE
AI3	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-604B	S2TS-VCH-604B.Vibrac
AI3	.4	RESERVA			
AI3	.5	RESERVA			
AI3	.6	RESERVA			
AI3	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T16 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E16-DAL-003	2E16-DAL-003.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T16 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E16-DAL-004	2E16-DAL-004.DALI
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E16-CAB-001	2E16-ELE-002	2E16-ELE-002.2E16-CAB-001
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E16-CAB-002	2E16-ELE-002	2E16-ELE-002.2E16-CAB-002
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-022	2E16-ELE-002	2E16-ELE-002.S2TN-CAB-022
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-023	2E16-ELE-002	2E16-ELE-002.S2TN-CAB-023
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-027	2E16-ELE-002	2E16-ELE-002.S2TS-CAB-027
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-028	2E16-ELE-002	2E16-ELE-002.S2TS-CAB-028
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.31 CONTROL ILUMINACIÓN	2E16-ELE-002	2E16-ELE-002.CC.31
DI1	.7	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E16-ELE-002	2E16-ELE-002.ProtElecVPres
DI1	.8	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E16-ELE-002	2E16-ELE-002.ProtElecVPres1
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-HIB-GAL3-01-VDF	2E16-GAL3-1.PresGalON

DI1	.11	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-HIB-GAL3-01-VDF	2E16-GAL3-1.PresGalFALLO
DI1	.12	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E16-ELE-002	2E16-ELE-002.SEAbiertaN2
DI1	.13	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-HIB-GAL3-02-VDF	2E16-GAL3-2.PresGalON
DI1	.14	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-HIB-GAL3-02-VDF	2E16-GAL3-2.PresGalFALLO
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-602A	S2TS-VCH-602A.PTCDev
DI2	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-602A	S2TS-VCH-602A.SensCaida
DI2	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-602A	S2TS-VCH-602A.RESERVA
DI2	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-602A	S2TS-VCH-602A.RESERVA
DI2	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-602B	S2TS-VCH-602B.PTCDev
DI2	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-602B	S2TS-VCH-602B.SensCaida
DI2	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-602B	S2TS-VCH-602B.RESERVA
DI2	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-602B	S2TS-VCH-602B.RESERVA
DI2	.8	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-604A	S2TS-VCH-604A.PTCDev
DI2	.9	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-604A	S2TS-VCH-604A.SensCaida
DI2	.10	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-604A	S2TS-VCH-604A.RESERVA
DI2	.11	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-604A	S2TS-VCH-604A.RESERVA
DI2	.12	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-604B	S2TS-VCH-604B.PTCDev
DI2	.13	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-604B	S2TS-VCH-604B.SensCaida
DI2	.14	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-604B	S2TS-VCH-604B.RESERVA
DI2	.15	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-604B	S2TS-VCH-604B.RESERVA
DI3	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-056	S2TS-BIE-056.PuertaBIE
DI3	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-058	S2TS-BIE-058.PuertaBIE
DI3	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-056	S2TS-EXT-056.PuertaExtint
DI3	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-056	S2TS-EXT-056.ExtintOFF
DI3	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-058	S2TS-EXT-058.PuertaExtint
DI3	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-058	S2TS-EXT-058.ExtintOFF
DI3	.6	Sensor Ambiental	Fallo sensores (alarma seriada)	S2TS-SAM-006	S2TS-SAM-006.FALLO
DI3	.7	RESERVA			
DI3	.8	RESERVA			
DI3	.9	RESERVA			
DI3	.10	RESERVA			
DI3	.11	RESERVA			
DI3	.12	RESERVA			
DI3	.13	RESERVA			
DI3	.14	RESERVA			
DI3	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-HIB-GAL3-01-VDF	2E16-GAL3-1.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-HIB-GAL3-01-VDF	2E16-GAL3-1.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-HIB-GAL3-01-VDF	2E16-GAL3-1.RSTPresGal
DQ1	.3	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-HIB-GAL3-02-VDF	2E16-GAL3-2.ONPresGal
DQ1	.4	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-HIB-GAL3-02-VDF	2E16-GAL3-2.OFFPresGal
DQ1	.5	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-HIB-GAL3-02-VDF	2E16-GAL3-2.RSTPresGal
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT06		2E12-CAB-001	2E12-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DAL1	.0	Bus DALI	TRAMO T48 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E12-DAL-001	2E12-DAL-001.DALI
DAL2	.1	Bus DALI	TRAMO T48 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E12-DAL-002	2E12-DAL-002.DALI
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-040	S2TN-BIE-040.PuertaBIE
DI1	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-042	S2TN-BIE-042.PuertaBIE
DI1	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-040	S2TN-EXT-040.PuertaExtint
DI1	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-040	S2TN-EXT-040.ExtintOFF
DI1	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-042	S2TN-EXT-042.PuertaExtint
DI1	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-042	S2TN-EXT-042.ExtintOFF
DI1	.6	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E12-ELE-002	2E12-ELE-002.SEAbiertaN1
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	RESERVA			
DI2	.1	RESERVA			
DI2	.2	RESERVA			
DI2	.3	RESERVA			
DI2	.4	RESERVA			
DI2	.5	RESERVA			
DI2	.6	RESERVA			
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			

CT06		IPRO-AIM-001	IPRO-UPD-001	Tag Equipo	TAG SEÑAL
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal		
AI1	.0	Luminacímetro	Sensor de Iluminación exterior	IPRO-LUM-001	IPRO-LUM-001.LUM
AI1	.1	RESERVA			
AI1	.2	RESERVA			
AI1	.3	RESERVA			
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	RESERVA			
DALI2	.1	Bus DALI			
DI1	.0	Barrera Automática + Semáforo RR	Barrera UP	IPRO-BAR-001	IPRO-BAR-001.BarreraUP
DI1	.1	Barrera Automática + Semáforo RR	Barrera DOWN	IPRO-BAR-001	IPRO-BAR-001.BarreraDWN
DI1	.2	Barrera Automática + Semáforo RR	Alarma Motor	IPRO-BAR-001	IPRO-BAR-001.AlmMotor
DI1	.3	Barrera Automática + Semáforo RR	Semáforo RR	IPRO-BAR-001	IPRO-BAR-001.RR
DI1	.4	Semáforo R-A-V	Estado Rojo	IPRO-SEM-001	IPRO-SEM-001.RojoRAV
DI1	.5	Semáforo R-A-V	Estado Ambar	IPRO-SEM-001	IPRO-SEM-001.AmbarRAV
DI1	.6	Semáforo R-A-V	Estado Verde	IPRO-SEM-001	IPRO-SEM-001.VerdeRAV
DI1	.7	Armario de Exterior	Armario Abierto	IPRO-AIM-001	IPRO-AIM-001.Armario
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden UP	IPRO-BAR-001	IPRO-BAR-001.OrdUP
DQ1	.1	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden DWN	IPRO-BAR-001	IPRO-BAR-001.OrdDWN
DQ1	.2	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden Bloqueo	IPRO-BAR-001	IPRO-BAR-001.OrdBLOQ
DQ1	.3	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden semáforo RR	IPRO-BAR-001	IPRO-BAR-001.OrdRR1
DQ1	.4	Semáforo R-A-V	Orden Rojo	IPRO-SEM-001	IPRO-SEM-001.OrdRojoRAV
DQ1	.5	Semáforo R-A-V	Orden Ambar	IPRO-SEM-001	IPRO-SEM-001.OrdAmbarRAV
DQ1	.6	Semáforo R-A-V	Orden Verde	IPRO-SEM-001	IPRO-SEM-001.OrdVerdeRAV
DQ1	.7	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden semáforo RR - Bocina+Destello	IPRO-BAR-001	IPRO-BAR-001.OrdRR2

CT06		2E12-CAB-002	2E12-UPD-002	854.TSEE12.1.SEM12	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-518B	S2TS-VCH-518B.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-518B	S2TS-VCH-518B.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-518B	S2TS-VCH-518B.Vibrac
AI1	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-518A	S2TS-VCH-518A.TrodDE
AI1	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-518A	S2TS-VCH-518A.TrodNDE
AI1	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-518A	S2TS-VCH-518A.Vibrac
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T12 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E12-DAL-003	2E12-DAL-003.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T12 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E12-DAL-004	2E12-DAL-004.DALI
DALI3	.2	Bus DALI	TRAMO T13 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E12-DAL-005	2E12-DAL-005.DALI
DALI4	.3	Bus DALI	TRAMO T13 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E12-DAL-006	2E12-DAL-006.DALI
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E12-CAB-001	2E12-ELE-002	2E12-ELE-002.2E12-CAB-001
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E12-CAB-002	2E12-ELE-002	2E12-ELE-002.2E12-CAB-002
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-030	2E12-ELE-002	2E12-ELE-002.S2TN-CAB-030
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-031	2E12-ELE-002	2E12-ELE-002.S2TN-CAB-031
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-019	2E12-ELE-002	2E12-ELE-002.S2TS-CAB-019
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-020	2E12-ELE-002	2E12-ELE-002.S2TS-CAB-020
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-021	2E12-ELE-002	2E12-ELE-002.S2TS-CAB-021
DI1	.7	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.29 CONTROL ILUMINACIÓN	2E12-ELE-002	2E12-ELE-002.CC.29
DI1	.8	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E12-ELE-002	2E12-ELE-002.ProtElecVPres
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-2-GAL014-VDF	2E12-GAL014.PresGalON
DI1	.11	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-2-GAL014-VDF	2E12-GAL014.PresGalFALLO
DI1	.12	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E12-ELE-002	2E12-ELE-002.SEAbiertaN2
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-518B	S2TS-VCH-518B.PTCDev
DI2	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-518B	S2TS-VCH-518B.SensCaida
DI2	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-518B	S2TS-VCH-518B.RESERVA
DI2	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-518B	S2TS-VCH-518B.RESERVA
DI2	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-518A	S2TS-VCH-518A.PTCDev
DI2	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-518A	S2TS-VCH-518A.SensCaida
DI2	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-518A	S2TS-VCH-518A.RESERVA
DI2	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-518A	S2TS-VCH-518A.RESERVA
DI2	.8	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-040	S2TS-BIE-040.PuertaBIE

DI2	.9	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-042	S2TS-BIE-042.PuertaBIE
DI2	.10	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-040	S2TS-EXT-040.PuertaExtint
DI2	.11	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-040	S2TS-EXT-040.ExtintOFF
DI2	.12	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-042	S2TS-EXT-042.PuertaExtint
DI2	.13	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-042	S2TS-EXT-042.ExtintOFF
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-2-GAL014-VDF	2E12-GAL014.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-2-GAL014-VDF	2E12-GAL014.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-2-GAL014-VDF	2E12-GAL014.RSTPresGal
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT06		2E13-CAB-001	2E13-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Anemómetro	Velocidad viento	S2TN-ANE-006	S2TN-ANE-006.VViento
AI1	.1	Sensor Ambiental OP	Opacidad (/km)	S2TN-SAM-006	S2TN-SAM-006.OP
AI1	.2	Sensor Ambiental NO2	NO2	S2TN-SAM-006	S2TN-SAM-006.NO
AI1	.3	Sensor Ambiental CO	CO	S2TN-SAM-006	S2TN-SAM-006.CO
AI1	.4	Luxómetro	Luxómetro	IPro-LUX-001	IPro-LUX-001.LUX
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T49 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E13-DAL-001	2E13-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T49 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E13-DAL-002	2E13-DAL-002.DALI
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-044	S2TN-BIE-044.PuertaBIE
DI1	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-046	S2TN-BIE-046.PuertaBIE
DI1	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-044	S2TN-EXT-044.PuertaExtint
DI1	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-044	S2TN-EXT-044.ExtintOFF
DI1	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-046	S2TN-EXT-046.PuertaExtint
DI1	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-046	S2TN-EXT-046.ExtintOFF
DI1	.6	Sensor Ambiental	Fallo sensores (alarma seriada)	S2TN-SAM-006	S2TN-SAM-006.FALLO
DI1	.7	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E13-ELE-002	2E13-ELE-002.SEAbiertaN1
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT06		2E13-CAB-002	2E13-UPD-002	854.TSEE13.1.SEM13	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Anemómetro	Velocidad viento	S2TS-ANE-005	S2TS-ANE-005.VViento
AI1	.1	Sensor Ambiental OP	Opacidad (/km)	S2TS-SAM-005	S2TS-SAM-005.OP
AI1	.2	Sensor Ambiental NO	NO2	S2TS-SAM-005	S2TS-SAM-005.NO
AI1	.3	Sensor Ambiental CO	CO	S2TS-SAM-005	S2TS-SAM-005.CO
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
AI2	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-520	S2TS-VCH-520.TrodDE
AI2	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-520	S2TS-VCH-520.TrodNDE
AI2	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-520	S2TS-VCH-520.Vibrac
AI2	.3	RESERVA			
AI2	.4	RESERVA			
AI2	.5	RESERVA			
AI2	.6	RESERVA			
AI2	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T14 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E13-DAL-003	2E13-DAL-003.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T14 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E13-DAL-004	2E13-DAL-004.DALI
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E13-CAB-001	2E13-ELE-002	2E13-ELE-002.2E13-CAB-001
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E13-CAB-002	2E13-ELE-002	2E13-ELE-002.2E13-CAB-002
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-028	2E13-ELE-002	2E13-ELE-002.S2TN-CAB-028
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-029	2E13-ELE-002	2E13-ELE-002.S2TN-CAB-029
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-022	2E13-ELE-002	2E13-ELE-002.S2TS-CAB-022
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SAPR-AIM-001	2E13-ELE-002	2E13-ELE-002.SAPR-AIM-001
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SAPR-CAB-001	2E13-ELE-002	2E13-ELE-002.SAPR-CAB-001
DI1	.7	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SAPR-CAB-002	2E13-ELE-002	2E13-ELE-002.SAPR-CAB-002
DI1	.8	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SMPN-CAB-001	2E13-ELE-002	2E13-ELE-002.SMPN-CAB-001
DI1	.9	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SMPN-CAB-002	2E13-ELE-002	2E13-ELE-002.SMPN-CAB-002
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.16 CONTROL ILUMINACIÓN	2E13-ELE-002	2E13-ELE-002.CC.16
DI1	.12	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.30 CONTROL ILUMINACIÓN	2E13-ELE-002	2E13-ELE-002.CC.30
DI1	.13	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E13-ELE-002	2E13-ELE-002.ProtElecVPres
DI1	.14	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-2-GAL015-VDF	2E13-GAL015.PresGalON
DI1	.15	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-2-GAL015-VDF	2E13-GAL015.PresGalFALLO
DI2	.0	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E13-ELE-002	2E13-ELE-002.SEAbiertaN2
DI2	.1	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-520	S2TS-VCH-520.PTCDev
DI2	.2	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-520	S2TS-VCH-520.SensCaida
DI2	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-520	S2TS-VCH-520.RESERVA
DI2	.4	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-520	S2TS-VCH-520.RESERVA

DI2	.5	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-044	S2TS-BIE-044.PuertaBIE
DI2	.6	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-046	S2TS-BIE-046.PuertaBIE
DI2	.7	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-044	S2TS-EXT-044.PuertaExtint
DI2	.8	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-044	S2TS-EXT-044.ExtintOFF
DI2	.9	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-046	S2TS-EXT-046.PuertaExtint
DI2	.10	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-046	S2TS-EXT-046.ExtintOFF
DI2	.11	Sensor Ambiental	Fallo sensores (alarma seriada)	S2TS-SAM-005	S2TS-SAM-005.FALLO
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-2-GAL015-VDF	2E13-GAL015.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-2-GAL015-VDF	2E13-GAL015.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-2-GAL015-VDF	2E13-GAL015.RSTPresGal
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT06		2E14-CAB-001	2E14-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DAL11	.0	Bus DALI	TRAMO T50 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E14-DAL-001	2E14-DAL-001.DALI
DAL12	.1	Bus DALI	TRAMO T50 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E14-DAL-002	2E14-DAL-002.DALI
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-048	S2TN-BIE-048.PuertaBIE
DI1	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-050	S2TN-BIE-050.PuertaBIE
DI1	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-048	S2TN-EXT-048.PuertaExtint
DI1	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-048	S2TN-EXT-048.ExtintOFF
DI1	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-050	S2TN-EXT-050.PuertaExtint
DI1	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-050	S2TN-EXT-050.ExtintOFF
DI1	.6	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E14-ELE-002	2E14-ELE-002.SEAbiertaN1
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT06		2E14-CAB-002	2E14-UPD-002	854.TSEE.CTI-1	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T16 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E14-DAL-003	2E14-DAL-003.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T16 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E14-DAL-004	2E14-DAL-004.DALI
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E14-CAB-001	2E14-ELE-002	2E14-ELE-002.2E14-CAB-001
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E14-CAB-002	2E14-ELE-002	2E14-ELE-002.2E14-CAB-002
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-026	2E14-ELE-002	2E14-ELE-002.S2TN-CAB-026
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-027	2E14-ELE-002	2E14-ELE-002.S2TN-CAB-027
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-023	2E14-ELE-002	2E14-ELE-002.S2TS-CAB-023
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-024	2E14-ELE-002	2E14-ELE-002.S2TS-CAB-024
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E14-ELE-002	2E14-ELE-002.ProtElecVPres
DI1	.7	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E14-ELE-002	2E14-ELE-002.ProtElecVPres1
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-HIB-GAL1-01-VDF	2E14-GAL1-1.PresGalION
DI1	.11	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-HIB-GAL1-01-VDF	2E14-GAL1-1.PresGalFALLO
DI1	.12	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E14-ELE-002	2E14-ELE-002.SEAbiertaN2
DI1	.13	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-HIB-GAL1-02-VDF	2E14-GAL1-2.PresGalION
DI1	.14	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-HIB-GAL1-02-VDF	2E14-GAL1-2.PresGalFALLO
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-048	S2TS-BIE-048.PuertaBIE
DI2	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-050	S2TS-BIE-050.PuertaBIE
DI2	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-048	S2TS-EXT-048.PuertaExtint
DI2	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-048	S2TS-EXT-048.ExtintOFF
DI2	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-050	S2TS-EXT-050.PuertaExtint
DI2	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-050	S2TS-EXT-050.ExtintOFF
DI2	.6	RESERVA			
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-HIB-GAL1-01-VDF	2E14-GAL1-1.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-HIB-GAL1-01-VDF	2E14-GAL1-1.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-HIB-GAL1-01-VDF	2E14-GAL1-1.RSTPresGal
DQ1	.3	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-HIB-GAL1-02-VDF	2E14-GAL1-2.ONPresGal
DQ1	.4	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-HIB-GAL1-02-VDF	2E14-GAL1-2.OFFPresGal
DQ1	.5	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-HIB-GAL1-02-VDF	2E14-GAL1-2.RSTPresGal
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT06		2E15-CAB-001	2E15-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-601	S2TN-VCH-601.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-601	S2TN-VCH-601.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-601	S2TN-VCH-601.Vibrac
AI1	.3	RESERVA			
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T50 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E15-DAL-001	2E15-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T50 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E15-DAL-002	2E15-DAL-002.DALI
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-601	S2TN-VCH-601.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-601	S2TN-VCH-601.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-601	S2TN-VCH-601.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-601	S2TN-VCH-601.RESERVA
DI1	.4	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-052	S2TN-BIE-052.PuertaBIE
DI1	.5	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-054	S2TN-BIE-054.PuertaBIE
DI1	.6	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-052	S2TN-EXT-052.PuertaExtint
DI1	.7	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-052	S2TN-EXT-052.ExtintOFF
DI1	.8	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-054	S2TN-EXT-054.PuertaExtint
DI1	.9	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-054	S2TN-EXT-054.ExtintOFF
DI1	.10	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E15-ELE-002	2E15-ELE-002.SEAbiertaN1
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT06		2E15-CAB-002	2E15-UPD-002	854.TSEE.CTI-2	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Luxómetro	Luxómetro	S2TS-LUX-003	S2TS-LUX-003.LUX
AI1	.1	RESERVA			
AI1	.2	RESERVA			
AI1	.3	RESERVA			
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E15-CAB-001	2E15-ELE-002	2E15-ELE-002.2E15-CAB-001
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E15-CAB-002	2E15-ELE-002	2E15-ELE-002.2E15-CAB-002
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-024	2E15-ELE-002	2E15-ELE-002.S2TN-CAB-024
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-025	2E15-ELE-002	2E15-ELE-002.S2TN-CAB-025
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-025	2E15-ELE-002	2E15-ELE-002.S2TS-CAB-025
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-026	2E15-ELE-002	2E15-ELE-002.S2TS-CAB-026
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SMPS-CAB-001	2E15-ELE-002	2E15-ELE-002.SMPS-CAB-001
DI1	.7	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SMPS-CAB-002	2E15-ELE-002	2E15-ELE-002.SMPS-CAB-002
DI1	.8	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SMPN-CAB-003	2E15-ELE-002	2E15-ELE-002.SMPN-CAB-003
DI1	.9	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SMPN-CAB-004	2E15-ELE-002	2E15-ELE-002.SMPN-CAB-004
DI1	.10	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.17 CONTROL ILUMINACIÓN	2E15-ELE-002	2E15-ELE-002.CC.17
DI1	.11	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.18 CONTROL ILUMINACIÓN	2E15-ELE-002	2E15-ELE-002.CC.18
DI1	.12	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E15-ELE-002	2E15-ELE-002.ProtElecVPres
DI1	.13	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E15-ELE-002	2E15-ELE-002.ProtElecVPres1
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-HIB-GAL2-01-VDF	2E15-GAL2-1.PresGalON
DI2	.1	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-HIB-GAL2-01-VDF	2E15-GAL2-1.PresGalFALLO
DI2	.2	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E15-ELE-002	2E15-ELE-002.SEAbiertaN2
DI2	.3	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-052	S2TS-BIE-052.PuertaBIE
DI2	.4	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-054	S2TS-BIE-054.PuertaBIE
DI2	.5	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-052	S2TS-EXT-052.PuertaExtint
DI2	.6	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-052	S2TS-EXT-052.ExtintOFF
DI2	.7	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-054	S2TS-EXT-054.PuertaExtint
DI2	.8	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-054	S2TS-EXT-054.ExtintOFF
DI2	.9	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-HIB-GAL2-02-VDF	2E15-GAL2-2.PresGalON
DI2	.10	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-HIB-GAL2-02-VDF	2E15-GAL2-2.PresGalFALLO
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			

DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-HIB-GAL2-01-VDF	2E15-GAL2-1.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-HIB-GAL2-01-VDF	2E15-GAL2-1.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-HIB-GAL2-01-VDF	2E15-GAL2-1.RSTPresGal
DQ1	.3	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-HIB-GAL2-02-VDF	2E15-GAL2-2.ONPresGal
DQ1	.4	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-HIB-GAL2-02-VDF	2E15-GAL2-2.OFFPresGal
DQ1	.5	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-HIB-GAL2-02-VDF	2E15-GAL2-2.RSTPresGal
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT06		2E16-CAB-001	2E16-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Anemómetro	Velocidad viento	S2TN-ANE-007	S2TN-ANE-007.VViento
AI1	.1	Sensor Ambiental OP	Opacidad (/km)	S2TN-SAM-007	S2TN-SAM-007.OP
AI1	.2	Sensor Ambiental NO	NO2	S2TN-SAM-007	S2TN-SAM-007.NO
AI1	.3	Sensor Ambiental CO	CO	S2TN-SAM-007	S2TN-SAM-007.CO
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
AI2	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-603A	S2TN-VCH-603A.TrodDE
AI2	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-603A	S2TN-VCH-603A.TrodNDE
AI2	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-603A	S2TN-VCH-603A.Vibrac
AI2	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-603B	S2TN-VCH-603B.TrodDE
AI2	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-603B	S2TN-VCH-603B.TrodNDE
AI2	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-603B	S2TN-VCH-603B.Vibrac
AI2	.6	RESERVA			
AI2	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T51 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E16-DAL-001	2E16-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T51 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E16-DAL-002	2E16-DAL-002.DALI
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-603A	S2TN-VCH-603A.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-603A	S2TN-VCH-603A.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-603A	S2TN-VCH-603A.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-603A	S2TN-VCH-603A.RESERVA
DI1	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-603B	S2TN-VCH-603B.PTCDev
DI1	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-603B	S2TN-VCH-603B.SensCaida
DI1	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-603B	S2TN-VCH-603B.RESERVA
DI1	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-603B	S2TN-VCH-603B.RESERVA
DI1	.8	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-056	S2TN-BIE-056.PuertaBIE
DI1	.9	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-056	S2TN-EXT-056.PuertaExtint
DI1	.10	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-056	S2TN-EXT-056.ExtintOFF
DI1	.11	Sensor Ambiental	Fallo sensores (alarma seriada)	S2TN-SAM-007	S2TN-SAM-007.FALLO
DI1	.12	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E16-ELE-002	2E16-ELE-002.SEAbiertaN1
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT06		2E17-CAB-001	2E17-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T51 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E17-DAL-001	2E17-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T51 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E17-DAL-002	2E17-DAL-002.DALI
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-058	S2TN-BIE-058.PuertaBIE
DI1	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-060	S2TN-BIE-060.PuertaBIE
DI1	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-058	S2TN-EXT-058.PuertaExtint
DI1	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-058	S2TN-EXT-058.ExtintOFF
DI1	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-060	S2TN-EXT-060.PuertaExtint
DI1	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-060	S2TN-EXT-060.ExtintOFF
DI1	.6	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E17-ELE-002	2E17-ELE-002.SEAbiertaN1
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT06		2E17-CAB-002	2E17-UPD-002	854.TSEE.CTI-12	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-606	S2TS-VCH-606.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-606	S2TS-VCH-606.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-606	S2TS-VCH-606.Vibrac
AI1	.3	RESERVA			
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E17-CAB-001	2E17-ELE-002	2E17-ELE-002.2E17-CAB-001
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E17-CAB-002	2E17-ELE-002	2E17-ELE-002.2E17-CAB-002
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida ICCO-AIM-001	2E17-ELE-002	2E17-ELE-002.ICCO-AIM-001
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida ICCO-CAB-001	2E17-ELE-002	2E17-ELE-002.ICCO-CAB-001
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida ICCO-CAB-002	2E17-ELE-002	2E17-ELE-002.ICCO-CAB-002
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-020	2E17-ELE-002	2E17-ELE-002.S2TN-CAB-020
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-021	2E17-ELE-002	2E17-ELE-002.S2TN-CAB-021
DI1	.7	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-029	2E17-ELE-002	2E17-ELE-002.S2TS-CAB-029
DI1	.8	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-030	2E17-ELE-002	2E17-ELE-002.S2TS-CAB-030
DI1	.9	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E17-ELE-002	2E17-ELE-002.ProtElecVPres
DI1	.10	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E17-ELE-002	2E17-ELE-002.ProtElecVPres1
DI1	.11	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-HIB-GAL4-01-VDF	2E17-GAL4-1.PresGalON
DI1	.12	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-HIB-GAL4-01-VDF	2E17-GAL4-1.PresGalFALLO
DI1	.13	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E17-ELE-002	2E17-ELE-002.SEAbiertaN2
DI1	.14	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-HIB-GAL4-02-VDF	2E17-GAL4-2.PresGalON
DI1	.15	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-HIB-GAL4-02-VDF	2E17-GAL4-2.PresGalFALLO
DI2	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-606	S2TS-VCH-606.PTCDev
DI2	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-606	S2TS-VCH-606.SensCaida
DI2	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-606	S2TS-VCH-606.RESERVA
DI2	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-606	S2TS-VCH-606.RESERVA
DI2	.4	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-060	S2TS-BIE-060.PuertaBIE
DI2	.5	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-060	S2TS-EXT-060.PuertaExtint
DI2	.6	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-060	S2TS-EXT-060.ExtintOFF
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			

DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-HIB-GAL4-01-VDF	2E17-GAL4-1.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-HIB-GAL4-01-VDF	2E17-GAL4-1.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-HIB-GAL4-01-VDF	2E17-GAL4-1.RSTPresGal
DQ1	.3	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-HIB-GAL4-02-VDF	2E17-GAL4-2.ONPresGal
DQ1	.4	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-HIB-GAL4-02-VDF	2E17-GAL4-2.OFFPresGal
DQ1	.5	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-HIB-GAL4-02-VDF	2E17-GAL4-2.RSTPresGal
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT06		IPRO-CAB-001	IPRO-UPD-002	Tag Equipo	TAG SEÑAL
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal		
AI1	.0				
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	IPRO-VCH-507R	IPRO-VCH-507R.TrodDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	IPRO-VCH-507R	IPRO-VCH-507R.TrodNDE
AI1	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	IPRO-VCH-507R	IPRO-VCH-507R.Vibrac
AI1	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	IPRO-VCH-511R	IPRO-VCH-511R.TrodDE
AI1	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	IPRO-VCH-511R	IPRO-VCH-511R.TrodNDE
AI1	.6	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	IPRO-VCH-511R	IPRO-VCH-511R.Vibrac
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T66 - IPRO - Circuito PERMANENTE	IPRO-DAL-003	IPRO-DAL-003.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T66 - IPRO - Circuito REFUERZO	IPRO-DAL-004	IPRO-DAL-004.DALI
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	IPRO-VCH-507R	IPRO-VCH-507R.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	IPRO-VCH-507R	IPRO-VCH-507R.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	IPRO-VCH-507R	IPRO-VCH-507R.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	IPRO-VCH-507R	IPRO-VCH-507R.RESERVA
DI1	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	IPRO-VCH-511R	IPRO-VCH-511R.PTCDev
DI1	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	IPRO-VCH-511R	IPRO-VCH-511R.SensCaida
DI1	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	IPRO-VCH-511R	IPRO-VCH-511R.RESERVA
DI1	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	IPRO-VCH-511R	IPRO-VCH-511R.RESERVA
DI1	.8	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	IPRO-BIE-001	IPRO-BIE-001.PuertaBIE
DI1	.9	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	IPRO-EXT-001	IPRO-EXT-001.PuertaExtint
DI1	.10	Extintor Intermedio	Extintor retirado	IPRO-EXT-001	IPRO-EXT-001.ExtintOFF
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT06		SMPS-CAB-002	SMPS-UPD-002		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T68 - SMPS - Circuito PERMANENTE	SMPS-DAL-001	SMPS-DAL-001.DALI
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SMPS-BIE-002	SMPS-BIE-002.PuertaBIE
DI1	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SMPS-BIE-004	SMPS-BIE-004.PuertaBIE
DI1	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SMPS-EXT-002	SMPS-EXT-002.PuertaExtint
DI1	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SMPS-EXT-002	SMPS-EXT-002.ExtintOFF
DI1	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SMPS-EXT-004	SMPS-EXT-004.PuertaExtint
DI1	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SMPS-EXT-004	SMPS-EXT-004.ExtintOFF
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT06		SAPR-CAB-002	SAPR-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T67 - - Circuito PERMANENTE	SAPR-DAL-001	SAPR-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T67 - - Circuito REFUERZO	SAPR-DAL-002	SAPR-DAL-002.DALI
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SAPR-BIE-002	SAPR-BIE-002.PuertaBIE
DI1	.1	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SAPR-EXT-002	SAPR-EXT-002.PuertaExtint
DI1	.2	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SAPR-EXT-002	SAPR-EXT-002.ExtintOFF
DI1	.3	RESERVA			
DI1	.4	RESERVA			
DI1	.5	RESERVA			
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT06		SMPN-CAB-002	SMPN-UPD-002		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
3	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	SMPN-VCH-600R	SMPN-VCH-600R.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	SMPN-VCH-600R	SMPN-VCH-600R.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	SMPN-VCH-600R	SMPN-VCH-600R.Vibrac
AI1	.3	RESERVA			
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T15 - S2TS - Circuito PERMANENTE	SMPN-DAL-001	SMPN-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T15 - S2TS - Circuito PERMANENTE	SMPN-DAL-002	SMPN-DAL-002.DALI
DALI3	.2	Bus DALI	TRAMO T34 - SMPN - Circuito PERMANENTE	SMPN-DAL-003	SMPN-DAL-003.DALI
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	SMPN-VCH-600R	SMPN-VCH-600R.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	SMPN-VCH-600R	SMPN-VCH-600R.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	SMPN-VCH-600R	SMPN-VCH-600R.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	SMPN-VCH-600R	SMPN-VCH-600R.RESERVA
DI1	.4	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SMPN-BIE-001	SMPN-BIE-001.PuertaBIE
DI1	.5	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SMPN-BIE-003	SMPN-BIE-003.PuertaBIE
DI1	.6	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SMPN-EXT-001	SMPN-EXT-001.PuertaExtint
DI1	.7	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SMPN-EXT-001	SMPN-EXT-001.ExtintOFF
DI1	.8	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SMPN-EXT-003	SMPN-EXT-003.PuertaExtint
DI1	.9	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SMPN-EXT-003	SMPN-EXT-003.ExtintOFF
DI1	.10	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SMPN-BIE-005	SMPN-BIE-005.PuertaBIE
DI1	.11	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SMPN-EXT-005	SMPN-EXT-005.PuertaExtint
DI1	.12	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SMPN-EXT-005	SMPN-EXT-005.ExtintOFF
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT06		SMPN-CAB-004 (Antigua SMPS-CAB-004)	SMPN-UPD-004 (Antigua SMPS-CAB-004)		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DALI1	.0	Bus DALI (Antiguo SMPS-CAB-004)	TRAMO T69 - SMPN - Circuito PERMANENTE	SMPN-DAL-004	SMPN-DAL-004.DALI
DALI2	.1	Bus DALI (Antiguo SMPS-CAB-004)	TRAMO T69 - SMPN - Circuito PERMANENTE	SMPN-DAL-005	SMPN-DAL-005.DALI
DALI3	.2	Bus DALI (Antiguo SMPS-CAB-004)	TRAMO T70 - SMPN - Circuito PERMANENTE	SMPN-DAL-006	SMPN-DAL-006.DALI
DALI4	.3	Bus DALI (Antiguo SMPS-CAB-004)	TRAMO T70 - SMPN - Circuito REFUERZO	SMPN-DAL-007	SMPN-DAL-007.DALI
DALI5	.4	Bus DALI (Antiguo SMPS-CAB-004)	TRAMO T70 - SMPN - Circuito PERMANENTE	SMPN-DAL-008	SMPN-DAL-008.DALI
DALI6	.5	Bus DALI (Antiguo SMPS-CAB-004)	TRAMO T70 - SMPN - Circuito REFUERZO	SMPN-DAL-009	SMPN-DAL-009.DALI
DI1	.0	Bie Intermedia (Antiguo SMPS-CAB-004)	Puerta abierta BIE	SMPN-BIE-007	SMPN-BIE-007.PuertaBIE
DI1	.1	Bie Intermedia (Antiguo SMPS-CAB-004)	Puerta abierta BIE	SMPN-BIE-009	SMPN-BIE-009.PuertaBIE
DI1	.2	RESERVA			
DI1	.3	Extintor Intermedio (Antiguo SMPS-CAB-004)	Puerta abierta receptáculo extintor	SMPN-EXT-007	SMPN-EXT-007.PuertaExtint
DI1	.4	Extintor Intermedio (Antiguo SMPS-CAB-004)	Extintor retirado	SMPN-EXT-007	SMPN-EXT-007.ExtintOFF
DI1	.5	Extintor Intermedio (Antiguo SMPS-CAB-004)	Puerta abierta receptáculo extintor	SMPN-EXT-009	SMPN-EXT-009.PuertaExtint
DI1	.6	Extintor Intermedio (Antiguo SMPS-CAB-004)	Extintor retirado	SMPN-EXT-009	SMPN-EXT-009.ExtintOFF
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	RESERVA			
DI2	.1	RESERVA			
DI2	.2	RESERVA			
DI2	.3	RESERVA			
DI2	.4	RESERVA			
DI2	.5	RESERVA			
DI2	.6	RESERVA			
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			

CT06		CT06-RCK-002	CT06-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DI1	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT06-CCM-601	CT06-CCM-601.VentON
DI1	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT06-CCM-601	CT06-CCM-601.VentFALLO
DI1	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT06-CCM-601	CT06-CCM-601.L_R
DI1	.3	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT06-CCM-601	
DI1	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT06-CCM-602A	CT06-CCM-602A.VentON
DI1	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT06-CCM-602A	CT06-CCM-602A.VentFALLO
DI1	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT06-CCM-602A	CT06-CCM-602A.L_R
DI1	.7	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT06-CCM-602A	
DI1	.8	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT06-CCM-602B	CT06-CCM-602B.VentON
DI1	.9	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT06-CCM-602B	CT06-CCM-602B.VentFALLO
DI1	.10	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT06-CCM-602B	CT06-CCM-602B.L_R
DI1	.11	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT06-CCM-602B	
DI1	.12	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT06-CCM-603A	CT06-CCM-603A.VentON
DI1	.13	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT06-CCM-603A	CT06-CCM-603A.VentFALLO
DI1	.14	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT06-CCM-603A	CT06-CCM-603A.L_R
DI1	.15	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT06-CCM-603A	
DI2	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT06-CCM-603B	CT06-CCM-603B.VentON
DI2	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT06-CCM-603B	CT06-CCM-603B.VentFALLO
DI2	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT06-CCM-603B	CT06-CCM-603B.L_R
DI2	.3	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT06-CCM-603B	
DI2	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT06-CCM-604A	CT06-CCM-604A.VentON
DI2	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT06-CCM-604A	CT06-CCM-604A.VentFALLO
DI2	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT06-CCM-604A	CT06-CCM-604A.L_R
DI2	.7	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT06-CCM-604A	
DI2	.8	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT06-CCM-604B	CT06-CCM-604B.VentON
DI2	.9	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT06-CCM-604B	CT06-CCM-604B.VentFALLO
DI2	.10	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT06-CCM-604B	CT06-CCM-604B.L_R
DI2	.11	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT06-CCM-604B	
DI2	.12	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT06-CCM-606	CT06-CCM-606.VentON
DI2	.13	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT06-CCM-606	CT06-CCM-606.VentFALLO
DI2	.14	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT06-CCM-606	CT06-CCM-606.L_R
DI2	.15	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT06-CCM-606	
DI3	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT06-CCM-609	CT06-CCM-609.VentON
DI3	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT06-CCM-609	CT06-CCM-609.VentFALLO
DI3	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT06-CCM-609	CT06-CCM-609.L_R
DI3	.3	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT06-CCM-609	

DI3	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT06-CCM-600R	CT06-CCM-600R.VentON
DI3	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT06-CCM-600R	CT06-CCM-600R.VentFALLO
DI3	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT06-CCM-600R	CT06-CCM-600R.L_R
DI3	.7	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT06-CCM-600R	
DI3	.8	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT06-CCM-605R	CT06-CCM-605R.VentON
DI3	.9	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT06-CCM-605R	CT06-CCM-605R.VentFALLO
DI3	.10	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT06-CCM-605R	CT06-CCM-605R.L_R
DI3	.11	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT06-CCM-605R	
DI3	.12	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT06-CCM-607R	CT06-CCM-607R.VentON
DI3	.13	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT06-CCM-607R	CT06-CCM-607R.VentFALLO
DI3	.14	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT06-CCM-607R	CT06-CCM-607R.L_R
DI3	.15	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT06-CCM-607R	
DI4	.0	Extinción	Sistema inundación FM200	CT06-EXT-001	CT06-EXT-001.Inundacion
DI4	.1	Extinción	Sistema rociadores sala generadores	CT06-EXT-001	CT06-EXT-001.RociadorGE
DI4	.2	RESERVA			
DI4	.3	Sistema eléctrico	Estado Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -1)	Iluminación de Evacuación Túnel (Nivel -1)	CT06-N1-BALIZADO.ON
DI4	.4	Sistema eléctrico	Estado Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -2)	Iluminación de Evacuación Túnel (Nivel -2)	CT06-N2-BALIZADO.ON
DI4	.5	RESERVA			
DI4	.6	RESERVA			
DI4	.7	RESERVA			
DI4	.8	RESERVA			
DI4	.9	RESERVA			
DI4	.10	RESERVA			
DI4	.11	RESERVA			
DI4	.12	RESERVA			
DI4	.13	RESERVA			
DI4	.14	RESERVA			
DI4	.15	RESERVA			
DQ1	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT06-CCM-601	CT06-CCM-601.OrdVentON
DQ1	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT06-CCM-601	CT06-CCM-601.OrdVentOFF
DQ1	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT06-CCM-601	CT06-CCM-601.OrdDIR
DQ1	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT06-CCM-601	CT06-CCM-601.OrdRESET
DQ1	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT06-CCM-602A	CT06-CCM-602A.OrdVentON
DQ1	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT06-CCM-602A	CT06-CCM-602A.OrdVentOFF
DQ1	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT06-CCM-602A	CT06-CCM-602A.OrdDIR
DQ1	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT06-CCM-602A	CT06-CCM-602A.OrdRESET
DQ2	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT06-CCM-602B	CT06-CCM-602B.OrdVentON
DQ2	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT06-CCM-602B	CT06-CCM-602B.OrdVentOFF
DQ2	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT06-CCM-602B	CT06-CCM-602B.OrdDIR
DQ2	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT06-CCM-602B	CT06-CCM-602B.OrdRESET
DQ2	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT06-CCM-603A	CT06-CCM-603A.OrdVentON

DQ2	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT06-CCM-603A	CT06-CCM-603A.OrdVentOFF
DQ2	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT06-CCM-603A	CT06-CCM-603A.OrdDIR
DQ2	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT06-CCM-603A	CT06-CCM-603A.OrdRESET
DQ3	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT06-CCM-603B	CT06-CCM-603B.OrdVentON
DQ3	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT06-CCM-603B	CT06-CCM-603B.OrdVentOFF
DQ3	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT06-CCM-603B	CT06-CCM-603B.OrdDIR
DQ3	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT06-CCM-603B	CT06-CCM-603B.OrdRESET
DQ3	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT06-CCM-604A	CT06-CCM-604A.OrdVentON
DQ3	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT06-CCM-604A	CT06-CCM-604A.OrdVentOFF
DQ3	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT06-CCM-604A	CT06-CCM-604A.OrdDIR
DQ3	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT06-CCM-604A	CT06-CCM-604A.OrdRESET
DQ4	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT06-CCM-604B	CT06-CCM-604B.OrdVentON
DQ4	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT06-CCM-604B	CT06-CCM-604B.OrdVentOFF
DQ4	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT06-CCM-604B	CT06-CCM-604B.OrdDIR
DQ4	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT06-CCM-604B	CT06-CCM-604B.OrdRESET
DQ4	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT06-CCM-606	CT06-CCM-606.OrdVentON
DQ4	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT06-CCM-606	CT06-CCM-606.OrdVentOFF
DQ4	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT06-CCM-606	CT06-CCM-606.OrdDIR
DQ4	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT06-CCM-606	CT06-CCM-606.OrdRESET
DQ5	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT06-CCM-609	CT06-CCM-609.OrdVentON
DQ5	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT06-CCM-609	CT06-CCM-609.OrdVentOFF
DQ5	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT06-CCM-609	CT06-CCM-609.OrdDIR
DQ5	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT06-CCM-609	CT06-CCM-609.OrdRESET
DQ5	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT06-CCM-600R	CT06-CCM-600R.OrdVentON
DQ5	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT06-CCM-600R	CT06-CCM-600R.OrdVentOFF
DQ5	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT06-CCM-600R	CT06-CCM-600R.OrdDIR
DQ5	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT06-CCM-600R	CT06-CCM-600R.OrdRESET
DQ6	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT06-CCM-605R	CT06-CCM-605R.OrdVentON
DQ6	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT06-CCM-605R	CT06-CCM-605R.OrdVentOFF
DQ6	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT06-CCM-605R	CT06-CCM-605R.OrdDIR
DQ6	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT06-CCM-605R	CT06-CCM-605R.OrdRESET
DQ6	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT06-CCM-607R	CT06-CCM-607R.OrdVentON
DQ6	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT06-CCM-607R	CT06-CCM-607R.OrdVentOFF
DQ6	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT06-CCM-607R	CT06-CCM-607R.OrdDIR
DQ6	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT06-CCM-607R	CT06-CCM-607R.OrdRESET
DQ7	.0	Sistema eléctrico	Contactores IOHNIC Iluminación Refuerzo	CT06-DALI-REFUERZO	CT06-OrdRefuerzoOFF
DQ7	.1	Sistema eléctrico	Contactores IOHNIC Iluminación Permanente	CT06-DALI-PERM	CT06-OrdPermanenteOFF
DQ7	.2	Sistema eléctrico	Contactores Iluminación Salidas Emergencia (Nivel -1)	Iluminación Salidas de Emergencia (Nivel -1)	CT06-SE6.1-ALUMBRADO.OrdOFF

DQ7	.3	Sistema eléctrico	Contactores Iluminación Salidas Emergencia (Nivel -2)	Iluminación Salidas de Emergencia (Nivel -2)	CT06-SE6.2-ALUMBRADO.OrdOFF
DQ7	.4	Sistema eléctrico	Contactores Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -1)	Iluimnación de Evacuación Túnel (Nivel -1)	CT06-N1-BALIZADO.OrdON
DQ7	.5	Sistema eléctrico	Contactores Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -2)	Iluimnación de Evacuación Túnel (Nivel -2)	CT06-N2-BALIZADO.OrdON
DQ7	.6	RESERVA			
DQ7	.7	RESERVA			
AI1	.0	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT06-CCM-601	CT06-CCM-601.Consumo
AI1	.1	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT06-CCM-602A	CT06-CCM-602A.Consumo
AI1	.2	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT06-CCM-602B	CT06-CCM-602B.Consumo
AI1	.3	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT06-CCM-603A	CT06-CCM-603A.Consumo
AI1	.4	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT06-CCM-603B	CT06-CCM-603B.Consumo
AI1	.5	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT06-CCM-604A	CT06-CCM-604A.Consumo
AI1	.6	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT06-CCM-604B	CT06-CCM-604B.Consumo
AI1	.7	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT06-CCM-606	CT06-CCM-606.Consumo
AI2	.0	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT06-CCM-609	CT06-CCM-609.Consumo
AI2	.1	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT06-CCM-600R	CT06-CCM-600R.Consumo
AI2	.2	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT06-CCM-605R	CT06-CCM-605R.Consumo
AI2	.3	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT06-CCM-607R	CT06-CCM-607R.Consumo
AI2	.4	RESERVA			
AI2	.5	RESERVA			
AI2	.6	RESERVA			
AI2	.7	RESERVA			

CT06		CT06-RCK-002	CT06-UPD-002		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DI5	.0	Sistema eléctrico	Prelarma temperatura	TR.1.SE6	TR.1.SE6.TempAVISO
DI5	.1	Sistema eléctrico	Alarma temperatura	TR.1.SE6	TR.1.SE6.TempALM
DI5	.2	Sistema eléctrico	Defecto protección control temperatura	TR.1.SE6	TR.1.SE6.TempFALLO
DI5	.3	Sistema eléctrico	Prelarma temperatura	TR.2.SE6	TR.2.SE6.TempAVISO
DI5	.4	Sistema eléctrico	Alarma temperatura	TR.2.SE6	TR.2.SE6.TempALM
DI5	.5	Sistema eléctrico	Defecto protección control temperatura	TR.2.SE6	TR.2.SE6.TempFALLO
DI5	.6	Sistema eléctrico	Prelarma temperatura	TR.3.SE6	TR.3.SE6.TempAVISO
DI5	.7	Sistema eléctrico	Alarma temperatura	TR.3.SE6	TR.3.SE6.TempALM
DI5	.8	Sistema eléctrico	Defecto protección control temperatura	TR.3.SE6	TR.3.SE6.TempFALLO
DI5	.9	Sistema eléctrico	Seccionador PAT celda MT, posición	851.CLI.1.SE6	851.CLI.1.SE6.PAT
DI5	.10	Sistema eléctrico	Interruptor Desconectador de línea celda de MT, posición	851.CLI.1.SE6	851.CLI.1.SE6.IntABIERTO
DI5	.11	Sistema eléctrico	Seccionador PAT celda MT, posición	851.CPF.1.SE6	851.CPF.1.SE6.PAT
DI5	.12	Sistema eléctrico	Interruptor Desconectador de línea celda de MT, posición	851.CPF.1.SE6	851.CPF.1.SE6.IntABIERTO
DI5	.13	Sistema eléctrico	Estado de fusibles	851.CPF.1.SE6	851.CPF.1.SE6.Fusible
DI5	.14	Sistema eléctrico	Seccionador PAT celda MT, posición	851.CPF.2.SE6	851.CPF.2.SE6.PAT
DI5	.15	Sistema eléctrico	Interruptor Desconectador de línea celda de MT, posición	851.CPF.2.SE6	851.CPF.2.SE6.IntABIERTO
DI6	.0	Sistema eléctrico	Estado de fusibles	851.CPF.2.SE6	851.CPF.2.SE6.Fusible
DI6	.1	Sistema eléctrico	Seccionador PAT celda MT, posición	851.CPF.3.SE6	851.CPF.3.SE6.PAT
DI6	.2	Sistema eléctrico	Interruptor Desconectador de línea celda de MT, posición	851.CPF.3.SE6	851.CPF.3.SE6.IntABIERTO
DI6	.3	Sistema eléctrico	Estado de fusibles	851.CPF.3.SE6	851.CPF.3.SE6.Fusible
DI6	.4	Sistema eléctrico	Estado protección	SE6.1-P1 AL.SE6.1-P1 (IHONIC PERM)	SE6.1-P1.ProtDALI
DI6	.5	Sistema eléctrico	Estado protección	SE6.1-P2 AL.SE6.1-P2 (IHONIC PERM)	SE6.1-P2.ProtDALI
DI6	.6	Sistema eléctrico	Estado protección	SE6.1-P3 AL.SE6.1-P3 (IHONIC PERM)	SE6.1-P3.ProtDALI
DI6	.7	Sistema eléctrico	Estado protección	SE6.1-P4 AL.SE6.1-P4 (IHONIC PERM)	SE6.1-P4.ProtDALI
DI6	.8	Sistema eléctrico	Estado protección	SE6.1-P5 AL.SE6.1-P5 (IHONIC PERM)	SE6.1-P5.ProtDALI
DI6	.9	Sistema eléctrico	Estado protección	SE6.1-P6 AL.SE6.1-P6 (IHONIC PERM)	SE6.1-P6.ProtDALI
DI6	.10	Sistema eléctrico	Estado protección	SE6.1-P7 AL.SE6.1-P7 (IHONIC PERM)	SE6.1-P7.ProtDALI
DI6	.11	Sistema eléctrico	Estado protección	SE6.1-S1 AL.SE6.1-S1 (IHONIC REFUERZO)	SE6.1-S1.ProtDALI
DI6	.12	Sistema eléctrico	Estado protección	SE6.1-S2 AL.SE6.1-S2 (IHONIC REFUERZO)	SE6.1-S2.ProtDALI
DI6	.13	Sistema eléctrico	Estado protección	SE6.2-P1 AL.SE6.2-P1 (IHONIC PERM)	SE6.2-P1.ProtDALI
DI6	.14	Sistema eléctrico	Estado protección	SE6.2-P2 AL.SE6.2-P2 (IHONIC PERM)	SE6.2-P2.ProtDALI
DI6	.15	Sistema eléctrico	Estado protección	SE6.2-P3 AL.SE6.2-P3 (IHONIC PERM)	SE6.2-P3.ProtDALI
DI7	.0	Sistema eléctrico	Estado protección	SE6.2-P4 AL.SE6.2-P4 (IHONIC PERM)	SE6.2-P4.ProtDALI
DI7	.1	Sistema eléctrico	Estado protección	SE6.2-P5 AL.SE6.2-P5 (IHONIC PERM)	SE6.2-P5.ProtDALI
DI7	.2	Sistema eléctrico	Estado protección	SE6.2-P6 AL.SE6.2-P6 (IHONIC PERM)	SE6.2-P6.ProtDALI
DI7	.3	Sistema eléctrico	Estado protección	Iluminación Salidas de Emergencia (Nivel -1)	SE6.SEM.1-ALUMBRADO

DI7	.4	Sistema eléctrico	Estado protección	Iluminación Salidas de Emergencia (Nivel -2)	SE6.SEM.2-ALUMBRADO
DI7	.5	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección alimentación RACK-RADIO	CT06-RACK-RADIO.IntABIERTO
DI7	.6	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección alimentación RACK-COM	CT06-RACK-COM.IntABIERTO
DI7	.7	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección alimentación RACK-MEGAFONIA	CT06-RACK-MEGAF.IntABIERTO
DI7	.8	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección PORTICO DE PAGO P103/208	CT06-P208.IntABIERTO
DI7	.9	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección PORTICO DE PAGO P102	CT06-P102.IntABIERTO
DI7	.10	RESERVA			
DI7	.11	RESERVA			
DI7	.12	RESERVA			
DI7	.13	RESERVA			
DI7	.14	RESERVA			
DI7	.15	RESERVA			
DI8	.0	BOMBEO PCI	Sensor presión Línea descarga agua	CT06-BCI-001	CT06-BCI-001.SensorP
DI8	.1	BOMBEO PCI	Sensor flujo Bomba 1	CT06-BCI-001	CT06-BCI-001.FlujoB1
DI8	.2	BOMBEO PCI	Sensor flujo Bomba 2	CT06-BCI-001	CT06-BCI-001.FlujoB2
DI8	.3	BOMBEO PCI	Válvula descargar Bomba 1	CT06-BCI-001	CT06-BCI-001.VDescargaB1
DI8	.4	BOMBEO PCI	Válvula 1 Línea de pruebas	CT06-BCI-001	CT06-BCI-001.VlineaPrbB1
DI8	.5	BOMBEO PCI	Válvula descargar Bomba 2	CT06-BCI-001	CT06-BCI-001.VDescargaB2
DI8	.6	BOMBEO PCI	Válvula 2 Línea de pruebas	CT06-BCI-001	CT06-BCI-001.VlineaPrbB2
DI8	.7	BOMBEO PCI	Sensor inundación Sala Bombas	CT06-BCI-001	CT06-BCI-001.Inundacion
DI8	.8	BOMBEO PCI	Válvula OS&Y Bomba 2	CT06-BCI-001	CT06-BCI-001.VOS&YB1
DI8	.9	BOMBEO PCI	Válvula OS&Y Bomba 1	CT06-BCI-001	CT06-BCI-001.VOS&YB2
DI8	.10	BOMBEO PCI	Nivel de estanque crítico	CT06-BCI-001	CT06-BCI-001.NvICRITICO
DI8	.11	BOMBEO PCI	Nivel de estanque Medio	CT06-BCI-001	CT06-BCI-001.NvIMEDIO
DI8	.12	BOMBEO PCI	Nivel de estanque bajo	CT06-BCI-001	CT06-BCI-001.NvIBAJO
DI8	.13	BOMBEO PCI	Motor en Marcha bomba 1	CT06-BCI-001	CT06-BCI-001.B1ON
DI8	.14	BOMBEO PCI	Alarma sala de bombas 1	CT06-BCI-001	CT06-BCI-001.B1ALM
DI8	.15	BOMBEO PCI	Problema de Motor bomba 1	CT06-BCI-001	CT06-BCI-001.B1ERROR
DI9	.0	BOMBEO PCI	Motor en Marcha bomba 2	CT06-BCI-001	CT06-BCI-001.B2ON
DI9	.1	BOMBEO PCI	Alarma sala de bombas 2	CT06-BCI-001	CT06-BCI-001.B2ALM
DI9	.2	BOMBEO PCI	Problema de Motor bomba 2	CT06-BCI-001	CT06-BCI-001.B2ERROR
DI9	.3	RESERVA			
DI9	.4	Sistema Acceso	Puerta abierta	CT06-ELE-001	CT06-ELE-001.PUERTACT06
DI9	.5	RESERVA			
DI9	.6	RESERVA			
DI9	.7	RESERVA			
DI9	.8	RESERVA			
DI9	.9	RESERVA			
DI9	.10	RESERVA			
DI9	.11	RESERVA			
DI9	.12	RESERVA			
DI9	.13	RESERVA			
DI9	.14	RESERVA			
DI9	.15	RESERVA			

DI10	.0	RESERVA			
DI10	.1	RESERVA			
DI10	.2	RESERVA			
DI10	.3	RESERVA			
DI10	.4	RESERVA			
DI10	.5	RESERVA			
DI10	.6	RESERVA			
DI10	.7	RESERVA			
DI10	.8	RESERVA			
DI10	.9	RESERVA			
DI10	.10	RESERVA			
DI10	.11	RESERVA			
DI10	.12	RESERVA			
DI10	.13	RESERVA			
DI10	.14	RESERVA			
DI10	.15	RESERVA			