

## ANEXO 1 - LISTAS DE CHEQUEO EMERGENCIAS

INSPECCIÓN DE EXTINTORES (B: Bueno, R: Regular, NC: No cumple)

[illegible]

## ANEXO 1 - LISTAS DE CHEQUEO EMERGENCIAS

### INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y VÍAS DE EVACUACIÓN

Ítem a evaluar	Cumple	No cumple	Observación
Se encuentra el plano de evacuación publicado.			
La señalización direccional indica claramente la vía de evacuación.			
La señalización es visible a una distancia aproximada de dos metros.			
Todas las áreas cuentan con señalización de emergencia (salida de emergencia, extintores, etc.) clara y visible.			
Las salidas de emergencia se encuentran despejadas, iluminadas.			
Se garantiza sistema alternativo de alarma de emergencia.			
Se cuenta con sistema alternativo de iluminación para emergencia.			
Se instalaron detectores de humo en áreas críticas o con riesgo de cortocircuito.			
Las áreas donde están instalados los extintores están libres de obstáculos.			
Los extintores son acordes al tipo de fuego que se puede presentar.			
Se tiene demarcado el punto de encuentro.			
Los elementos como botiquines, tablas tipo Fel e inmovilizadores son de fácil acceso.			
Los elementos de emergencia se encuentran con las fechas de vencimiento vigentes.			
Las puertas de salida de emergencia están debidamente señalizadas.			
Las puertas de salida de emergencia se encuentran libres de obstáculos, sin cerrojos, chapas u otro elemento que impida su apertura.			
Las puertas de emergencia tienen apertura hacia afuera.			
Se cuenta con mecanismos de comunicación para orientar a los ocupantes del inicio de evacuación o medidas preventivas a tomar.			
Se cuenta con personal en las áreas para reportar situaciones de emergencia.			
Se hacen pruebas de medios de comunicación y sistemas de alarma.			

Cada organización es responsable de adoptar lo plasmado aquí de acuerdo a los requisitos del evento a desarrollar; esta lista corresponde a ejemplos que pueden ser utilizados como instrumentos de evaluación del plan de emergencias y contingencias.