

[illegible]

Поз.	Наименование	Параметр / кол.
1	Электрокабель ZOTA Solid-X 72	72 кВт, 3-380 В, 3
2	Автомат выключатель QF1	3P, 125 А, С, 1
3	УЗО (дифференциал) QF2	4P, 100 А, 30 мА, 1
4	Кабель силовой	ВВГнг(A)-LS 5x50
5	Контура заземления	R = 4 Ом

Копел ZOTA Solid-X 72 3-380 В, 50 Гц, 6 ступеней мощности
12/24/36/48/60/72 кВт; встроены защиты от перегрева,
«сухого хода» и КЗ, стабилизаторы напряжения (по паспорту).

2. Расчётный ток I P/(3Ucos φ) = 72000/(1,732 380 0,95) 115 А;
сечение кабеля и аппараты защиты приняты по ПУЭ с запасом.

3. Так, сечение кабеля, номиналы GF1/GF2 и УЗО приняты как типовое
решение (в расчётной части ВКР не определялись).

4. Система заземления – TN-C-S; РЕ-проводник на корпус котла.

					МИВЧ.080301.018 35			
Изм./Лист	№ док-м	Подп.	Дата	Электрокатет Схема электрическая подключения		Лист	Масса	Масштаб
Разработ	Л.И.Шонин А.О.							
Проб.	Полулях Г.Л.							
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.	Перфилов Р.В.			МИ ВЛЧ СТ-122				
Утв.	Шаралов Р.В.							