Este Documento constitui uma cópia nao controlada gerada em 07/07/2026 pelo usuario de matricula:

Este Documento constitui uma cópia nao controlada gerada em 07/07/2026 pelo usuario de matricula:

Tabela 001. Definição da categoria de atendimento
"U" (monofásica – 1 Fase+1 Neutro) e "D" (bifásica – 2 Fases+1 Neutro)

Categ.	Proteção da Entrada Principal		Med.	Condutores de entrada (Fase e Neutro)		Caixa	Eletroduto de entrada	Poste	Poste com caixa incorporada	Aterramento			Maior motor	
	Disjuntor	Fusível NH / Chave		PVC	EPR/XLPE					Condutor PVC	Condutor EPR/XLPE	Eletroduto	FN	FF
U2	70 A	-	Direta	Responsabilidade da Distribuidora		II, III, E ou Modular	PVC (32 mm)	Concreto ou Aço Galvanizado 90 daN	PCI-1	16 mm²	16 mm²	PVC (20 mm)	1cv	-
D2	63 A	-				II, III, E ou Modular								3 cv
D4	100 A	-		35 mm²	25 mm²	II, III, E ou Modular	PVC (40 mm)	Concreto ou Aço Galvanizado 200 daN						
D6	150 A	-		70 mm²	50 mm²	(380 e Modular) ou (570 e Modular) ou (Conjunto de 3 caixas 520x260mm)	PVC (60 mm)	Concreto 300 daN	-	35 mm²	25 mm²			5 cv
D7	200 A	160 A Com chave de 250 A	Indireta	95 mm²	70 mm²	(H ou M) e T ou Modular	PVC (75 mm)			50 mm²	35 mm²			
D9	300 A	250 A Com chave de 400 A		185 mm²	120 mm²	M e T ou Modular	PVC (85 mm)			95 mm²	70 mm²			
D10	350 A	315 A Com chave de 400 A		240 mm²	185 mm²					120 mm²	95 mm²	PVC (25 mm)		

Obs:. A limitação para instalação de Microgeração Distribuída (MMGD) por categoria de fornecimento está associada ao critério de demanda integral de geração. O dimensionamento da proteção da entrada principal deve considerar a maior corrente entre a geração distribuída e a carga instalada, em conformidade com as normas ABNT NBR 16690:2019 e ABNT NBR 5410.
O tipo de proteção adotado define a categoria de atendimento da unidade consumidora, podendo ser necessária a adequação do padrão de entrada da instalação para enquadramento na categoria correspondente.