

第 11309-C 章 過濾器

第一部份 通則

1.1 本章概要

本章節規定工廠製造的過濾器桶槽及濾心的供應、安裝及測試。

1.2 工作範圍

A. 過濾器桶槽及濾心。

B. 附件及配件。

1.3 品質保證

A. 在台須有正式登記之維修工廠。

B. 每一座過濾器附裝一銘牌，並註明製造廠商名稱、地址、電話及設備型號。

1.4 資料送審

A. 檢送製造圖及完整的廠商型錄資料，並標示尺寸、位置、接頭大小、重量及性能資料。

B. 檢驗合格證明。

C. 檢驗水壓測試報告。

D. 詳細計算書包含：

1. 整體設計過濾容量。

2. 新置濾心在額定流量下之初始壓力損失。

3. 設計之壓力與測試壓力。

1.6 運送、儲存及處理

A. 過濾器在出貨搬運前，應確實的包裝、打包及貼上標籤，以確保運送的安全。

- B. 每一產品的標籤，應有製造廠商的名稱、商標名稱、參考規範及適用特性。
- C. 產品及包裝應有清楚的標識，以便辨識廠商名稱、產品、產地或組件的編號及型式。

第二部份 產品

2.1 材料

- A. 過濾器桶槽製造需符合 ASME 規定。
- B. 過濾器桶槽耐壓等級需求為 10.3 barg。
- C. 過濾器桶槽為 SUS 304 不銹鋼製造。
- D. 過濾器流體進出口銜接法蘭壓力等級為 150 LB。
- E. 濾心型式為深層式，材質為 P.P.，過濾效率不得低於 99%，過濾孔徑 $\leq 40\ \mu\text{m}$ 。
- F. 包裝運送時，所有開口皆需密封。

第三部份 施工

3.1 安裝

- A. 過濾器必須依據廠商的建議及說明書安裝。
- B. 安裝須考慮濾心更換的空間。
- C. 過濾器需安裝於混凝土基礎座上。
- D. 過濾器底部排水需配管至最近的排水處。

3.2 檢驗

- A. 過濾器安裝完成後由承包商負責檢驗、測試。

- END -