

SECTION 15850-C 空氣儲存桶設備規範

1.0 空氣儲存桶之設計條件需符合下列：

- A. 容積： $>22\text{m}^3$
- B. 設計壓力： 12 kg/cm^2
- C. 設計溫度： 60°C 以上
- D. 壓力試驗：依照壓力桶槽準則
- E. 材質： SUS 304 Polish #300
- F. 所有連接需為 JIS 規格 設計

2.0 空氣儲存桶之配備必須包含下列：

- A. 人孔設計
- B. 壓力開關
- C. 壓力表
- D. 安全閥
- E. 洩水閥及自動洩水器連續運轉 24 小時，同時進行各種校正，設定與調整

3.0 廠商需供應之範圍包括：

- A. 協助安裝。
- B. 桶內拋 300#。
- C. 第二種壓力容器構造檢查合格證明(一式參份)

4.0 報價需附資料

- A. 報價單
- B. 設備及附件之圖面。

5.0 驗收

供應商協助開車並協助作各項校正、設定與調整、並作各項防漏之測試，合格後始與驗收。

6.0 保固期

使用正常並驗收後廠商須附保固書(五年保固)。於保固期內，除天災等不可抗拒之因素外，若因設計不良所造成之洩漏或損壞，廠商須無條件負責更換。

- END -