

phoenix		TC-IN-01														
Check-test_cable_de_instrumentos_par_simple_y_doble																
Proyecto:		P24101	Skid:		SKID-3101		SPARK INGENIERIA SIMA									
Sistema:		3	Lugar Ejecución:		CPF2-MATA MORA											
Subsistema:		130-001	Fecha impresión:		31/07/25											
Item:		C-LY-31012														
CABLE A (GABINETE, MARSHALLING, J. BOX) : JBA-PS-SKD3101																
CABLE N°		TESTEO DE AISLACION					TESTEO DE CONTINUIDAD				TESTEO VOLTS					
		CABLE A TIERRA	CABLE A CABLE	CABLE A SCREEN	CABLE A ARMr	SCREEN A TIERRA	SCREEN A ARMr	CABLES	SCREEN	TIERRA			ARMr			
LY-31012 +BL								✓	✓	✓	✓	—				
LY-31012 -NE								✓	✓	✓	✓	—				
TESTEAR TODOS LOS CABLES Y REGISTRAR EL MENOR VALOR UNIDAD DE AISLAMIENTO —																
INSTUMENTO USADO EN EL TESTEO																
TIPO / SERIE N°: UNI-T UT501A / C172178882																
TIPO / SERIE N°:																
LISTA DE CHEQUEOS AL CABLE																
1	Verificar la integridad física de cable.												✓			
2	Verificar especificación de cable conforme al Listado de cables de proyecto.												✓			
3	Verificar la traza de cables conforme a planos (segregación, distancia).												✓			
4	Verificar apoyo y fijación de cables a la bandeja conforme especificación.												✓			
5	Verificar radio de curvatura de cables dentro de límites especificados.												✓			
6	Verificar la correcta separación y tendido de cables.												✓			
7	Verificar marcado de cables y conductores conforme a planos.												✓			
8	Verificar la adecuada asociación de prensacables a cada tipo de cable.												✓			
9	Verificar que las terminaciones estén conforme a diagramas de terminación, y realizar juego de documentos con mark-up												✓			
10	Conformar lista de Pendientes.												NA			
11	Verificar la conexión de puesta a tierra de cables conforme planos.												✓			
N.A. No aplica					X Chequeado y no aceptado					✓ Chequeado y aceptado						
Planos y Documentos de Referencia: P24101-IN-DG-002 (Diagrama de Conexionado - Cajas de Campo)																
Comentarios: 																
		Ejecutado Por					Aprobado Por									
Firma		Juan Villar					Juan Ignacio Pagola									
Nombre :		Razón: Soy el autor de este documento					por Juan Ignacio Pagola									
Fecha :		Fecha: 2025.12.05 13:41:12-03'00'					Fecha: 2025.12.05 13:44:46-03'00'									
		Foxit PDF Reader Versión: 2023.3.0														