

phoenix		T-IN-05											
Test_de_instrumento_analogico													
Proyecto:	P24101	Skid:	3102	 									
Sistema:	4	Lugar Ejecución:	CPF2-MATA MORA										
Subsistema:	142-001	Fecha impresión:	26/07/25										
Item:	FIT-31066												
DATOS													
Fabricante : Yokogawa													
Modelo : RCUP50S-50BA10-0C30-SF22-2-JE1/BG/L2						No. de Serie : D12600856							
Manual de Calibracion del Proveedor No.:													
Procedimiento de Calibracion No.:													
Hoja de Datos No.: 2505-MM-T02-IN-HD-0015 -H15						Rev.: 0							
INSTRUMENTAL DE PRUEBAS-MEDICIONES UTILIZADO													
Tipo y No. de Serie :													
Tipo y No. de Serie :													
DETALLES DE LA PRUEBA													
CIFRAS DE CALIBRACION													
Puntos de Calibracion		ASCENDENTE					DESCENDENTE					Unidades	
ENTRADA A													
ENTRADA B *													
ENTRADA C *													
SALIDA													
* Nota: Completar si es aplicable.													
Rotulo de Prueba Colocado :							Hoja de Datos Adjuntada :						
OBSERVACIONES : Rango calibrado OK. Ver certificado adjunto.													
		Ejecutado Por					Aprobado Por						
Firma													
Nombre :													
Fecha :													

Flow Calibration Certificate

ROTAMASS TI

Product name : Rotamass
Model Code : RCUP50S-50BA10-0C30-SF22-2-JE1/BG/L2
Manufacturer : Rota Yokogawa
Order No : AR-15619
Serial No : D12600856
Sensor Serial No : D12523006RM
Device ID : 07041454
Tag No Hardware : FIT-31066
Tag No Software :

Calibration Method : Master Meter
Calibration No : D12600856-1
Test Unit No : T 1301, horizontal installation
Uncert. of flow ref. : 0.06 % of rate (k=2 corresponds to 2·σ or 95 %)
Uncert. of temp. ref. : ≤ 0.2 K
Test fluid : Water
Fluid Temperature : +21.7° C
Fluid Density : 0.9981 kg/l
Ambient Temperature : +21.3° C
Nominal Flow : 20000 kg/h

Flow Test

Reference Master			Device under Test (DUT)				
Ref. No	Qm	m _{ref}	m	Δm	Δm/m _{ref}	Spec.	Result
	in kg/h	in kg	in kg	in kg	in % of rate	in % of rate	
M 1311	13991.0	467.91	467.87	-0.05	-0.010	0.10	Passed
M 1311	13986.2	472.33	472.29	-0.04	-0.008	0.10	Passed
M 1311	8273.3	276.22	276.24	+0.02	+0.007	0.10	Passed
M 1322	2152.8	72.29	72.29	+0.01	+0.010	0.10	Passed

Temperature Test

Reference		Device under Test (DUT)	
Ref. No	T	T	ΔT
	in ° C	in ° C	in K
TF 1301	+21.7	+21.7	+0.0

Calibration Results

Sensor Coefficient SK20	421.99 MHz·kg/h
Density Coefficient KD	2.3248 kg/l
Frequency FL20	275.222 Hz

Remark: The calibration results are obtained by means of the calibration procedure. The calibration results shown here are only valid for the sensor combined with the transmitter used at the calibration (traceable by the serial number above).
The automatic rounding applied to the measured values may cause at calculating the deviation a difference of maximum 1 count at the last digit.

We herewith certify that the delivered instrument is in accordance with the terms of order.
QM-system: certified acc. ISO 9001

Approved by


Dr.-Ing. N. Bayat
Head of calibration RYG

Mr. W. Wacker

Inspector

2025-06-03

Date (YYYY-MM-DD)

This document was generated electronically acc. EN 10204 and is valid with printed signature. This certificate shall not be reproduced except in full, without the prior written approval of ROTA YOKOGAWA.

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

発行日(日-月-年) Date : 03-06-2025
発行Issue No. : 100021861424

形名 (Model Code) : RCUP50S-50BA10-0C30-SF22-2-JE1
/BG/L2
製品名称 (Description) : ROTAMASS Prime, U, 29t/h, SS
製造番号 (Serial No.) : D12600856
客先名 (Customer) : SPARK

上記製品は、Rota Yokogawaの基準にしたがって校正され、校正作業における検査または試験の結果は仕様を満たしています。この校正に使用した測定器はRota Yokogawaの計測器管理システムにより校正されています。Rota Yokogawaの計測器管理システムにおける一次標準である照合用標準器は、PTBをはじめとする公的な校正機関の標準、また、それらの公的な校正機関によって認められている標準にトレーサビリティがとれています。その他、特定分野においては、国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的な校正機関の標準および、計測器メーカーを経由して、前述の公的な校正機関の標準にトレーサビリティがとれています。

Rota Yokogawa certifies that this instrument is undergone stringent calibration in accordance with Rota Yokogawa product manufacturing standards / manufacturing and working procedures and the result of inspection or testing for calibration meets the product specifications.

Rota Yokogawa also certifies that the measuring instruments which are used for the calibration are recalibrated by Rota Yokogawa Measuring Instruments Control System.

Rota Yokogawa primary standards which are used in the Measuring Instruments Control System are traceable to the standards of governmental laboratories such as the PTB, or are traceable to the standards of organizations which have been approved by the governments' laboratories.

In special fields, Rota Yokogawa primary standards are traceable to the standards of official organizations which are a member of the International Committee of Weights and Measures or the previous mentioned governmental organizations through other instrument Manufacturers.

Responsible person:

Mr. Baedeker / Manufacturing Line ROTAMASS

This document was provided electronically and is valid without signature.

本書の内容の一部または全部を無断で転載、複製することは禁止されています。
THIS CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT
THE PRIOR WRITTEN APPROVAL OF ROTA YOKOGAWA

Rota Yokogawa GmbH & Co.KG
Rheinstrasse 8, D-79664 Wehr, Germany

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

発行日(日-月-年) Date : 03-06-2025
発行Issue No. : 100021861424

形名 (Model Code) : RCUP50S-50BA10-0C30-SF22-2-JE1
/BG/L2
製品名称 (Description) : ROTAMASS Prime, U, 29t/h, SS
製造番号 (Serial No.) : D12600856
客先名 (Customer) : SPARK

作業用計測器一覧

Working Standards List

形名	名称	計器番号
Model	Description	Serial No.
Scales	N/A	N/A
Test Rig Flow	DC Voltage 0/2-10 V DC Current 0/4-20 mA Frequency up to 10 kHz Temperature 10-40 °C	T1301
Test Rig Density	N/A	N/A

本書の内容の一部または全部を無断で転載、複製することは禁止されています。
THIS CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT
THE PRIOR WRITTEN APPROVAL OF ROTA YOKOGAWA

Rota Yokogawa GmbH & Co.KG
Rheinstrasse 8, D-79664 Wehr, Germany