

phoenix		C-IN-05 Instrumento_electrico			
Proyecto:	P24101	Skid:	3101	 	
Sistema:	3	Lugar Ejecución:	CPF2-MATA MORA		
Subsistema:	130-001	Fecha impresión:	26/07/25		
Ítem:	PIT-31042				
No.	LISTA DE VERIFICACIONES			Resultado	
1	Verificar que el equipamiento no se encuentre dañado.			✓	
2	Verificar que el equipamiento instalado sea el adecuado y conforme a las especificaciones del proyecto.			✓	
3	Verificar que la instalacion se encuentre conforme a P&ID y diagramas de conexonado.			✓	
4	Verificar que el proveedor/fabricante de los accesorios de tuberias este entre los seleccionados para la planta.			NA	
5	Verificar que las conexiones de tuberias provean las facilidades de bloqueo y venteo requeridas.			✓	
6	Verificar la aislacion y el traceado de calefaccion.			NA	
7	Verificar la correcta identificacion: tag, placa de identificacion.			✓	
8	Verificar los soportes y la proteccion contra vibraciones.			NA	
9	Verificar que la puesta a tierra se encuentre conforme a las especificaciones (I.P.E. o I.E.).			✓	
10	Verificar la continuidad de la puesta a tierra conforme a las especificaciones (I.P.E. o I.E.).			✓	
11	Verificar el certificado de calibracion.			✓	
12	Verificar el conexonado electrico.			✓	
13	Verificar que el cable corresponda a lo especificado y su correcta identificacion del lado del instrumento.			✓	
14	Verificar que los prensacables sean los adecuados y que se encuentren colocados correctamente.			✓	
15	Verificar el conexonado de puesta a tierra (armadura de cable, blindaje).			✓	
16	Verificar los certificados ATEX.			✓	
17	Realizar la limpieza de la tuberia de instrumentos con aire seco.			NA	
18	Verificar que el equipamiento se encuentre en correcto estado de preservacion.			✓	
19	Registrar "marked-up" en los documentos aplicables, de acuerdo a la instalacion.			NA	
20	Registrar Puntos de Punch List detectados.			NA	
N.A. No Aplicable		X Verificado y No Aceptado		✓ Verificado y Aceptado	
OBSERVACIONES : 					
Firma	Ejecutado Por		Aprobado Por		
Nombre :	Juan Villar		Juan Ignacio Pagola		
Fecha :	Firmado digitalmente por Juan Villar DN: CN=Juan Villar, E=jvillar@sparkgy.com, C=AR Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2025.12.05 13:41:00-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 2023.3.0		Firmado digitalmente por Juan Ignacio Pagola Fecha: 2025.12.05 13:45:31-03'00'		