



# CÔNG TY CP HUẤN LUYỆN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CÔNG NGHIỆP I

Địa chỉ: Số 6, ngách 77 ngõ 197, Đường Trần Phú, Phường Hà Đông,  
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐT: 0777 374 522 Email: tci.kiemdinh1@gmail.com Số CN: 174/GCN-KĐ

## I. TỔ CHỨC CÁ NHÂN SỬ DỤNG

Đơn vị: **CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ VIỆT NAM**

Địa chỉ: Lô CN-10-28, Khu công nghiệp Vân Trung, Phường Nénh, Tỉnh  
Bắc Ninh, Việt Nam

## II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH

Tên đối tượng: **HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ NÉN**

Mã hiệu: **HTDO KN**

Số chế tạo: **No1 (số quản lý)**

Nhà chế tạo: **Việt Nam**

Năm chế tạo: **N/A**

Đặc tính kỹ thuật:

- Áp suất thiết kế:  **$P_{tk} = 10,0 \text{ bar}$**
- Áp suất làm việc:  **$P_{lv} \leq 8,0 \text{ bar}$**
- Chiều dài: **200 m**
- Đường kính ống:  **$\varnothing 27 \text{ mm}$**
- Công dụng: **Dẫn khí nén**

Địa điểm lắp đặt: **Xưởng sản xuất**

Đã được kiểm định Bất thường đạt yêu cầu theo biên bản kiểm định số:  
**31/018544/BBKĐ-TCI** ngày 05 tháng 05 năm 2026(\*)

Tem kiểm định số: **018544**

Giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến: **05/05/2028**

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2026



**GIÁM ĐỐC**

**Trần Đình Hiền**

(\*) Với điều kiện tổ chức, cá nhân sử dụng phải tuân thủ các quy định về sử dụng và bảo quản tại quy chuẩn kỹ thuật và quy định của nhà sản xuất