



CÔNG TY CP HUẤN LUYỆN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CÔNG NGHIỆP I

Địa chỉ: Số 6, ngách 77 ngõ 197, Đường Trần Phú, Phường Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
ĐT: 0777 374 522 Email: tci.kiemdinh1@gmail.com Website: kiemdinhtci.com

KẾT QUẢ KIỂM TRA VAN AN TOÀN

Số :


015247	2026	TCI
--------	------	-----

-Đối tượng kiểm tra	: VAN AN TOÀN
-Loại van an toàn	: LÒ XO
-Mã hiệu	: VAT
-Số chế tạo	: VAT-07
-Năm chế tạo	: N/A
-Nhà chế tạo	: Trung Quốc
-Đường kính van	: DN50 mm
-Lắp đặt trên thiết bị	: Bình chứa khí nén-Phòng HF
-Đơn vị sử dụng	: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
-Địa chỉ	: Lô CN-10-28, Khu công nghiệp Vân Trung, Phường Nénh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
-Tiêu chuẩn kiểm tra	: TCVN 7915 – 1:2009
-Môi chất làm việc	: Không khí nén
-Môi chất thử nghiệm	: Không khí nén
-Ngày kiểm tra	: 05/05/2026
-Áp suất đặt	: 9,0 bar
-Áp suất thử kín	: 8,0 bar
-Kết luận	: Đạt yêu cầu
-Thời hạn kiểm tra tiếp theo	: 05/05/2027

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2026

NGƯỜI KIỂM TRA

Ks. Võ Văn Cường



GIÁM ĐỐC
Trần Đình Hiền

Chú ý: Trước mỗi ca làm việc, công nhân vận hành phải kiểm tra tình trạng của van an toàn bằng cách kéo nhẹ cần van, xem van còn hoạt động tốt hay không, nếu có hiện tượng lạ thì phải kịp thời khắc phục, sửa chữa ngay.