Pré-vérification ConX

Fichier : `25ba2ae6-201e-43e6-934a-67b471d74737.ifc`
Schéma IFC : IFC4
Entités : 84
Validation syntaxique : ✓ **OK**
Date : 2026-05-22 13:19 UTC

> ⚠ **Pré-vérification ConX — ne remplace pas un bureau de contrôle agréé.** Le périmètre vérifié est étroit (10-15 contrôles sur ~200 qu'un BCT vérifie). Cette pré-vérification aide les bureaux d'études et architectes à itérer rapidement avant la remise au contrôleur technique.

Synthèse du modèle

Murs	12	**Portes**	4
Fenêtres	8	**Escaliers**	0
Rampes	0	**Espaces (IfcSpace)**	3

Contrôles RE2020 (sous-ensemble MVP)

Contrôle	Résultat	Vérifiés	Échecs
U portes ≤ 1.3 W/m².K	✓ **OK**	4	0
U fenêtres ≤ 1.3 W/m².K	✓ **OK**	8	0
R murs extérieurs ≥ 3.7 m².K/W	✓ **OK**	8	0

Contrôles PMR (sous-ensemble MVP)

Contrôle	Résultat	Vérifiés	Échecs
Largeur portes ≥ 0.90 m	✗ **1 échec(s)**	4	1
Pente rampes ≤ 5 %	✓ **OK**	0	0

Largeur portes ≥ 0.90 m — détail (max 10)

- ID #90 (GlobalId `3ewC5bE5LBmublr_x0cvyl`) — Largeur 0.82 m

Pré-vérification générée par ConX (CD2E × EuraTechnologies). Sources : NF P 99-611, arrêté du 8 décembre 2014, RE2020 (décret 2021-1004). Données IFC traitées localement, jamais envoyées à un tiers.