Tedensko

POROČILO O OBRATOVANJU EES

22. TEDEN 2024

27. maj - 2. junij

PREVZEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ PRENOSNEGA OMREŽJA (PO) IN ODDAJA V (PO)

	DATUM	URA	MWh
Maksimalni urni prevzem	31.5.2024	9.	1499
Minimalni urni prevzem	2.6.2024	11.	569
Prevzem el. energije za	22. teden	-	182403

Oddaja električne energije v PO:

Hidroelektrarne	HE	46,9 %
Termo elektrarne	TE	13,4 %
Nuklearne elektrarne	NE	39,7 %

Najpomembnejąi obratovalni dogodki:

27.5.2024	Izpad DV 220 kV Kleče-Divača ob 20:19 do 20:27 zaradi nevihte (udar strele).
27.5.2024	Izpad bloka 6 ob 22:11 do 28.05.2024 do 04:33 (neznan vzrok).
1.6.2024	Izpad ČHE Avče ob 09:54 med postopkom zagona v črpalnem načinu. Ponovna razpoložljivost ob 10:35.

Primerjava prevzema električne energije iz PO:



Iz dnevnega diagrama prevzema iz prenosnega omrežja je razvidno, da je bila urna konica prevzema v sredo dosežena v 8. uri, medtem ko je bila le-ta v nedeljo v 21. uri. Najnižji urni prevzem električne energije je bil v sredo v 17. uri in v nedeljo v 11. uri.

Tedensko

POROČILO O OBRATOVANJU EES

22. TEDEN 2024

27. maj - 2. junij



V diagramu je prikazan prevzem električne energije iz prenosnega omrežja za posamezen dan tedna, deljen na prevzem distribucij, prevzem ČHE in neposrednih odjemalcev. Prevzem neposrednih odjemalcev je bil največji v četrtek (2.863 MWh) in najmanjši v ponedeljek (2.024 MWh), prevzem ČHE je bil največji v nedeljo (2.492 MWh) in najmanjši v petek (1 MWh) medtem ko je bil prevzem distribucij največji v petek (26.889 MWh) in najmanjši v nedeljo (16.354 MWh).



Primerjava med pogodbenimi in fizičnimi pretoki električne energije v tednu, ločeno po posameznih mejah je prikazana v diagramu. Fizični pretok je bil večji od pogodbenega pretoka na italijanski meji za 4,9 GWh in manjši na hrvaški meji za 19,7 GWh, na madžarski meji za 26,9 GWh ter na avstrijski meji za 42,5 GWh.



Prikazana je primerjava prevzema električne energije iz prenosnega omrežja v 22. tednu glede na 21. teden. Prevzem odjemalcev na prenosnem omrežju je bil nižji kot prejšnji teden za 2,5 GWh.

V tedenskem obratovalnem poročilu za obdobje od 27. maja do 2. junija so podani osnovni podatki, ki se nanašajo na obratovanje prenosnega elektroenergetskega sistema Slovenije. Podani so podatki o maksimalnem in minimalnem urnem prevzemu iz prenosnega omrežja, podatki o prevzemu električne energije in oddaji hidroelektrarn, termoelektrarn in nuklearne elektrarne Krško. Opisani so pomembnejši obratovalni dogodki, kot so remonti večjih proizvodnih enot ali vzdrževalna dela na 220 in 400 kV daljnovodih, kot tudi izpadi daljnovodov ali proizvodnih enot, ki so imeli vpliv na obratovalne razmere v elektroenergetskem sistemu Slovenije. Grafično je prikazana primerjava dnevnega diagrama prevzema za sredo in za nedeljo v tednu, prevzem neposrednih odjemalcev in distribucij iz prenosnega omrežja po posameznih dnevih tedna, primerjava tedenskega prevzem električne energije s predhodnim tednom po posameznih dnevih v tednu in tedenski pretoki električne energije na mejah s sosednjimi elektroenergetskimi sistemi (Avstrija, Italija, Hrvaška).

OPOMBE:

Podatki v poročilu so pridobljeni na bazi obratovalnih podatkov in so zgolj informativni.