Tedensko

POROČILO O OBRATOVANJU EES

24. TEDEN 2024

10. junij - 16. junij

PREVZEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ PRENOSNEGA OMREŽJA (PO) IN ODDAJA V (PO)

	DATUM	URA	MWh
Maksimalni urni prevzem	12.6.2024	10.	1582
Minimalni urni prevzem	15.6.2024	15.	719
Prevzem el. energije za	24. teden	-	192650

Oddaja električne energije v PO:

Hidroelektrarne	HE	43,6 %
Termo elektrarne	TE	19,2 %
Nuklearne elektrarne	NE	37,2 %

Najpomembnejąi obratovalni dogodki:

11.6.2024	Izpad DV 110 kV HE Dravograd-Žel. Ravne ob 07:19 do 11:50.
12.6.2024	Izpad 110 kV zbiralke S I v RTP Kidričevo ob 05:10 do 07:48. Hkrati so izpadli še transformatorji v RTP Kidričevo, in sicer TR I do 05:35, TR III do 05:38 in TR VII do 07:54, ter DV 110 kV Breg-Kidričevo do 05:47, DV 110 kV Cirkovce-Kidričevo 1 do 07:48 in DV 110 kV Cirkovce-Kidričevo 3 do 07:49.
12.6.2024	Nujni izklop T411 v RTP Beričevo od 12:30 zaradi ugotavljanja vzroka delovanja Buchholz releja.

Primerjava prevzema električne energije iz PO:



Iz dnevnega diagrama prevzema iz prenosnega omrežja je razvidno, da je bila urna konica prevzema v sredo dosežena v 10. uri, medtem ko je bila le-ta v nedeljo v 22. uri. Najnižji urni prevzem električne energije je bil v sredo v 5. uri in v nedeljo v14. uri.

Tedensko

POROČILO O OBRATOVANJU EES

24. TEDEN 2024

10. junij - 16. junij



V diagramu je prikazan prevzem električne energije iz prenosnega omrežja za posamezen dan tedna, deljen na prevzem distribucij, prevzem ČHE in neposrednih odjemalcev. Prevzem neposrednih odjemalcev je bil največji v četrtek (3.212 MWh) in najmanjši v ponedeljek (2.642 MWh), prevzem ČHE je bil največji v soboto (2.311 MWh) in najmanjši v četrtek (496 MWh) medtem ko je bil prevzem distribucij največji v sredo (27.353 MWh) in najmanjši v nedeljo (16.966 MWh).



Primerjava med pogodbenimi in fizičnimi pretoki električne energije v tednu, ločeno po posameznih mejah je prikazana v diagramu. Fizični pretok je bil večji od pogodbenega pretoka na italijanski meji za 20,8 GWh ter na hrvaški meji za 39,7 GWh in manjši na madžarski meji za 68,5 GWh in manjši na avstrijski meji za 50,6 GWh.



Prikazana je primerjava prevzema električne energije iz prenosnega omrežja v 24. tednu glede na 23. teden. Prevzem odjemalcev na prenosnem omrežju je bil višji kot prejšnji teden za 11,4 GWh.

V tedenskem obratovalnem poročilu za obdobje od 10. do 16. junija so podani osnovni podatki, ki se nanašajo na obratovanje prenosnega elektroenergetskega sistema Slovenije. Podani so podatki o maksimalnem in minimalnem urnem prevzemu iz prenosnega omrežja, podatki o prevzemu električne energije in oddaji hidroelektrarn, termoelektrarn in nuklearne elektrarne Krško. Opisani so pomembnejši obratovalni dogodki, kot so remonti večjih proizvodnih enot ali vzdrževalna dela na 220 in 400 kV daljnovodih, kot tudi izpadi daljnovodov ali proizvodnih enot, ki so imeli vpliv na obratovalne razmere v elektroenergetskem sistemu Slovenije. Grafično je prikazana primerjava dnevnega diagrama prevzema za sredo in za nedeljo v tednu, prevzem neposrednih odjemalcev in distribucij iz prenosnega omrežja po posameznih dnevih tedna, primerjava tedenskega prevzem električne energije s predhodnim tednom po posameznih dnevih v tednu in tedenski pretoki električne energije na mejah s sosednjimi elektroenergetskimi sistemi (Avstrija, Italija, Hrvaška).

OPOMBE:

Podatki v poročilu so pridobljeni na bazi obratovalnih podatkov in so zgolj informativni.