Tedensko

POROČILO O OBRATOVANJU EES

27. TEDEN 2024

1. julij - 7. julij

PREVZEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ PRENOSNEGA OMREŽJA (PO) IN ODDAJA V (PO)

	DATUM	URA	MWh
Maksimalni urni prevzem	1.7.2024	14.	1644
Minimalni urni prevzem	7.7.2024	10.	664
Prevzem el. energije za	27. teden	-	186205

Oddaja električne energije v PO:

Hidroelektrarne	HE	40,1 %
Termo elektrarne	TE	18,4 %
Nuklearne elektrarne	NE	41,5 %

Najpomembnejąi obratovalni dogodki:

1.7.2024	Nujni izklop DV 110 kV Divača-Pivka ob 09:29 do 10:01 zaradi poseka podrasti.
3.7.2024	Izpad agr. 3 HE Vuzenica ob 14:34 do 14:57 zaradi visoke temperature nosilnega ležaja zaradi izpada črpalk ob preklopu lastne rabe.
4.7.2024	Izpad agr. 2 HE Vuzenica od 23:08 do 05.07.2024 do 03:43.

Primerjava prevzema električne energije iz PO:



Iz dnevnega diagrama prevzema iz prenosnega omrežja je razvidno, da je bila urna konica prevzema v sredo dosežena v 21. uri, medtem ko je bila le-ta v nedeljo v 22. uri. Najnižji urni prevzem električne energije je bil v sredo v 16. uri in v nedeljo v 10. uri.

Tedensko

POROČILO O OBRATOVANJU EES

27. TEDEN 2024

1. julij - 7. julij



V diagramu je prikazan prevzem električne energije iz prenosnega omrežja za posamezen dan tedna, deljen na prevzem distribucij, prevzem ČHE in neposrednih odjemalcev. Prevzem neposrednih odjemalcev je bil največji v petek (3.014 MWh) in najmanjši v torek (2.223 MWh), prevzem ČHE je bil največji v soboto (2.120 MWh) in najmanjši v sredo (307 MWh) medtem ko je bil prevzem distribucij največji v ponedeljek (26.997 MWh) in najmanjši v nedeljo (18.471 MWh).



Primerjava med pogodbenimi in fizičnimi pretoki električne energije v tednu, ločeno po posameznih mejah je prikazana v diagramu. Fizični pretok je bil večji od pogodbenega pretoka na hrvaški meji za 22,6 GWh in manjši na italijanski meji za 10,1 GWh, na madžarski meji za 73,3 GWh ter manjši na avstrijski meji za 85,5 GWh.



Prikazana je primerjava prevzema električne energije iz prenosnega omrežja v 27. tednu glede na 26. teden. Prevzem odjemalcev na prenosnem omrežju je bil višji kot prejšnji teden za 4,9 GWh.

V tedenskem obratovalnem poročilu za obdobje od 1. do 7. julija so podani osnovni podatki, ki se nanašajo na obratovanje prenosnega elektroenergetskega sistema Slovenije. Podani so podatki o maksimalnem in minimalnem urnem prevzemu iz prenosnega omrežja, podatki o prevzemu električne energije in oddaji hidroelektrarn, termoelektrarn in nuklearne elektrarne Krško. Opisani so pomembnejši obratovalni dogodki, kot so remonti večjih proizvodnih enot ali vzdrževalna dela na 220 in 400 kV daljnovodih, kot tudi izpadi daljnovodov ali proizvodnih enot, ki so imeli vpliv na obratovalne razmere v elektroenergetskem sistemu Slovenije. Grafično je prikazana primerjava dnevnega diagrama prevzema za sredo in za nedeljo v tednu, prevzem neposrednih odjemalcev in distribucij iz prenosnega omrežja po posameznih dnevih tedna, primerjava tedenskega prevzem električne energije s predhodnim tednom po posameznih dnevih v tednu in tedenski pretoki električne energije na mejah s sosednjimi elektroenergetskimi sistemi (Avstrija, Italija, Hrvaška).

OPOMBE:

Podatki v poročilu so pridobljeni na bazi obratovalnih podatkov in so zgolj informativni.