Tedensko

POROČILO O OBRATOVANJU EES

29. TEDEN 2024

15. julij - 21. julij

PREVZEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ PRENOSNEGA OMREŽJA (PO) IN ODDAJA V (PO)

	DATUM	URA	MWh
Maksimalni urni prevzem	18.7.2024	21.	1584
Minimalni urni prevzem	21.7.2024	14.	581
Prevzem el. energije za	29. teden	-	197850

Oddaja električne energije v PO:

Hidroelektrarne	HE	36,1 %
Termo elektrarne	TE	22,0 %
Nuklearne elektrarne	NE	41,9 %

Najpomembnejąi obratovalni dogodki:

17.7.2024	Izpad DV 110 kV Okroglo-Jeklarna I in DV 110 kV Okroglo-Jeklarna II ob 23:16 do 23:23 zaradi nevihte (udar strele).
18.7.2024	Nujni varnostni izklop DV 400 kV Divača-Redipuglija ob 13:03 do 19.07.2024 do 00:05 zaradi gašenje požara v bližini DV.
19.7.2024	Nujni varnostni izklop DV 400 kV Divača-Redipuglija ob 06:43 do 15:50 zaradi gašenje požara v bližini DV.

Primerjava prevzema električne energije iz PO:



Iz dnevnega diagrama prevzema iz prenosnega omrežja je razvidno, da je bila urna konica prevzema v sredo dosežena v 21. uri, medtem ko je bila le-ta v nedeljo v 22. uri. Najnižji urni prevzem električne energije je bil v sredo v 15. uri in v nedeljo v 14. uri.

Tedensko

POROČILO O OBRATOVANJU EES

29. TEDEN 2024

15. julij - 21. julij



V diagramu je prikazan prevzem električne energije iz prenosnega omrežja za posamezen dan tedna, deljen na prevzem distribucij, prevzem ČHE in neposrednih odjemalcev. Prevzem neposrednih odjemalcev je bil največji v petek (3.013 MWh) in najmanjši v torek (2.509 MWh), prevzem ČHE je bil največji v četrtek (1.691 MWh) in najmanjši v petek (460 MWh) medtem ko je bil prevzem distribucij največji v sredo (27.515 MWh) in najmanjši v nedeljo (16.512 MWh).



Primerjava med pogodbenimi in fizičnimi pretoki električne energije v tednu, ločeno po posameznih mejah je prikazana v diagramu. Fizični pretok je bil manjši od pogodbenega pretoka na italijanski meji za 12,2 GWh, na hrvaški meji za 1,5 GWh, na madžarski meji za 46,6 GWh ter na avstrijski meji za 63 GWh.



Prikazana je primerjava prevzema električne energije iz prenosnega omrežja v 29. tednu glede na 30. teden. Prevzem odjemalcev na prenosnem omrežju je bil nižji kot prejšnji teden za 8,2 GWh.

V tedenskem obratovalnem poročilu za obdobje od 15. do 21. julija so podani osnovni podatki, ki se nanašajo na obratovanje prenosnega elektroenergetskega sistema Slovenije. Podani so podatki o maksimalnem in minimalnem urnem prevzemu iz prenosnega omrežja, podatki o prevzemu električne energije in oddaji hidroelektrarn, termoelektrarn in nuklearne elektrarne Krško. Opisani so pomembnejši obratovalni dogodki, kot so remonti večjih proizvodnih enot ali vzdrževalna dela na 220 in 400 kV daljnovodih, kot tudi izpadi daljnovodov ali proizvodnih enot, ki so imeli vpliv na obratovalne razmere v elektroenergetskem sistemu Slovenije. Grafično je prikazana primerjava dnevnega diagrama prevzema za sredo in za nedeljo v tednu, prevzem neposrednih odjemalcev in distribucij iz prenosnega omrežja po posameznih dnevih tedna, primerjava tedenskega prevzem električne energije s predhodnim tednom po posameznih dnevih v tednu in tedenski pretoki električne energije na mejah s sosednjimi elektroenergetskimi sistemi (Avstrija, Italija, Hrvaška).

OPOMBE:

Podatki v poročilu so pridobljeni na bazi obratovalnih podatkov in so zgolj informativni.