

BERITA ACARA SERVICE CONTRACT

Bersama dengan ini kami PT. REFTECH JAYA OPTIMA, telah menyelesaikan pekerjaan untuk pekerjaan **SERVICE CONTRACT periode 2025 – 2026** dengan data sbb :

Sesuai PO/ kontrak no. : 3500619323
 Nomor PR : 710305 / 1100063559
 Tanggal Pekerjaan : 01 – 31 OKTOBER 2025

Dengan lampiran data Absensi Mann Power sbb :

[illegible]

Dengan lampiran data Lemburan Mann Power sbb :

[illegible]

Branch Office & Workshop :

Jl. Nancep No. 45. Setu
Bekasi – Jawa Barat 17320

☎ +62 812-2480-0100

✉ irene@reftech.id

Branch Office:

Jl. Merdeka No.201, Pendopo.

Kel. Handayani Mulya, Talang Ubi,
Kab. PALI – Sumatera Selatan 31211

☎ +62 811-177-883

✉ aryanti.syf@reftech.id



PT REFTECH JAYA OPTIMA

Air Compressor | HVAC | Fire System

Main Office :

Taman Kopo Indah V, Ruko Sommerville No. 31

Bandung – Jawa Barat 40218

☎ 022 54417653

☎ +62 813-2058-3277

✉ admin@reftech.id

Lampiran :

A. PENDING – CONFIRM BY USER :

OKTOBER (COMPRESSOR)						
DATE	LOCATION UNIT	PIC USER	MODEL/TAG NUMBER UNIT	PART NUMBER	KETERANGAN	STATUS
BM 1-2						
01/10/2025	BM 1-2		MCO000081		Dalam 1 bulan terjadi beberapa kali High Temperature	PROSES FU TO USER
01/10/2025	BM 1-2		MCO000081		Coupling sudah harus diganti	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
16/10/2025	BM 1-2		DSD 03		Bush bar Connector rusak	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
16/10/2025	BM 1-2		DSD 03		Oil Level sudah error	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
01/10/2025	BM 1-2		MK 10		Dalam 1 bulan terjadi beberapa kali High Temperature	PROSES FU TO USER
01/10/2025	BM 1-2		MK 15		Dalam 1 bulan terjadi beberapa kali High Temperature	PROSES FU TO USER
07/10/2025	BM 1-2		MK 15		Noise bearing / Kipas	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
01/10/2025	BM 1-2		MK 12		Loading Hour Error	PROSES FU TO USER
01/10/2025	BM 1-2		MK 12		Dalam 1 bulan terjadi beberapa kali High Temperature	PROSES FU TO USER
01/10/2025	BM 1-2		MK 16		Dalam 1 bulan terjadi beberapa kali High Temperature	PROSES FU TO USER
BM 3						
01/10/2025	BM 3		MK 14		Dalam 1 bulan terjadi beberapa kali High Temperature	PROSES FU TO USER
01/10/2025	BM 3		MK 31		Dalam 1 bulan terjadi beberapa kali High Temperature	PROSES FU TO USER
16/10/2025	BM 3		MK 32		Oli Compressor kurang	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN

Branch Office & Workshop :

Jl. Nancep No. 45. Setu
Bekasi – Jawa Barat 17320

☎ +62 812-2480-0100

✉ irene@reftech.id

Branch Office:

Jl. Merdeka No.201, Pendopo.
Kel. Handayani Mulya, Talang Ubi,
Kab. PALI – Sumatera Selatan 31211

☎ +62 811-177-883

✉ aryanti.syf@reftech.id



PT REFTECH JAYA OPTIMA

Air Compressor | HVAC | Fire System

Main Office :

Taman Kopo Indah V, Ruko Sommerville No. 31

Bandung – Jawa Barat 40218

☎ 022 54417653

☎ +62 813-2058-3277

✉ admin@reftech.id

01/10/2025	BM 3		MK 33		Dalam 1 bulan terjadi beberapa kali High Temperature	PROSES FU TO USER
09/10/2025	BM 3		MK 35		Screw dibongkar dan dipindah ke MK 15	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
04/10/2025	BM 3		MCO000046		Coupling Pecah	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
BM 8						
1/10/2025	BM 8		MCO000071		Coupling Pecah	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
15/10/2025	BM 8		MCO000071		Oil Filter perlu diganti	PROSES FU TO USER
27/10/2025	BM 8		MCO000072		Lifetime oil filter sudah tercapai	PROSES FU TO USER
03/10/2025	BM 8		MCO000073		Off : Main motor sedang di rewinding	PROSES FU TO USER
GT 1-2						
01/10/2025	GT 1-2		DSD 5		Ada rembesan oillub pada line maintenance kit	PROSES FU TO USER
02/10/2025	GT 1-2		DSD 5		Ada kebocoran pada connection main kit	PROSES FU TO USER
13/20/2025	GT 1-2		DSD 5		Ada tetesan oil pada line kit connection Screw	PROSES FU TO USER
11/10/2025	GT 1-2		DSD 6		Lifetime oil separator - 20 Hours	PROSES FU TO USER
13/10/2025	GT 1-2		DSD 6		Ada rembesan oil pada line kit connection screw	PROSES FU TO USER
INC						
02/10/2025	INC		COMP74		OF 319H AF 318H	PROSES FU TO USER
02/10/2025	INC		COMP75		Stand by : ada rembesan oil lubricant pada pipa dudukan oil filter	PROSES FU TO USER
02/10/2025	INC		COMP 3		Off : Masih pengerjaan install by biotech	PROSES FU TO USER

Branch Office & Workshop :

Jl. Nancep No. 45. Setu
Bekasi – Jawa Barat 17320

☎ +62 812-2480-0100

✉ irene@reftech.id

Branch Office:

Jl. Merdeka No.201, Pendopo.

Kel. Handayani Mulya, Talang Ubi,
Kab. PALI – Sumatera Selatan 31211

☎ +62 811-177-883

✉ aryanti.syf@reftech.id

**PT REFTECH JAYA OPTIMA**

Air Compressor | HVAC | Fire System

Main Office :

Taman Kopo Indah V, Ruko Sommerville No. 31

Bandung – Jawa Barat 40218

☎ 022 54417653

☎ +62 813-2058-3277

✉ admin@reftech.id

18-10-2025	BM 7		ATLAS COPCO F1670A / MCO000099		Valve inlet After Filter Abnormal	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
17-10-2025	BM 7		ATLAS COPCO F1670A / MCO000099		Piston Autodrain Error	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
01-10-2025	BM 7		KAESER TI 601 S / MCO000068		Sensor Error, High Dewpoint	PROSES FU TO USER
16-10-2025	BM 7		KAESER TI 601 S / MCO000068		Piston Autodrain Error	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
BM 8						
01-10-2025	BM 8		KAESER TI 901 HFE / MCO000074		UNIT OFF	PROSES FU TO USER
01-10-2025	BM 8		KAESER TI 901 HFE / MCO000075		UNIT OFF	PROSES FU TO USER
01-10-2025	BM 8		KAESER TI 901 HFE / MCO000076		UNIT OFF	PROSES FU TO USER
GT 1-2						
01-10-2025	GT 1-2		KAESER TD 310 / MCO000027		UNIT OFF	PROSES FU TO USER
GT 3 / BOILER						
02-10-2025	GT3 / BOILER		INGERSOLL RAND DA 2250IN-A / MCO000001		Ada kebocoran pada connecting pipa capiler	PROSES FU TO USER
02-10-2025	GT3 / BOILER		INGERSOLL RAND DA 2250IN-A / MCO000002		Oil Level kurang	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
02-10-2025	GT3 / BOILER		INGERSOLL RAND DA 2250IN-A / MCO000003		High Temperature	PROSES FU TO USER

Branch Office & Workshop :Jl. Nancep No. 45. Setu
Bekasi – Jawa Barat 17320

☎ +62 812-2480-0100

✉ irene@reftech.id

Branch Office:

Jl. Merdeka No.201, Pendopo.

Kel. Handayani Mulya, Talang Ubi,

Kab. PALI – Sumatera Selatan 31211

☎ +62 811-177-883

✉ aryanti.syf@reftech.id



PT REFTECH JAYA OPTIMA

Air Compressor | HVAC | Fire System

Main Office :

Taman Kopo Indah V, Ruko Sommerville No. 31

Bandung – Jawa Barat 40218

☎ 022 54417653

☎ +62 813-2058-3277

✉ admin@reftech.id

13/10/2025	INC		COMP 3		Off : Status Off (Tunggu Adaptor)	PROSES FU TO USER
GT 3 / BOILER						
01/10/2025	GT 3 / Boiler		COMP 4		Ada rembesan oil lubricant pada seal separator	PROSES FU TO USER
OKTOBER (AIR DRYER)						
DATE	LOCATION UNIT	PIC USER	MODEL/TAG NUMBER UNIT	PART NUMBER	KETERANGAN	STATUS
BM 1-2						
22-10-2025	BM 1-2		ATLAS COPCO F1670A / MCO0000102		Sensor Error	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
25-10-2025	BM 1-2		KAESER TI 601 S / MCO0000050		High Dewpoint	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
22-10-2025	BM 1-2		KAESER TI 601 S / MCO0000050		Filter Dryer Ngeblock	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
BM 3						
01-10-2025	BM 3		ELLITE AIR EAD 1000A /		High Dewpoint	PROSES FU TO USER
17-10-2025	BM 3		ELLITE AIR EAD 1000A / MCO0000096		Piston Autodrain Ngeblock	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
BM 5						
02-10-2025	BM 5		ELLITE AIR EAD 1000A / MCO0000097		High Dewpoint	PROSES FU TO USER
12-10-2025	BM 5		ATLAS COPCO FD 1600 / MCO0000022		Kurang Freon	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
23-10-2025	BM 5		ATLAS COPCO FD 1600 / MCO0000022		Pergantian Compressor Refrigerant baru	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
BM 7						

Branch Office & Workshop :

Jl. Nancep No. 45. Setu
Bekasi – Jawa Barat 17320

☎ +62 812-2480-0100

✉ irene@reftech.id

Branch Office:

Jl. Merdeka No.201, Pendopo.
Kel. Handayani Mulya, Talang Ubi,
Kab. PALI – Sumatera Selatan 31211

☎ +62 811-177-883

✉ aryanti.syf@reftech.id



PT REFTECH JAYA OPTIMA

Air Compressor | HVAC | Fire System

Main Office :

Taman Kopo Indah V, Ruko Sommerville No. 31

Bandung – Jawa Barat 40218

☎ 022 54417653

☎ +62 813-2058-3277

✉ admin@reftech.id

INC						
01-10-2025	INC		INGERSOLL RAND DA2250IN-A AIR DRYER 4		UNIT OFF	ON PROGRESS SERVICE BY REFTECH
01-10-2025	INC		INGERSOLL RAND DA2250IN-A AIR DRYER 5		UNIT OFF	ON PROGRESS SERVICE BY REFTECH

B. UNIT OFF

UNIT OFF OKTOBER (COMPRESSOR & AIR DRYER)					
DATE	LOCATION	TAG NUMBER	TYPE UNIT	NOTE	RECOMENDATION
	BM 1-2	MCO000084	HIROSS ATS DAT-700	UNIT OFF	- Penggantian evaporator
	BM 1-2	MCO000002	HIROSS MDA- 57/A	UNIT OFF	- Penggantian evaporator, - Penggantian Accumulator, - Penggantian Filter dryer, - Penggantian HGB 2Pcs - Penggantian Valve dan pipa capiler
	BM 1-2	MCO000095	ELLITE AIR EAD 1000 A	UNIT OFF	- Pengecekan tahap 1: cek kebocoran dengan nitrogen
	BM 3	MCO000093	RISHENG RSLF 1000PD	UNIT OFF	- Penggantian HE - penggantian filter - Penggantian HGB
	BM 8	MCO000075	KAESER TI 901 HFE	UNIT OFF	- Penggantian HE, - Penggantian filter, dan - Penggantian HGB - Section pipa
	BM 8	MCO000076	KAESER TI 901 HFE	UNIT OFF	- Penggantian HE, - Penggantian filter, dan - Penggantian HGB - Section pipa

Branch Office & Workshop :

Jl. Nancep No. 45. Setu
Bekasi – Jawa Barat 17320

☎ +62 812-2480-0100

✉ irene@reftech.id

Branch Office:

Jl. Merdeka No.201, Pendopo.

Kel. Handayani Mulya, Talang Ubi,

Kab. PALI – Sumatera Selatan 31211

☎ +62 811-177-883

✉ aryanti.syf@reftech.id

**PT REFTECH JAYA OPTIMA**

Air Compressor | HVAC | Fire System

Main Office :

Taman Kopo Indah V, Ruko Sommerville No. 31

Bandung – Jawa Barat 40218

☎ 022 54417653

☎ +62 813-2058-3277

✉ admin@reftech.id

	BM 8	MCO000074	KAESER TI 901 HFE	UNIT OFF	
	GT 1-2	MCO000027	KAESER TD 310	UNIT OFF	- Penggantian fan motor
	GT 1-2	MK 11	KAESER CS 121		
	GT 1-2	MK 17	KAESER CS 121		
	GT 1-2	MCO000027	KAESER TD 310	FAN MOTOR KEBAKAR, UPDATE TERAKHIR MAU PAKAI DARI UNIT YG OFF	- Penggantian fan motor
	GT3/BOILER	WUXI	WUXI GD75/04312B-T	REBEARING SCREW & MOTOR	
	GT3/BOILER	AIR DRYER 6	WUXI 1	PROSES PENGECEKAN ULANG	
	GT3/BOILER	AIR DRYER 7	WUXI 2	PROSES PENGECEKAN ULANG	
	INC	COMP3	KAESER DSD 241	SCREW NGEJAMED	Status off (tunggu adaptor)
	INC	AD 4	INGERSOLL RAND DA2250IN-A	SERVICE MANUFACTURE	ON PROGRESS SERVICE BY REFTECH
	INC	AD 5	INGERSOLL RAND DA2250IN-A	SERVICE MANUFACTURE	ON PROGRESS SERVICE BY REFTECH

Branch Office & Workshop :Jl. Nancep No. 45. Setu
Bekasi – Jawa Barat 17320

☎ +62 812-2480-0100

✉ irene@reftech.id**Branch Office:**

Jl. Merdeka No.201, Pendopo.

Kel. Handayani Mulya, Talang Ubi,
Kab. PALI – Sumatera Selatan 31211

☎ +62 811-177-883

✉ aryanti.syf@reftech.id



PT REFTECH JAYA OPTIMA

Air Compressor | HVAC | Fire System

Main Office :

Taman Kopo Indah V, Ruko Sommerville No. 31

Bandung – Jawa Barat 40218

☎ 022 54417653

☎ +62 813-2058-3277

✉ admin@reftech.id

C. ON PROGRESS INQUIRY

INQUIRY BULAN OKTOBER							
DATE	LOCATION UNIT	PIC USER	MODEL/ TAG NUMBER	KETERANGAN	NO INQUIRY	NOMINAL INQUIRY	STATUS
16/10/2025	BM 1-2		KAESER CS 121 / MK 12	QUOTATION Service Rebearing Sigma 25	059-P/RJO/BDG/X/2025	38.500.000	DONE PO
20/10/2025	BM 1-2		KAESER TI 601 / MCO000050	QUOTATION Service Air Dryer TI 601	060-P/RJO/BDG/X/2025	115.000.000	DONE PO
24/10/2025	BM 8			QUOTATION Perpanjangan Rental Air Dryer di BM 8	066-P/RJO/BDG/X/2025	50.000.000	DONE PO

Demikian **BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN** ini di tandatangani oleh kedua belah pihak :

- Pelaksana pekerjaan : **PT. Reftech Jaya Optima**
- Pemberi pekerjaan : **PT. Fajar Surya Wisesa Tbk**

Dengan ini segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut di atas dinyatakan **SELESAI**

PT. REFTECH JAYA OPTIMA

PT. FAJAR SURYA WISESA Tbk.

Ms. Irene

Branch Office & Workshop :

Jl. Nancep No. 45. Setu
Bekasi – Jawa Barat 17320

☎ +62 812-2480-0100

✉ irene@reftech.id

Branch Office:

Jl. Merdeka No.201, Pendopo.

Kel. Handayani Mulya, Talang Ubi,
Kab. PALI – Sumatera Selatan 31211

☎ +62 811-177-883

✉ aryanti.syf@reftech.id