



PT REFTECH JAYA OPTIMA

Air Compressor | HVAC | Fire System

Main Office :

Taman Kopo Indah V, Ruko Sommerville No. 31
Bandung – Jawa Barat 40218

☎ 022 54417653

☎ +62 813-2058-3277

✉ admin@reftech.id

BERITA ACARA SERVICE CONTRACT

Bersama dengan ini kami PT. REFTECH JAYA OPTIMA, telah menyelesaikan pekerjaan untuk pekerjaan **SERVICE CONTRACT periode 2025 – 2026** dengan data sbb :

Sesuai PO/ kontrak no. : 3500619323
Nomor PR : 710305 / 1100063559
Tanggal Pekerjaan : 01 – 30 NOVEMBER 2025

Dengan lampiran data Absensi Mann Power sbb :

NO	WORKER DATA		Enter: A = Attend (Hadir) , O = Off Day (Tdk Hadir)																														Total	
			Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	A	O			
1	NIK / ID	NAME																																
1	3211141907760004	MOHAMAD TUTUN SUPRIYADI			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	7	
2	3204361307040002	FARIS ABU HAFIDZ			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	21	5	
3	3278080607020006	CANDRA														A	A																5	0
4	3203061608920007	TEDI									A	A							A	A							A						4	0
5	3273102704850003	TRIMO															A	A								A	A						4	0
6	3277022905060031	REGA	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A						A	A	A	4	0	
7	3277022905060031	EKO			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A						A	A	A	A	4	0
8	3277012012050009	DHESTA			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A						A	A	A	A	4	0
9	3278012404060000	DERIVAL	A	A															A	A													4	0
TOTAL HARIAN			A	2	2	5	5	2	5	2	2	5	4	5	4	2	2	7	7	5	5	5	2	2	4	4	5	5	5	2	2	8	60	12
			O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dengan lampiran data Lemburan Mann Power sbb :

Normal Working hours : 7 hours																																		
NO	WORKER DATA		OVERTIME DATA																														Total	
	NIK / ID	NAME	Sat 1	Sun 2	Mon 3	Tue 4	Wed 5	Thu 6	Fri 7	Sat 8	Sun 9	Mon 10	Tue 11	Wed 12	Thu 13	Fri 14	Sat 15	Sun 16	Mon 17	Tue 18	Wed 19	Thu 20	Fri 21	Sat 22	Sun 23	Mon 24	Tue 25	Wed 26	Thu 27	Fri 28	Sat 29	Sun 30		
1	3211141907760004	MOHAMAD TUTUN SUPRIYADI			1.53	1.42	5.28					1																						16.21
2	3204361307040002	FARIS ABU HAFIDZ			1.53	1.42	5.28				7																				4	1		17.21
3		CANDRA																																
4	3278080607020006				1.53	1.42	5.28				7												4											21.21
5	3203061608920007	TEDI	2																															2
6	3273102704850003	TRIMO	2																															2
7		DHESTA									7												4											11
																																		0
																																		0
																																		0
TOTAL HARIAN			OT	4	0	4.59	10.2	0	15.8	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0
																																		29.87

Branch Office & Workshop :

Jl. Nancep No. 45. Setu
Bekasi – Jawa Barat 17320

☎ +62 812-2480-0100

✉ irene@reftech.id

Branch Office:

Jl. Merdeka No.201, Pendopo.

Kel. Handayani Mulya, Talang Ubi,
Kab. PALI – Sumatera Selatan 31211

☎ +62 811-177-883

✉ aryanti.syf@reftech.id



PT REFTECH JAYA OPTIMA

Air Compressor | HVAC | Fire System

Main Office :

Taman Kopo Indah V, Ruko Sommerville No. 31

Bandung – Jawa Barat 40218

☎ 022 54417653

☎ +62 813-2058-3277

✉ admin@reftech.id

Lampiran :

A. PENDING – CONFIRM BY USER :

NOVEMBER (COMPRESSOR)						
DATE	LOCATION UNIT	PIC USER	MODEL/TAG NUMBER UNIT	PART NUMBER	KETERANGAN	STATUS
BM 1-2						
01/11/2025	BM 1-2		MCO000081		Dalam 1 bulan terjadi beberapa kali high temperature	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
09/11/2025	BM 1-2		MCO000081		Lifetime Oil Separator - 535	PROSES FU TO USER
09/11/2025	BM 1-2		MCO000081		Lifetime Oil -101	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
01/11/2025	BM 1-2		DSD 01		Sensor Oil Filter Error	PROSES FU TO USER
01/11/2025	BM 1-2		MK 15		Dalam 1 bulan terjadi beberapa kali high temperature	PROSES FU TO USER
09/11/2025	BM 1-2		DSD 073		Alarm Fan Motor	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
19/11/2025	BM 1-2		DSD 073		Oil Compressor sudah harus diganti	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
07/11/2025	BM 1-2		MK 12		High Temperature	PROSES FU TO USER
27/11/2025	BM 1-2		MK 12		V-Belt sisa 5	PROSES FU TO USER
01/11/2025	BM 1-2		MK 16		Dalam 1 bulan terjadi beberapa kali high temperature	PROSES FU TO USER
17/11/2025	BM 1-2		MK 16		V-Belt sisa 2 pcs	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
BM 3						
01/11/2015	BM 3		MK 13		Dalam 1 bulan terjadi beberapa kali high temperature	PROSES FU TO USER
03/11/2025	BM 3		MK 13		Piston Autodrain Error	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
02/11/2025	BM 3		MK 14		Dalam 1 bulan terjadi beberapa kali high temperature	PROSES FU TO USER
04/11/2025	BM3		MK 14		Vbelt sudah harus diganti	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN

Branch Office & Workshop :

Jl. Nancep No. 45. Setu

Bekasi – Jawa Barat 17320

☎ +62 812-2480-0100

✉ irene@reftech.id

Branch Office:

Jl. Merdeka No.201, Pendopo.

Kel. Handayani Mulya, Talang Ubi,

Kab. PALI – Sumatera Selatan 31211

☎ +62 811-177-883

✉ aryanti.syf@reftech.id

**PT REFTECH JAYA OPTIMA**

Air Compressor | HVAC | Fire System

Main Office :

Taman Kopo Indah V, Ruko Sommerville No. 31

Bandung – Jawa Barat 40218

☎ 022 54417653

☎ +62 813-2058-3277

✉ admin@reftech.id

01/11/2025	BM 3		MK 31		Dalam 1 bulan terjadi beberapa kali high temperature	PROSES FU TO USER
01/11/2025	BM 3		MK 32		Dalam 1 bulan terjadi beberapa kali high temperature	PROSES FU TO USER
01/11/2025	BM 3		MK 33		Dalam 1 bulan terjadi beberapa kali high temperature	PROSES FU TO USER
01/11/2025	BM 3		MK 34		Dalam 1 bulan terjadi beberapa kali high temperature	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
19/11/2025	BM 3		MK 34		Off : V-Belt Putus	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
01/11/2025	BM 3		MK 35		Dalam 1 bulan terjadi beberapa kali high temperature	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
01/11/2025	BM 3		MCO000046		Dalam 1 bulan terjadi beberapa kali high temperature	PROSES FU TO USER
15/11/2025	BM 3		MCO000046		Lifetime Oil Filter -274h	PROSES FU TO USER
15/11/2025	BM 3		MCO000046		Lifetime Air Filter -381h	PROSES FU TO USER
BM 7						
01/11/2025	BM 7		MCO000047		Dalam 1 bulan terjadi beberapa kali high temperature	PROSES FU TO USER
BM 8						
15/11/2015	BM 8		MCO000072		Lifetime Oil Filter -459h	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
15/11/2015	BM 8		MCO000072		Lifetime Air Filter -204h	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
01/11/2025	BM 8		MCO000073		Unit Off dikarenakan Motor sedang di service	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
GT 1-2						
01/11/2025	GT 1-2		DSD 5		Dalam 1 bulan terjadi beberapa kali high temperature	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN

Branch Office & Workshop :

Jl. Nancep No. 45. Setu

Bekasi – Jawa Barat 17320

☎ +62 812-2480-0100

✉ irene@reftech.id

Branch Office:

Jl. Merdeka No.201, Pendopo.

Kel. Handayani Mulya, Talang Ubi,

Kab. PALI – Sumatera Selatan 31211

☎ +62 811-177-883

✉ ariyanti.syf@reftech.id



PT REFTECH JAYA OPTIMA

Air Compressor | HVAC | Fire System

Main Office :

Taman Kopo Indah V, Ruko Sommerville No. 31

Bandung – Jawa Barat 40218

☎ 022 54417653

☎ +62 813-2058-3277

✉ admin@reftech.id

NOVEMBER (AIR DRYER)						
DATE	LOCATION UNIT	PIC USER	MODEL/TAG NUMBER UNIT	PART NUMBER	KETERANGAN	STATUS
BM 1-2						
05/11/2025	BM 1-2		KAESER TI 601 / MCO000050		Unit Abnormal / High Dewpoint	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
BM 3						
01/11/2025	BM 3		ELITE AIR EAD 1000A / MCO000096		Sensor Inlet perlu diganti	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
01/11/2025	BM 3		ELITE AIR EAD 1000A / MCO000096		High Dewpoint	PROSES FU TO USER
26/11/2025	BM 3		RISHENG RSLF 1000PD / MCO000094		High Dewpoint	PROSES FU TO USER
22/11/2025	BM 3		RISHENG RSLF 1000PD / MCO000094		Ditemukan titik kebocoran	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
BM 5						
01/11/2025	BM 5		ELITE AIR EAD 1000A / MCO000097		High Dewpoint	PROSES FU TO USER
10/11/2025	BM 5		ELITE AIR EAD 1000A / MCO000097		Fan Motor Rusak	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
25/11/2025	BM 5		ELITE AIR EAD 1000A / MCO000097		Fan Blower Rusak	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN
27/11/2025	BM 5		ATLAS COPCO FD 1600 / MCO000022		Gas Freon kurang	SUDAH SELESAI PENGGANTIAN

Branch Office & Workshop :

Jl. Nancep No. 45. Setu

Bekasi – Jawa Barat 17320

☎ +62 812-2480-0100

✉ irene@reftech.id

Branch Office:

Jl. Merdeka No.201, Pendopo.

Kel. Handayani Mulya, Talang Ubi,

Kab. PALI – Sumatera Selatan 31211

☎ +62 811-177-883

✉ aryanti.syf@reftech.id



PT REFTECH JAYA OPTIMA

Air Compressor | HVAC | Fire System

Main Office :

Taman Kopo Indah V, Ruko Sommerville No. 31

Bandung – Jawa Barat 40218

☎ 022 54417653

☎ +62 813-2058-3277

✉ admin@reftech.id

B. UNIT OFF

UNIT OFF NOVEMBER (COMPRESSOR & AIR DRYER)					
DATE	LOCATION	TAG NUMBER	TYPE UNIT	NOTE	RECOMENDATION
	BM 1-2	MCO000084	HIROSS ATS DAT-700	UNIT OFF	- Penggantian evaporator
	BM 1-2	MCO000002	HIROSS MDA-57/A	UNIT OFF	- Penggantian evaporator, - Penggantian Accumulator, - Penggantian Filter dryer, - Penggantian HGB 2Pcs - Penggantian Valve dan pipa capiler
	BM 1-2	MCO000095	ELLITE AIR EAD 1000 A	UNIT OFF	- Pengecekan tahap 1: cek kebocoran dengan nitrogen
	BM 3	MCO000093	RISHENG RSLF 1000PD	UNIT OFF	- Penggantian HE - penggantian filter - Penggantian HGB
	BM 3	MCO000094	RISHENG RSLF 1000PD	UNIT OFF	HE Bocor
	BM 8	MCO000075	KAESER TI 901 HFE	UNIT OFF	- Penggantian HE, - Penggantian filter, dan - Penggantian HGB - Section pipa
	BM 8	MCO000076	KAESER TI 901 HFE	UNIT OFF	- Penggantian HE, - Penggantian filter, dan - Penggantian HGB - Section pipa
	BM 8	MCO000074	KAESER TI 901 HFE	UNIT OFF	
	GT 1-2	MCO000027	KAESER TD 310	UNIT OFF	- Penggantian fan motor
	GT 1-2	MK 11	KAESER CS 121	UNIT OFF	
	GT 1-2	MK 17	KAESER CS 121	UNIT OFF	
	GT 1-2	MCO000027	KAESER TD 310	FAN MOTOR KEBAKAR, UPDATE TERAKHIR MAU PAKAI DARI UNIT YG OFF	- Penggantian fan motor
	GT3/BOILER	WUXI	WUXI GD75/04312B-T	REBEARING SCREW & MOTOR	

Branch Office & Workshop :

Jl. Nancep No. 45. Setu

Bekasi – Jawa Barat 17320

☎ +62 812-2480-0100

✉ irene@reftech.id

Branch Office:

Jl. Merdeka No.201, Pendopo.

Kel. Handayani Mulya, Talang Ubi,

Kab. PALI – Sumatera Selatan 31211

☎ +62 811-177-883

✉ aryanti.syf@reftech.id



PT REFTECH JAYA OPTIMA

Air Compressor | HVAC | Fire System

Main Office :

Taman Kopo Indah V, Ruko Sommerville No. 31

Bandung – Jawa Barat 40218

☎ 022 54417653

☎ +62 813-2058-3277

✉ admin@reftech.id

	GT3/BOILER	AIR DRYER 6	WUXI 1	PROSES PENGECEKAN ULANG	
	GT3/BOILER	AIR DRYER 7	WUXI 2	PROSES PENGECEKAN ULANG	
	INC	COMP3	KAESER DSD 241	SCREW NGEJAMED	Status off (tunggu adaptor)
	INC	AD 4	INGERSOLL RAND DA2250IN-A	SERVICE MANUFACTURE	ON PROGRESS SERVICE BY REFTECH
	INC	AD 5	INGERSOLL RAND DA2250IN-A	SERVICE MANUFACTURE	ON PROGRESS SERVICE BY REFTECH

Branch Office & Workshop :

Jl. Nancep No. 45. Setu

Bekasi – Jawa Barat 17320

☎ +62 812-2480-0100

✉ irene@reftech.id

Branch Office:

Jl. Merdeka No.201, Pendopo.

Kel. Handayani Mulya, Talang Ubi,

Kab. PALI – Sumatera Selatan 31211

☎ +62 811-177-883

✉ aryanti.syf@reftech.id



PT REFTECH JAYA OPTIMA

Air Compressor | HVAC | Fire System

Main Office :

Taman Kopo Indah V, Ruko Sommerville No. 31

Bandung – Jawa Barat 40218

☎ 022 54417653

☎ +62 813-2058-3277

✉ admin@reftech.id

C. ON PROGRESS INQUIRY

INQUIRY BULAN OKTOBER							
DATE	LOCATION UNIT	PIC USER	MODEL/ TAG NUMBER	KETERANGAN	NO INQUIRY	NOMINAL INQUIRY	STATUS
11/11/2025				QUOTATION Service Contract tahun 2026	069-P/RJO/BDG/XI/2025	4.680.000.000	ON PROGRES INQUIRY
25/11/2025	BM 8			QUOTATION Perpanjangan Rental Air Dryer di BM 8	076-P/RJO/BDG/XI/2025	50.000.000	DONE PO

Demikian **BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN** ini di tandatangani oleh kedua belah pihak :

- Pelaksana pekerjaan : **PT. Reftech Jaya Optima**
- Pemberi pekerjaan : **PT. Fajar Surya Wisesa Tbk**

Dengan ini segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut di atas dinyatakan **SELESAI**


PT. REFTECH JAYA OPTIMA

PT. FAJAR SURYA WISESA Tbk.

Ms. Irene

() () ()
05/12/25


Danang S


11-12-2025
W. Tury

Branch Office & Workshop :

Jl. Nancep No. 45. Setu

Bekasi – Jawa Barat 17320

☎ +62 812-2480-0100

✉ irene@reftech.id

Branch Office:

Jl. Merdeka No.201, Pendopo.

Kel. Handayani Mulya, Talang Ubi,

Kab. PALI – Sumatera Selatan 31211

☎ +62 811-177-883

✉ aryanti.syf@reftech.id


18/12/25