

PROGRAMMAPPE / SAMMENFØYDE NOTATER

Energioppfølging for eiendomsporteføljen. Intervjuutdrag, teknisk kartlegging, investeringsnotat og konkurranseplan. 4. februar 2027.**Porteføljen**

Vestbo Eiendom ASA forvalter 86 yrkesbygg på til sammen 1,15 millioner kvadratmeter. Værnormalisert energibruk i 2025 var beregnet til 168 GWh, men syv bygg mangler komplette målerserier. Byggene bruker SD-anlegg fra ni leverandører og har omtrent 38 000 målepunkter.

Datarytme og omfang

Måledata fra 38 000 punkter skal hentes minst hvert 15. minutt. Et workshopnotat bruker ordet sanntid og nevner 5 minutter for kritiske bygg, men listen over hvilke bygg som er kritiske finnes ikke. Leverandøren skal derfor prise 5-minutters intervall som opsjon.

Mål vedtatt av konsernledelsen

Værnormalisert energibruk skal reduseres 18 prosent innen utgangen av 2029 mot 2025-baseline. Effektopper skal reduseres 12 prosent, og dokumenterte klager på inneklima skal ned 30 prosent i samme periode.

E-post: eiendomsdirektør

Vi trenger prioriterte tiltak, ikke bare flere grafer. Plattformen skal finne avvik, støtte energioppfølging etter ISO 50001 og vise leietakerne relevant forbruk. Automatisk styring kan foreslås, men lokal driftsleder skal beholde overstyring.

Teknisk minimum

Integrasjon skal dekke ni SD-leverandører, økonomisystem, leietakerregister og værdata. Dataeksport må være dokumentert. Manuell lokal styring skal fungere ved plattformutfall. Endring av settpunkter skal logges med bruker, tid og begrunnelse.

Baseline-problem

Syv bygg mangler komplette 2025-data. Det er uavklart om de skal få modellert baseline, bruke 2026 eller holdes utenfor konsernmålet. Svaret påvirker både gevinstmodell og leverandørens bonus.

Brukere

Omtrent 240 driftsbrukere trenger detaljtilgang. Inntil 6 000 leietakerbrukere skal se avgrensede data. Leietakere skal ikke kunne sammenligne navngitte virksomheters forbruk.

Sikkerhet og drift

Person- og leietakerdata skal behandles i EØS. Administratorer bruker MFA. Tilgjengelighetsmål er 99,5 prosent per måned, RTO 8 timer og RPO 4 timer. Kritiske sikkerhetsfunn skal varsles innen 24 timer.

E-post: programleder

Pilot omfatter åtte bygg i Oslo og Bergen. Datakartlegging ferdig 1. juni 2027, pilot godkjent 15. november 2027 og utrulling til resten av porteføljen senest 30. juni 2028. Gevinstmåling fortsetter ut 2029.

Tilgang til bygg

To pilotbygg har planlagt rehabilitering. Eldre tekniske rom kan kreve miljøkartlegging før installasjon. Ansvar for asbestkartlegging og kveldsvakter er ikke fordelt mellom Vestbo og leverandøren.

Konkurranseplan

Frist for spørsmål	19.03.2027 kl. 12.00
Tilbudsfrist	09.04.2027 kl. 12.00
Forhandlinger	26.-28.04.2027
Planlagt kontrakt	17.05.2027

Investeringsramme

Kostnadsrammen er 34 millioner kroner ekskl. merverdiavgift og inkluderer etablering, målgateway der dette er spesifisert, og fem års forvaltning. Fastpris betales 15 prosent ved design, 25 prosent ved datakartlegging, 25 prosent ved pilot, 25 prosent ved utrulling og 10 prosent etter stabil drift.

Kommersiell opsjon

En modell der leverandøren får andel av dokumentert energibesparelse kan tilbys som opsjon. Den skal ikke inngå i sammenligningsprisen og er ikke valgt som grunnmodell.

Tildelingskriterier

Løsning og arkitektur	30 %
Gjennomføring og forvaltning	25 %
Dokumenterte energieresultater	20 %
Pris	25 %

Risikologg - kortversjon

Ufullstendig baseline kan gi feil gevinstberegning. Ni SD-varianter kan gi uforutsett integrasjonsarbeid. Rehabilitering kan forskyve pilotmålinger. For aggressiv automatisk styring kan forverre inneklimate og skape lav tillit hos lokale driftsledere.