

3932802.3.9



管端坡口详图

1:5



技术要求

1、管子按Q/TGJ02.1116《锅炉管子制造技术条件》制造、检验及验收。

2、管子弯曲半径R=400mm，理论展开长度为3414.3mm。

设计		2023/05/18
校对		2023/05/18
审核		2023/05/18
工艺		2023/05/18
焊接		2023/05/18
标准		2023/05/18

管子

Φ133×10

20G/GB/T5310

3932802.3.9

图样标记		重量	比例
		103.6	1:20
共 张		第 张	

太原锅炉集团有限公司

Taiyuan Boiler Group Co.Ltd.

标记	处数	更改文件号	签字	日期