




Tabulka výplní otvorov - okná				Č.3
OZNAČENIE	07	08	09	
ROZMERY (mm)	800/1800	500/600	500/2950	
OTVÁRANIE	dvojkrídlové otváravo-sklonné okno	jednostrídlové otváravo-sklonné okno	dvojkrídlové otváravo-sklonné okno	
NÁČRT	POHLAD: 	POHLAD: 		
POČET	1	2	4	
POPIS (MATERIÁL, KONŠTRUKCIA)	exteriérové dvojkrídlové otváravo-sklonné okno -plastová konštrukcia	exteriérové jednostrídlové otváravo-sklonné okno -plastová konštrukcia	exteriérové dvojkrídlové otváravo-sklonné okno -plastová konštrukcia	
ZASKLENIE	zaskené izolačným trojsklom	zaskené izolačným trojsklom	zaskené izolačným trojsklom	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-povrchová úprava v bielej farbe	-povrchová úprava v bielej farbe	-povrchová úprava v bielej farbe	
KOVANIE	skryté ocelové celoobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na jednu kľučku vrátane mikroventilácie	skryté ocelové celoobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na jednu kľučku vrátane mikroventilácie	skryté ocelové celoobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na jednu kľučku vrátane mikroventilácie	
ZÁRUBŇA	-	-	-	
PRAH/PARAPET	vnútorný parapet: plastový vo farbe okna, š=250mm vonkajší parapet: hliníkové oplechovanie vo farbe okna	vnútorný parapet: plastový vo farbe okna, š=250mm vonkajší parapet: hliníkové oplechovanie vo farbe okna	vnútorný parapet: plastový vo farbe okna, š=350mm vonkajší parapet: hliníkové oplechovanie vo farbe okna	
SÚČ. PRECHODU TEPLA	súčiniteľ prechodu tepla $U_w=0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$	súčiniteľ prechodu tepla $U_w=0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$	súčiniteľ prechodu tepla $U_w=0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$	
SPÔSOB OSADENIA	osadené do ostenia stavebného otvoru v obvodovom plášti, hr.400mm	osadené do ostenia stavebného otvoru v obvodovom plášti, hr.400mm	osadené do ostenia stavebného otvoru v obvodovom plášti, hr.400mm	
DOPLNKY	-vnútorné žalúzie bielej farby -sieťka proti hmyzu v bielom ráme	-sieťka proti hmyzu v bielom ráme	-	
POZNÁMKY	-ostenia, nadpražia a parapet obložené tepelnou izoláciou min.hr.30mm	-ostenia, nadpražia a parapet obložené tepelnou izoláciou min.hr.30mm	-ostenia, nadpražia a parapet obložené tepelnou izoláciou min.hr.30mm	
-PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ DOKLADNÉ ZAMERANIE STAVEBNÝCH OTVOROV A VÝPLNÍ OTVOROV NA STAVBE S VYHOTOVENÍM VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE! -VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ ČASTI! -VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZOSÚLADIŤ S POŽIADAVKAMI PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY! -VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVACÍMI PRVKAMI, VONKAJŠIMI A VNÚTORNÝMI KRYCÍMI PRVKAMI! -TENTO VÝPIS NESLŮŽI AKO VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA!!!				