

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ / RISPONDENZA



IMPRESA
DAMA TECNOSERVICE SRLS

COMMITTENTE
FARE CONSULENZA SRL

INDIRIZZO DEL LUOGO IN CUI È ESEGUITA L'OPERA
VIA MARCHE n. 43, SENIGALLIA (AN)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto BORELLO FABIO

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) DAMA TECNOSERVICE SRLS operante nel settore IMPIANTI TECNOLOGICI, con sede in VIALE ALLA MARINA n. 12, Comune ANZIO (prov. RM), tel. 0686677591, part. IVA 13516001008

☐ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di n.

☒ iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985 n. 433) di ROMA n. 1453294 esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): elettrico - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 7 KWP CON ACCUMULO DA 10 KWH E WALL BOX DA 7 KW

inteso come:

☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria
☐ altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a, 2^a, 3^a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile ().

commissionato da: FARE CONSULENZA SRL, installato nei locali siti nel comune di SENIGALLIA (prov. AN) VIA MARCHE n. 43, scala , piano , interno , di proprietà (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) MARISELLI MASSIMO - C.S., - ()

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ ad altri usi

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
, iscritto di con n.

☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3):
CONFORME ALLA NORMA CEI 0-21

☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori

- ☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4); (Rif. progetto:)
- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- ☐ schema di impianto realizzato (6);
- ☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
- ☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
- ☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8).
(Rif. progetto:)

Allegati facoltativi (9)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data
18/03/2026

Il Responsabile Tecnico
DAMA TECNOSERVICE srls
BORELLO FABIO
(Viale alla Marina 12) - 00042 Anzio RM
P.I. 13516001008

Il Dichiarante
DAMA TECNOSERVICE srls
BORELLO FABIO
(Viale alla Marina 12) - 00042 Anzio RM
P.I. 13516001008

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (10)

RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI

Il sottoscritto BORELLO FABIO, AMMINISTRATORE dell'impresa (ragione sociale) DAMA TECNOSERVICE SRLS,
esecutrice dell'impianto elettrico installato nei locali siti nel comune di SENIGALLIA
prov. AN, VIA MARCHE n. 43, scala , interno , piano

DICHIARA

di aver utilizzato materiali e componenti conformi alle normative vigenti e che gli stessi possiedono marchi, certificati di conformità alle norme di riferimento o, comunque, conformi alla regola dell'arte come da dichiarazione del costruttore.

Elenco componenti

Codice	Costruttore	Descrizione	CE	IMQ	RINA	ENEC	Altri
225-ITA377	SOLIS	S5 WIFI STICK	X	X			
BAS013202 05	SILLA	WALL BOX 7 KW MOD. PRISM	X	X			
DL5.0C	DYNESS	N. 2 BATTERIE DA 5.12 KWh	X	X			
OR10H500 MNDB	PEIMAR	N. 14 PANNELLI FOTOVOLTAICI DA 500W	X	X			
S5-EH1P6K -L	SOLIS	INVERTER IBRIDO 6 KW	X	X			



- ☐ Vengono qui di seguito elencati i componenti elettrici installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08.
- ☒ L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti.
- ☒ I componenti elettrici sono idonei rispetto all'ambiente di installazione.
- ☐ Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, essendo considerati rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

Data
18/03/2026

Il Dichiarante
DAMA TECNOSERVICE s.r.l.
BORELLA FABIO
Viale dell'Industria, 112 00142 Anzio RM
P.I. 11516001008