NOTA COMPLEMENTARIA:
TODA LA INSTALACION A SIDO SOMETIDA A UNA PRESION DE 0,2 Kg/CM2 DURANTE UN LAPSO DE 15 MIN.
LAS VINCULACION DE CAÑOS Y ACCESORIOS HAN SIDO PROTEGIDAS CON PINTURAS EPOXI O CINTAS PLASTICAS DE ACUERDO CON LA
NORMATIVA VIGENTE. NO SE EJECUTA LA INSTALACION DEL CALEFON SOLO PROYECTO

CORTE A-A ESCALA 1:100





LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

ITEM	DENOMINACION	CANT.	UNID	MARCA	MATRICULA	DIAMETRO
1	Caño PE	12.75	mts.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044 / 42	Ø 32
2	Caño PE	1.30	mts.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044 / 42	Ø 25
3	Codo PE a 90° c/RH	1	un.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044 / 42	Ø 25 X Ø 1/2"
4	Llave de paso esferica PE	1	un.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044 / 42	Ø 25
5	Cupla de Reduccion PE	1	un.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044 / 42	Ø 32 X Ø 25
6	Codo PE a 90°	9	un.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044 / 42	Ø 32
7	Union Normal PE	1	un.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044 / 42	Ø 25
8	Codo PE a 90° c/RH	1	un.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044/42	Ø 32 X3/4
9	Rejilla de Ventilación	4	un.	IB GAS	BVG 3625-04	100 Cm2
10	CONJUNTO PUERTA MARCO Gabinete M-R	1	un.	METALGAS	170902	40 x 50
11	Regulador	1	un.	Ver formulario 006		
12	Flexible extensible	1	un.			Ø 1/2"



PLANTA - ESCALA 1:100

VISTA FRENTE
INSTALACION DE GAS
DETALLES - SIN ESCALA



Cocina hasta
11000 kcal/hr

DETALLE CAÑO ENTERRADO Esc. 1:20



NOTA: en tramos la cañeria de gas va bajo vereda perimetral de la vivienda carpeta s/ contrapiso de 5 cm y a 30 cm de profundidad

PLANILLA DE CALCULO

TRAMO	LONG REAL (m)	LONG EQUIV. (m)	LONG TOTAL (m)	CONSUMO (m3/h)	CONSUMO (Kcal/hr)	Øcalculo	Ø adop	Material
COCINA - A	16,76	12,716	29,476	1,130	10500	ø25	ø25	caño PE c/AA
CALEFÓN - A	16,06	11,93	27,99	2,151	20000	ø32	ø32	caño PE c/AA
A -MEDIDOR	16,76	12,716	29,476	3,280	30500	ø32	ø32	caño PE c/AA

Nota: Se deja previsto en el calculo de la seccion de caños un futuro CALEFON HASTA 20.000 kcal/h.-

PLANO de : **INSTALACIÓN DE GAS**

OBJETO: NUEVO

DESTINO: VIVIENDA FAMILIAR

VIVIENDAS "ITAEMBE GUAZU"-PROTOTIPO "C" 2021

PROPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL

DIRECCION: AV. ROQUE PEREZ N° 1735 POSADAS MISIONES

CROQUIS DE UBICACION



INSTALACION DE G.L.P. en GARRAFAS	INSTALACION DE G.L.P. a GRANEL
a Red	

PROPIETARIO: Ing. Gustavo A Roko DNI 23.383.757

PROFESIONAL : Ing. Pablo Lezcano mat. prof. nro 2399

REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA PRESTATARIA DEL SERVICIO: Ing. Pablo Lezcano mat. prof. nro 2399

NOMENCLATURA CATASTRAL

	ZONA	SEC.	CH.	MANZ.	PAR.	PROP.H.
SEGÚN CATASTRO		27			330N	———

	ZONA	SEC.	CH.	MANZ.	LOT.	PART.INM.
SEGÚN TÍTULO		27				149335

NUMERACION MUNIC. DE FINCA : ...

CUADRO DE MATERIALES y ARTEFACTOS

DESIGNACION	CANTIDAD	CONSUMO O CAPACIDAD CALORICA	OBSERVACIONES
COCINA (1)	01	11.000	
CALEFON (2)	01	20.000	

PROTOTIPO "C" 2021 DERECHO

PLANO NºG5