



DISTANCIA DE PALIER EN
S.S., PB., 1º Y 2º PISO

PLANTA DE PASADIZO Y SALA DE MAQUINA Esc. 1:20



ACCESO PRINCIPAL POR F. BOGADO (64) Esc. 1:100



CORTE LONGITUDINAL A-A Esc. 1:25

Gancho de acero forjado 5/8", carga 1500 kg.

ESTUDIO DE TRAFICO

OBJETO: VIVIENFA MULTIFAMILIAR Y OFICINAS
POBLACION : 50 PERSONAS
RECORRIDO : 11.25 m
VELOCIDAD DE MARCHA : 0.53 m/seg.
PUERTAS DE CABINA AUTOMATICAS
PUERTAS DE RELLENO AUTOMATICAS
CAPACIDAD : 4 PASAJEROS - 300 Kg.
TS: 16 SEG.
Pn: 3
Ta: 2
TIEMPO TOTAL
Tr: $2R \cdot 2 \times 11.25 = 42.45 \text{ seg.}$
VN 0.53
TL = $Tr + (Tp + Ta) \cdot Pn + Ts + Te$
TL = $42.45 \text{ seg.} + (4 \text{ seg.} + 2) \cdot 3 + 16 \text{ seg.} + 10\% = 80 \text{ seg.}$
CAPAC. DE TRANSP. DE LA INSTALACION
NSI : ALFA : Pb : $0.10 \times 40 = 4$
CAPAC. DE TRANSP. DE 1 ASC. EN 5 MIN.
 $N 5/1 : N \times 300 = 4 \text{ PERS. ASC.} \times 300 = 14.28$
Tl 84 seg.
CANTIDAD DE ASC. NECESARIOS
 $Na = N 5/1 \text{ NSI} = 4 / 14.28 = 0.28$
LA CONFIGURACION ES SATISFACTORIA, SE ADOPTA
UN ASCENSOR COMO EL PROYECTADO

OBJETO:		PLANO DE OBRA CIVIL DE ASCENSOR UNICO	
DESTINO:		VIVIEND MULTIFAMILIAR Y OFICINA	
PROPIETARIO:		IRENE JUDYK - GUSTAVO ROKO	
DOMICILIO: Felix Bogado (64) N° 1860		POSADAS - MISIONES	
UBICACION			
PROPIETARIO		Gustavo Oyar Roko 23.383.757 Irene Irene Judyk 26.623.302	
PROFESIONAL		Ing. Gustavo Oyar Roko Ing. Gustavo Oyar Roko Ing. Gustavo Oyar Roko	
EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO			
Ancho calle 17.30 Ancho vereda 4.14 Ancho costado 9.04 NOMENCLATURA CATASTRAL			
SEGUN CATAST	ZON	SEC.	CH. MAN. PAR. PROP.H.
	002	005	003 018
SEGUN TITULO	SEC.	CH. MAN. LOT.	PART. AM.
	002	005	003 11 21.146
NUMERACION MUNIC. DE FINCA : 1860			
IDENTIFICACION	Cantidad	Capacidad	Paradas
ASCENSOR ELECTROHIDRAULICO	1	300 KG - 4 PASAJ.	5 : S.S AL 5º
Ascensor con maquina geareless	-----	-----	-----
Montacarga	-----	-----	-----
montavehiculo	-----	-----	-----
Escalera Mecanica	-----	-----	-----
Otro	-----	-----	-----