

# DETALLE DE CONEXION

**RDD**

Cable Acometida:  
Cable Preens. 2x6mm<sup>2</sup>-Cu-XLPE- IRAM 2164

PORTA FUSIBLE AEREO PARA 63A-500V  
ELEMENTO FUSIBLE 30A

MEDIDOR EN PILAR  
SOBRE L.M.  
CAJA SEGUN PLANO N° 898 EMSA

Interruptor termomagnético de  
corte general, In: 2x32A  
Curva B, Icn:6kA

Línea Principal:  
Cable Preens. 2x6mm<sup>2</sup>-Cu-XLPE- IRAM 2164

Tablero Seccional General (TSG)  
IP 41, Capacidad PIA (2 Polos): 5 (cinco);  
Dimensiones min: (210x280x80)mm

PAT<10Ω  
Jabalina Ac/Cu: 5/8"  
IRAM 2309  
PE:1x4mm<sup>2</sup> (Cu)-IRAM 247-3

PAT<40Ω  
Jabalina Ac/Cu: 5/8"  
IRAM 2309

C1 IUG  
C2 TUG  
C3 TUE

Medidor Monofásico  
Acometida de energía  
area prensada  
sección 2x6mm<sup>2</sup>  
-Cu-XLPE

ITM  
2x32A  
6kA  
Curva B

Jabalina Ac/Cu 5/8" IRAM 2309; PAT <10Ω.-

T.G.

IDF  
2x40A  
30 mA

ITM  
2x10A  
3 KA  
Curva"C"

ITM  
2x16A  
3 KA  
Curva"C"

ITM  
2x25A  
3 KA  
Curva"C"

C1 IUG  
C2 TUG  
C3 TUE

8 BOCAS  
480 w  
2x1.50+T

10 BOCAS  
1000 w  
2x2.50+T

1 BOCAS  
5000 w  
2x4+T

ILUMINACIÓN T. CORRIENTES T.T dual

Tablero Principal (TP): Con llave de corte General (Termomagnética; In:32A Curva B)

Jabalina Ac/Cu 5/8" IRAM 2309; PAT <10Ω.-

Caja para medidor Monofásico, según plano N°898 EMSA

Caño H" G" Pesado; Ø:1-1/4"; Espesor: 3.2mm; Long:2.6m

Dispositivo de Protección de la alimentación de la Distribuidora (DPLAD); Fusible 30A

Línea Alimentación de la Distribuidora (LAD):  
Cable Preens. Cu-2x6mm<sup>2</sup> XLPE IRAM 2164;

Pinza de anclaje para conductor tipo preensado.  
Morseto dentado para derivación domiciliaria.-

**PLANTA ELÉCTRICA 1.100**

## POSADAS - MISIONES

PROFESIONAL:

.....

Ing. Pablo Lezcano  
mat. prof. nro 2399

Figure 1: Schematic representation of the 12 lanes of the 24-lane gel. The gel is divided into two sections: the top section for lanes 1-12 and the bottom section for lanes 13-24. Each section contains a schematic of the gel lanes with various colored blocks representing different protein fractions. A legend on the right indicates: green for prot A, cyan for prot B, purple for prot C, and orange for prot Adapt. The top section is labeled "Calle SAUCE" and "Mz 418". The bottom section is labeled "Avda LOS LIRIOS" and "Mz 419". The left side of the bottom section is labeled "Calle ARAUCARIA" and the right side is labeled "Calle ALECRIN".

SEGÚN CATASTRO	ZONA	SEC.	CH.	MANZ.	PAR.	PROP.H.
		27	---	--	330N	-----
SEGÚN TÍTULO	ZONA	SEC.	CH.	MANZ.	LOT.	PART.INM.
		27	---	--	--	149335

## TABLA DE CONSUMO

DESIGNACIONES		CANT.	POTEN.(W)
DESIGNACIONES	MONOFÁSICO	1	_____
	TRIFÁSICO	0	_____
CIRCUITOS		4	_____
BOCAS P/ ILUMINACIÓN		8	480
BOCAS P/ TOMA CORRIENTE		10	1000
BOCAS P/ TOMA CTE. TRIFÁSICO		_____	_____
BOCAS P/ A. ACONDICIONADO		_____	_____
BOCAS P/ MOTOR		_____	_____
BOCAS P/ T.T dual		1	5000
POTENCIA TOTAL			6480W
FACTOR DE SIMULTANEIDAD			0.70
POTENCIA A SUMINISTRAR			4536W

Terreno	_____	000,00
Existente	_____	000,00
Nueva	_____	65.62
Libre	_____	000,00

## PLANO Nº19