



CORTE A-A ESCALA 1:100



ESQUEMA DE MEDIDOR - REGULADOR  
Esc. 1:10




NOTA COMPLEMENTARIA:  
TODA LA INSTALACION A SIDO SOMETIDA A UNA PRESION DE 0,2 Kg/CM2 DURANTE UN LAPSO DE 15 MIN.  
LAS VINCULACION DE CAÑOS Y ACCESORIOS HAN SIDO PROTEGIDAS CON PINTURAS EPOXI O CINTAS PLASTICAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. NO SE EJECUTA LA INSTALACION DEL CALEFON SOLO PROYECTO

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

ITEM	DENOMINACION	CANT.	UNID	MARCA	MATRICULA	DIAMETRO
1	Caño PE	12.75	mts.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044 / 42	Ø 32
2	Caño PE	1.30	mts.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044 / 42	Ø 25
3	Codo PE a 90° c/RH	1	un.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044 / 42	Ø 25 X Ø 1/2"
4	Llave de paso esferica PE	1	un.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044 / 42	Ø 25
5	Cupla de Reduccion PE	1	un.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044 / 42	Ø 32 X Ø 25
6	Codo PE a 90°	9	un.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044 / 42	Ø 32
7	Union Normal PE	1	un.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044 / 42	Ø 25
8	Codo PE a 90° c/RH	1	un.	SIGAS THERMOFUSION	BVG 044/42	Ø 32 X3/4
9	Rejilla de Ventilación	4	un.	IB GAS	BVG 3625-04	100 Cm2
10	CONJUNTO PUERTA MARCO Gabinete M-R	1	un.	METALGAS	170902	40 x 50
11	Regulador	1	un.	Ver formulario 006		
12	Flexible extensible	1	un.			Ø 1/2"




DETALLE CAÑO ENTERRADO Esc. 1:20

Cto/cotrapiso 5cm  
Suelo compactado  
Terreno Natural  
Protecc arena  
Caño Epoxi c/cinta  
Poliguard



NOTA: en tramos la cañería de gas va bajo vereda perimetral de la vivienda carpeta s/ contrapiso de 5 cm y a 30 cm de profundidad

VISTA FRENTE  
INSTALACION DE GAS  
DETALLES - SIN ESCALA



PLANO de : **INSTALACIÓN DE GAS**

OBJETO: **NUEVO**

DESTINO: **VIVIENDA FAMILIAR**

VIVIENDAS "ITAEMBE GUAZU"-PROTOTIPO "A" 2021


PROPIETARIO: **INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL**

DIRECCION: **AV. ROQUE PEREZ N° 1735**

POSADAS MISIONES

CROQUIS DE UBICACION

Conexion de gas



INSTALACION DE  
G.L.P. en GARRAFAS

INSTALACION DE  
G.L.P. a GRANEL

**a Red**

PROPIETARIO:

Ing. Gustavo A Roko  
DNI 23.383.757

PROFESIONAL :

Ing. Pablo Lezcano  
mat. prof. nro 2399

REPRESENTANTE TECNICO DE LA  
EMPRESA PRESTATARIA DEL SERVICIO

Ing. Pablo Lezcano  
mat. prof. nro 2399

NUMERACION MUNIC. DE FINCA : ...

CUADRO DE MATERIALES y ARTEFACTOS

DESIGNACION	CANTIDAD	CONSUMO O CAPACIDAD CALORICA	OBSERVACIONES
COCINA (1)	01	10.000	
CALEFON (2)	01	22.000	

PROTOTIPO "B" 2021 IZQUIERDO

PLANO N°G3