

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	1
Municipio	Yondó
Departamento	Antioquia
Operador	ELEPHAS SAS
Aliado	1
Técnico responsable	Gustavo Saez Arrieta
Fecha diagnóstico	01/08/2026
Longitud aproximada	107.57
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	4
Postes existentes	4
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	107.57

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 1

Información general del punto

Número del poste	1
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	CI120
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	ALTA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 2

Información general del punto

Número del poste	2
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE MADERA
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Inst ed san migu3l 3l tigre
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 3

Información general del punto

Número del poste	3
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Inst ed san miguel el tigre
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	ALTA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 4

Información general del punto

Número del poste	4
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_META
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Int ef san miguel del tigre
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_TELEFONIA

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1		Fotografía 2	
			