Global Mesh Co., Ltd. 8/1 Ramintra Alley Ramintra 14
Intersection 20 Tarang, Bangkhen, Bangkok 10230 THAILAND
Tel. +66-2-509-9988 Fax. +66-2-509-8844 www.gmesh.com

เอกสารการบริการ

SERVICE REPORT

เลขที่.....

วันที่รับแจ้ง.....

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้รับแจ้ง

ชื่อ-สกุล ลูกค้าผู้ขอรับบริการ.....สรายุทธ์ จันทร์แจ้ง.....ตำแหน่ง.....แอดมินเซอร์วิส.....

หน่วยงาน.....พื้นที่จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....หมายเลขติดต่อ.....091-754-7679.....

รายละเอียดขอรับบริการ : ชนิดวัสดุ / อุปกรณ์.....CCTV.....SN.....

อาการที่ลูกค้าแจ้งซ่อม.....กล้องดับ จำนวน 7 ตัว.....

.....

.....

ลงชื่อ.....สรายุทธ์.....เจ้าหน้าที่รับแจ้ง

วันที่.....18/12/67.....

ส่วนที่ 2 สำหรับฝ่ายเครมสินค้า

วัสดุ/อุปกรณ์.....SN.....

จำนวน.....สินค้าหมดประกันวันที่.....

☐ สินค้าอยู่ในการรับประกัน ☐ สินค้าหมดประกัน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

วันที่.....

ส่วนที่ 3 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ประเมินอาการเบื้องต้น.....เป็นที่ UPS เสียไม่สามารถใช้งานได้.....

.....

.....

☑ ดำเนินการเข้าแก้ไขหน้างาน

☐ สามารถแก้ไขได้ไม่ต้องเข้าหน้างาน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ฝ่าย Service

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)

วันที่.....

ส่วนที่ 4 สำหรับลูกค้า

รายละเอียดการซ่อมวัสดุ-อุปกรณ์ / UPS ไม่สำรองไฟไม่สามารถใช้งานได้

จำนวน..... วัสดุ/อุปกรณ์ ชนิด/รุ่น.....

หมายเลขวัสดุ / อุปกรณ์ S/N:.....

☐ ชำรุด, เปลี่ยนวัสดุ-อุปกรณ์ทดแทน.....S/N ใหม่.....

☑ ชำรุด, ไม่สามารถซ่อมได้เนื่องจาก UPS เสีย

☐ ชำรุด ส่งสินค้าซ่อม/ติดตามผล

☐ ตรวจสอบ/แก้ไขแล้วการใช้งานปกติ

ข้อมูลแนะนำเพิ่มเติม.....

ลงชื่อ.....ผู้ขอรับบริการรับทราบ

(.....กฤศ ดำเนินสวัสดิ์.....)

วันที่.....

ส่วนที่ 5 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (สรุปผล)

รายงานผลการปฏิบัติงาน

สาเหตุอาการเสีย UPS เสียไม่สำรองไฟ

.....

.....

การแก้ไข ถอด UPS ที่เสียเพื่อมาส่งซ่อมกับซัพพลายเออร์ และต่อตรงให้กล้องสามารถใช้งานได้

.....

ประเมินผลการปฏิบัติ รอเปลี่ยน/ซ่อมอุปกรณ์

.....

.....

☐ ผลการให้บริการเสร็จสมบูรณ์

☑ ติดตามผลการแก้ไขต่อไป

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ฝ่าย Service

วันที่.....

ลงชื่อ.....ฝ่ายบริหารรับทราบ

วันที่.....