

INFORMAÇÕES SOBRE CONTINUIDADE

Inspetor:	RODRIGO
ΔT (°C):	32,8
Temperatura Ambiente (°C):	30
Temperatura do Objeto (°C):	62,8

AGÊNCIA REGIONAL DE ITAJAÍ



Alimentador:	ALIMENTADOR
Equipamento:	EQUIPAMENTO
Formulário:	NOTA Nº 810000068071
Emissividade:	EMISSIVIDADE
Horario:	2025-05-22 09:24:54

DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO

DEC Atual do Conjunto (hs):	5.311
Contribuição p/ DEC do Conjunto:	66.164
UC do Conjunto:	9,00
UC Possíveis Afetadas:	0,73
Data:	28/01/19
Contribuição Global:	0,007
Situação do DEC do Conjunto:	BOM

Localização: ITAPEMA, MORRETES, BR 101

Data: 0,290

TERMINAL SUPERIOR DA BY PASS LADO FONTE DA FASE DE DENTRO, TERMINAL INFERIOR DA BY PASS LADO FONTE DA FASE DE FORA, CONTATO SUPERIOR DA BY PASS LADO CARGA DA FASE DE FORA, TERMINAL E CONTATO SUPERIOR DA BY PASS LADO FONTE DA FASE DO MEIO