

Código do Relatório: PBO-02-19 B Horário: 2025-06-03 15:39:24 Código REG: REG-302

Código PBO: PBO-02

Alimentador: ALIMENTADOR

Equipamento: EQUIPAMENTO

Formulário: NOTA Nº 810000068071

Inspetor: RODRIGO

AGÊNCIA REGIONAL DE ITAJAÍ

INFORMAÇÕES SOBRE CONTINUIDADE

DEC Atual do Conjunto (hs):	5.311
Contribuição p/ DEC do Conjunto:	66.164
UC do Conjunto:	9,00
UC Possíveis Afetadas:	0,73
Data:	28/01/19
Contribuição Global:	0,007
Situação do DEC do Conjunto:	вом

Localização: ITAPEMA, MORRETES, BR 101



ΔT (°C):	32,8
Temperatura Ambiente (°C):	30
Maior temperatura (°C):	62,8
Equipamento de maior temperatura:	Isolador
Emissividade:	EMISSIVIDADE

OBSERVAÇÕES:

TERMINAL SUPERIOR DA BY PASS LADO FONTE DA FASE DE DENTRO, TERMINAL INFERIOR DA BY PASS LADO FONTE DA FASE DE FORA, CONTATO SUPERIOR DA BY PASS LADO CARGA DA FASE DE FORA, TERMINAL E CONTATO SUPERIOR DA BY PASS LADO FONTE DA FASE DO MEIO