杭州住宅 · 2025—2026年夏季

外遮阳
减少白天太阳得热

夜间通风
排出室内蓄热

组合措施（S3）相对基准（S0）

无空调自由运行

平均室内空气温度
降低 1.85–2.12°C

超过28°C的过热度时
降低 17.5–17.7%

更有效的单项措施：
夜间通风

维持26°C理想制冷

理想显热制冷需求
降低 6.44–7.01%

更有效的单项措施：
外遮阳

白天遮阳；夜间室外至少比室内低1°C时通风。