EZENTIS

		9	-
DIG	TRI	1116	A.

CLIENTE:		CGE Distribución Sar	CGE Distribución San Bernardo, Mantenimiento				FECHA EJECUCION		09-06-2019	
FECHA DE SOLICITUD: CIRECCION: SOLICITADO POR: OT / Aviso / CGED:		09-	09-08-2019			(4)	TIPO DE TRABAJO	EMERGENCIA		
			RIO YES	RIO YESO, PTE ALTO		1		REVISION		
		Victo	Victor Hidalgo		i		ITO CGE	MARIO BRIONES M Victor Hidatgo		
		7	3019	3019280996						CODIGO EZENTIS
SUPERVISOR EZENTIS			MARIO BRIONES M				CODIGO EZENTIS	EDP-COR-2019-06-631		
		_							SEWA TO STATE	CAMBIO TO DAE, PABLO PEÑ
İtem	Código	TIPO (R-I- T)	Octalle	Unidad	u.c.	Recargo por distancia	Recargo fuera de horario	Valor en \$	Cantidad	Total S
13A 12F	Adicionales	1	PLANIFICACION	UC	11,00	0%	35%	\$60,248	1,0	\$ 60,24
12F	Adicionales Adicionales	1	INSTALACION Y RETIRO PUESTA A TIERRA		5,66	0%	35%	\$31,001	2.0	\$ 62.00
12G	Adicionales	R	INSTALACION Y RETIRO PUESTA A TIERRA		4,02	0%	35%	\$22.018	2,0	\$ 44.03
12G	Adicionales	R	APERTURAS Y CIERRE SECCIONADOR		5,28	0%	35%	\$28.919	2,0	\$ 57.83
649	Estructuras MT		APERTURAS Y CIERRE SECCIONADOR Ampac 046-6 2ø - Ampac 046-6 2ø		4,29	0%	35%	\$23,497	2,0	\$ 46.99
649	Estructuras MT		Ampac 046-6 29 - Ampac 046-6 29		0,30	0%	35%	\$1.643	1,0	\$ 1,64
20	Adicionales	_	HH_ Brigada pesada		0,30	0%	35%	\$1.643	1.0	\$ 1.64
	7 (0.1017)		rui vigava pesaua	UC	13,00	0%	35%	\$71.203	2,0	\$ 142.400
					Valor file	hain Ins 30	km da die	tancia	1774,0	
					Constante	bajo los 30 km de distancia e K SB			2,29	
									Sub Total	\$ 416.810
_						3		19%	IVA	\$ 79.194
			14		2000000				Total	\$ 496,004
porte	Materiales: Materia	les ap	ortados por CGE.	Tota	al Actividade	es				

Preparado por:		Aprobado por:	Aprobación CGE	
	S.GALAZ EZENTIS SPA	MARIO BRIONES M EZENTIS SPA		

CGO- 19003748. OC- 41471325 GRATO- 8672585 HES- 1002332897 18- RESERVA- 75029 WY RESERVA 2091472

Planificación de faena N°: **EZENTIS** (hoja 1/3) Área, lugar, instalación: Fecha: Código de Orden de trabajo/Proyecto: Nivel de Tensión: MT (Media tensión) BT (Baja tensión) AT (Alta tensión) No aplica Tipo instalación: Energizada Desenergizada Otra (indicar Duración de los trabajos (fecha y hora): Poda, Roce yTalas de árboles Tendido y/o mantenimiento de lineas Trabajos en instalaciones energizadas Lavado de aislación Montaje y conexión de equipos Trabajos en instalaciones desenergizadas M Trabajos en bóvedas y cámaras Conexión de nuevas instalaciones Obras civiles Intervención de equipos de poder Descripción detallada de faena a realizar: PLANIFICACIÓN DE FAENAS Croquis: (Dibujar red/instalación a intervenir, zona de trabajo delimitada, equipos, bloqueos, puestas a tierra, reconectadores involucrados, etc.) Lex 61 11 PERMISOS ESPECIFICOS PARA LA EJECUCION DE LAS FAENAS Terceros ☐ Vialidad / MOP Carabineros Otros ■ Medioambientales MEDIOS DE COMUNICACIÓN (indicar numeros de contacto del Mandante y atención de emergencias) Bomberos COZ (red fija) GO (red fija) Carabineros Ambulancia GO Celular: Entrega y Recepción del Permiso de Faena Coordinador de trabajos del ejecutante (Clase A) cutante (Nombre y Firma) VALIDACIÓN (Nombre y Firma) 45.55

ersión: N°2

Fecha: 16-11-2018

Informe de Instalación y Refiro de Subestaciones CGE Distribución 3019280 99, Nº placa Subestación Fecha Presta Servicio. Con Placa Instalada: Nombre de Alimentador. Sin Place Installada, I Nº Placa Poste t...... Propiedad Subestación: 98629 Nº Placa Poste Z..... CSE Distribución Nombre de la SED Particular Ques Distribución Tipo Autotrafo I Regulador J. Subterránjeo Bco. Condens. Voltaje MT. Aéreo Bajo Techo [12KV Pad Mounted Ubicación o referencia... 23KW Nº AAOO, OT 6 SS.. Truca de TO o Linea Energizada Empresa Contratista: Comuna Ejecutada por wente. Inspector Supervisor: Transformador Instalado Nº de Tarjeta: transformador Retirado Potencia KVA Nº de Tarreta: PU19 En Amendo: Potencia KVAs 10 EJA Fabricante: En Amendo: RHONA Nº de Serie: Fabricante: Año Fabricación No de Serie: (26314. Péso (Kgr)-Año Fabricáción Acete (Lifs) Peso (Kgr); Fases: Aceite (Litrs): limpedancia (%) Fases: Pérdidas Vacio (VV): Impedancia (%) Perdidas:Cobre (W): Perdidas Vacio (VV) Regulación de Taps Perdidas Cobre (VV): 12600 Regulación de Taps: Tap Conectado: 11400 Protection: MT. Tap-Conectado: 11400 Tipo de Quiva MT Tipo Prot Cto, BT 1 Tipo Prot Cto, BT 2 THO MAS Type Prot Gio: BT 3 Tiena Servicio Tierra Protección òhms VOLT3F RB. S/C RA VOLT1F RN. CC AN Sic

Upcio > 232 Congo= 228 A = 285(A)

