



Informe de Instalación y Retiro de Subestaciones CGE Distribución

N° placa Subestación.		Con Placa Instalada <input type="checkbox"/>
Fecha Retiro		Sin Placa Instalada <input type="checkbox"/>
Nombre de Alimentador.		Propiedad Subestación:
N° Placa Poste 1.....		CGE Distribución <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>
N° Placa Poste 2.....		
Nombre de la SED.....		
Clase.....	Distribución <input type="checkbox"/> Autotrafo <input type="checkbox"/> Regulador <input type="checkbox"/> Bco. Condens. <input type="checkbox"/>	
Tipo.....	Subterráneo <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Bajo Techo <input type="checkbox"/> Pad Mounted <input type="checkbox"/>	
Voltaje MT.....	12KV <input type="checkbox"/> 23KV <input type="checkbox"/>	
Ubicación o referencia..		
N° Proyecto, OT o SS..		Empresa Contratista: TECNÉT S.A.
TO o Línea Energizada.	LL/EE	Ejecutada por:
Comuna.....		Inspector Supervisor:

Transformador Instalado

N° de Tarjeta:	625269
Potencia KVA:	13 KVA
En Arriendo:	NO
Fabricante:	TUSAN
N° de Serie:	2207123.05
Año Fabricación:	2019
Peso (Kgr):	132.
Aceite (Ltrs):	33
Fases:	1
Impedancia (%):	4.00 %
Pérdidas Vacío (W):	SIN DATOS
Pérdidas Cobre (W):	SIN DATOS
Regulación de Taps:	5
Tap Conectado:	5

Transformador Retirado

N° de Tarjeta:	675769
Potencia KVA:	10 KVA
En Arriendo:	NO
Fabricante:	SECHAPUEK
N° de Serie:	15690
Año Fabricación:	1982
Peso (Kgr):	130 Kgr
Aceite (Ltrs):	30 Ltrs
Fases:	1
Impedancia (%):	3.98 %
Pérdidas Vacío (W):	SIN DATOS
Pérdidas Cobre (W):	SIN DATOS
Regulación de Taps:	5
Tap Conectado:	3

Protección MT: 2 Amp	Tipo de Curva MT: T
Tipo Prot. Cto. BT 1	Tierra Servicio:
Tipo Prot. Cto. BT 2	Tierra Protección:
Tipo Prot. Cto. BT 3	Rotación:
VOLT3F	RB RA BA
CC	
S/C	
VOLT1F	RN BN AN
CC	230
S/C	237