

PROTOGOLO DE ENSAYO DE RUTINA TRANSFORMADOR TRIFASICO

Nº de Serie 722.2369.04

Potencia Frecuencia	:300	kVA Hz		Refrigeración	: ONAN		Fases	: 3 n : Dyn1	
		52.77574-11411	DE EXCITACIO	NA .			Conexio	ıı . Dynı	
Frecuencia [Hz]	Terminal	ntación Voltaje	11	I2 [A]	13	Corriente de [A]	Excitación %	ión Pérdidas en Vaci [W]	
50	BT	400	10,56	6,22	10,57	9,12	2,11	808,00	
PERDIDAS E	N CARGA Y T	ENSION DE	IMPEDANCIA						
Frecuencia [Hz]	Alimentación Derivación	Cortoc. en	Corriente de	Voltaje de CC [V]	Ensayo Vcc %	a 20 °C	a [W] Vcc %	75 °C	
50	23000	ВТ	7,45	946,3	4,11	3345,	References in the second	Wcc [W] 4045,9	
RESISTENCIA DE ENROLLADOS						DERIVACIONES			
Derivación No.	Resistencias H1 - H2	de Alta Tensi H2 - H3 26°C	ión Ohms H3 - H1 I	s x 10 ⁻⁰ Promedio a 75 °C		Voltaje [V]	Corrient	9	
					-	24150	7,17		
2	23,6	23,6	23,6	28,0		23000	7,53	8	
						21850	7,93		
						20700	8,37		
	Resistencias de Baja Tensión Ohms x			× 10 -3		19550	8,86	£	
				Ohms x 10 ⁻³ X3 Promedio a					
		26 °C		75 °C		Voltaje	Corrient	9	
			19 19 - 1950 - 408		3.5 - 12 M.S.	[V]	[A]	•	
ВТ	2,1	2,1	2,2	2,6		400	433,01		
	ENSAYO:	S DIELECTR	ICOS			RESIST	TENCIA DE AISL	ACION	
		= 20 °C			7	emp. = 20		ACION	
Voltaje Aplic	ado kV	S	Hz	TO 5.6	Ε	Entre	Mohm		
Alta Tensión	50	60	50			T - BT	12000		
Baja Tensiói	n 10	60	50			T - TIERRA	12300		
Voltaje Inducido V		S	Hz			BT - TIERRA 6100		<i>'</i>	
Alim. por BT	800	48	125				0100		
El error de trai	nsformación m	edido en cac	la derivación		Volúmen	de Aceite :	306 L		
El error de transformación medido en cada derivación es menor al 0.5%.					Peso tota	:	1287 kg	-	
Este protocolo sirve como garantía por 12 meses a contar de la fecha de entrega del transformador.					Envasado Probado e	en :	Transformadore Transformadore		
a contar de la		FECHA		26/04/2018					

EL LIQUIDO AISLANTE NO CONTIENE BIFENILOS POLICLORADOS PCBS

TRANSFORMADORES TUSAN S.A.