

24.- INSTRUCCIONES OPERATIVAS

INTERRUPTOR DE GRAN VOLUMEN DE ACEITE

1.-CARACTERISTICAS TECNICAS

Tensión nominal	:	36 Kv
Corriente nominal	:	630 A
Corriente de interrupción	:	12,5 KA
Tensión de control	:	110 V
Presión de operación	:	5 Kg/cm ²
Cantidad de aceite	monopolar	: 325 litros
	bipolar	: 650 litros

2.-ACEITES Y GRASAS

Aceite aislante	:	Transformador 64 (YPF 64)
Mecanismo de control	:	Bisulfuro de Molibdeno
		(Molikote BR2, YPF 63)
		Aceite SAE 40
		Aceite de máquina Nº 46 - 100

3.-MANTENIMIENTO

CUERPO PRINCIPAL

Periodicidad :	anual
Resistencia de aislación :	
	Circuito Principal: más de 1000 MΩ (con megóhmetro de 1000 V)
	Circuitos Auxiliares: más de 2 MΩ (con megóhmetro de 500 V)
Aceite aislante:	
	Verificación de nivel. Ensayo de rigidez dieléctrica.
Aisladores:	
	Limpieza. Ensayo con perfilador de aisladores.

DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS

Periodicidad : anual

Resistencia de aislación circuito de comando :

Más de 2 MΩ (con megóhmetro de 500 V)

Calefactor:

Revisar continuidad del circuito del calefactor.

Puesta a Tierra:

Medir resistencia de puesta a tierra.

Estado general y aspecto exterior:

Limpieza del gabinete (interior y exterior)

Reparación sectores oxidados.

Ajuste de bulonería, bornes y conexiones.