

3.- ENERGIZACION DE LINEAS CATENARIAS Y DE DISTRIBUCION O INSTALACIONES RELACIONADAS CON ELLAS.

A fin de optimizar los procedimientos de energización de Líneas y equipos pertenecientes al Sistema Electrificado, se aclaran algunos conceptos ya expuestos en los correspondientes Manuales de Normalización del Sistema en caso de accidentes (para personal del Área Energía Eléctrica) y el Manual Operativo del personal de Control Trenes (para personal del Área Operaciones).

En ellos expresa:

"Personal autorizado para intervenir en la gestión y disposiciones sobre corte y reconexión de Energía."

Los encargados de turno del P.C.Z. y sus similares de C.C.E.E. son las únicas personas con facultades para convenir el momento de interrumpir o disponer la reconexión del suministro de Energía Eléctrica. Estas gestiones se documentaran mediante numeración consecutiva ordenada en registro especial, conjuntamente con fecha, horas de cortes y reconexión de energía y sector de seccionamiento.

Cuando los trabajos correspondan a Áreas ajenas al Área Energía y Distribución (C.C.E.E.) es menester que un representante de esta última se haga presente y actúe también en la gestión antes mencionada, (tramitación del Corte de Energía), avalando el trámite, asegurando el cumplimiento de medidas técnicas de desenergización y luego de terminados los trabajos procederá de igual modo respecto del reintegro de las instalaciones para reconectar la energía y reanudar los servicios.

Todo lo cual no excluye la función de coordinación técnica que el representante citado debe realizar con el C.C.E.E. a favor de la seguridad y la eficiencia en la misión a cumplir.

IMPORTANTE!!!

Cuando se requiera **UN CORTE DE ENERGIA CON MOTIVO DE UNA EMERGENCIA GRAVE**, sin tiempo para esperar la presencia del representante de Energía y Distribución en el lugar, en la solicitud de corte al C.C.E.E. se debe especificar con la mayor precisión, sitio, kilómetros, vía o vías obstruidas, Líneas de Tensión que son necesarias desenergizar. (Ej. Línea de contacto de vía ascendente o de vía descendente o de ambas... y también si se debe incluir Líneas de Señalamiento y/o de Fuerza, que funcionario o autoridad lo solicita y con que propósitos). **Además deberá tenerse muy en cuenta que previamente a todo Corte de Energía, el P.C.Z. tiene que establecer la posición de los trenes eléctricos para asegurarse que ninguno de ellos quede detenido en un punto de seccionamiento aéreo y prohibir todo movimiento próximos a estos (cruzadas).**



El C.C.E.E. podrá exigir toda la información que considere necesaria para eliminar posibles equívocos en las gestiones de corte y reconexión de energía.

Por tal razón los mensajes telefónicos relacionados con estos tramites sobre la base de consecutivos, deberán repetirse textualmente.

Cuando la situación que se plantea no resulta clara, deberán demorarse estas decisiones hasta que se obtenga la seguridad del procedimiento a ejecutar.

A fin de reenergizar instalaciones de alta tensión (líneas catenaria, equipos de SETy, CDMT, PS y PAT, etc.), cuando personal ajeno al Area Energía y Distribución haya solicitado un Corte de Energía, con motivo de una emergencia grave; **será requisito indispensable, la presencia del Capataz de Mantenimiento o Personal Autorizado del Area Energía Eléctrica**, en el sitio de falla, atentado, accidente o trabajo programado.

En los casos de apertura de las Líneas por falla (sin pedido de corte de energía); el Operador del C.C.E.E. dispondrá de un lapso de tres minutos para recabar o recibir información de causas, estado de las instalaciones, etc. y en caso de no obtener indicios de daños personales, materiales o solicitud expresa de Corte de Energía, procederá a la reenergización de la Línea afectada, siempre y cuando su criterio y la experiencia de actuación en situaciones similares no indiquen lo contrario.

NOTIFICADO:

Firma

Aclaración

Daniel Roberto Paz

Fecha

Firma

Aclaración

Daniel San Miguel

Fecha

03-10-07

Firma

Aclaración

A.E. GRUBALLI

Fecha

4-10-07

Firma

Aclaración

MARCELO ALTIERI

Fecha

8-10-07

Firma

Aclaración

Ricardo Pellon

Fecha

08/10/07

Firma

Aclaración

Fecha