

N° CONTRATISTA:

TESUR
SIEMENS

APR:
REV.:

Proye.:

2

1

CONFORME A OBRA



MINISTERIO DE
TRANSPORTE

AS BUILT

FIRMA:




ACLARACION:Ing Juan H. Talpone
Representante Técnico
Siemens S.A.

FECHA:

03/05/19

OS APROBACION
NRO.:

PLANILLA:

SIMB.	REF.	DESCRIPCION
	HMI	PANEL DE OPERACIÓN LOCAL (SALA TABLEROS)
	-CBAL	TABLEROS DE ALARMAS DE AVISO Y DESENGANCHE
	-AT03 -AT04	AUTOTRANSFORMADOR EN ACEITE 50kV/25kV CHINA RAILWAY 6000 kVA ONAN
	-T0A	TRANSFORMADOR DE OPERACION AUXILIAR 27,5kV/0,22kV 25 kVA MONOFASICO, TIPO SECO, TRAMAQ
	-Q10	SECCIONADOR BIPOLAR, EN AIRE, TESLA, MODELO 2210 36kV; 630A MANDO MOTORIZADO CON TELECOMANDO TESLA 200 110Vcc
	-Q11	SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR BAJO CARGA LAGO LVPIVru COMANDO MANUAL, FUSIBLE 2A
	-F1L1 -F1L2	DESCARGADOR DE SOBRETENSION POLIMERICO 36kV, 10kA, DOSEN
	-F2	DESCARGADOR DE SOBRETENSION 3kV, In=1500A, Icc=50kA SIEMENS SITRAS SCD
	LC	LINEA DE CONTACTO
	LA	LINEA DE ALIMENTACION
	VA	VIA ASCENDENTE
	VD	VIA DESCENDENTE

	CONFORME A OBRA	03/05/19	M.S.C	J.E.P.	J.H.T.
	APTO PARA CONSTRUCCIÓN (SEGUN OS-SC-L5-0797)	11/07/17	L.M.V.	J.E.P.	J.H.T.
	RESP. OS-SC-L5-0223	26/07/16	D.S.B.	J.E.P.	J.H.T.
	MODIFICACIONES VARIAS	24/09/15	D.S.B.	J.E.P.	J.H.T.
REV.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA	EJEC.	CONTR.	APROBO

PROYECTO: MODERNIZACIÓN DEL FFCC Gral. ROCA

FECHA

26/07/16

NOMBRE

D. BUTTORI

FIRMA

DIB.

26/07/16

J. PIAGGIO

REV.

26/07/16

H. TALPONE

APR.

26/07/16

Hojas:

1/2

Esc.:

S/E

Tolerancias:

Sustituye a:

Sustituido por:



MINISTERIO DE
TRANSPORTE

INFORMACION CONFIDENCIAL
PROHIBIDA SU DIVULGACION

Se reserva la propiedad de
este diseño y por lo tanto no puede
ser reproducido o cedido a terceros
sin su autorización escrita.

ARCHIVO: BID2982-100-DB-E-EU-0001_I

Plano N°

BID2982-100-DB-E-EU-0001

A3

Rev.

I

BID2982 - PAT DON BOSCO

SISTEMA ALIMENTACION DE TRACCION

25 kV

ESQUEMA UNI/BIFILAR

