

N° CONTRATISTA:

TESUR
SIEMENS

Proye.:
REV.:
APR:

2

1



REFERENCIAS:

SIMB.	REF.	DESCRIPCION
	HMI	PANEL DE OPERACIÓN LOCAL (SALA TABLEROS)
	T°	CENTRAL DE CONTROL DE TEMPERATURA TRANSFORMADORES DE OPERACION TIPO SECO. TECSYSTEM MODELO T-154
	-TO	TRANSFORMADOR DE OPERACION PRINCIPAL 13,2/√3kV/0,22kV 25 kVA MONOFASICO, TIPO SECO, TRAMAQ
	-Q1L1	SECCIONADOR DE CORTE VISIBLE 15 kV
	-F1L1	DESCARGADOR DE SOBRETENSION POLIMERICO OXIDO DE ZINC 12kV; 10kA, DOSEN MOD. PV 10/12
	LDF	LINEA DE FUERZA

2

CONFORME A OBRA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AS BUILT

FIRMA:

ACLARACION:

FECHA:

OS APROBACION NRO.:

PLANILLA:

Ing Juan H. Talpone

Representante Técnico

Siemens S.A.

03/05/19

	CONFORME A OBRA	03/05/19	M.S.C	J.E.P.	J.H.T.
	APTO PARA CONSTRUCCION	28/11/17	F.N.	J.E.P.	J.H.T.
	SEGUN OS-SC-L5-0368	31/08/17	L.M.V.	J.E.P.	J.H.T.
	PARA APROBACIÓN	21/12/15	D.S.B.	J.E.P.	J.H.T.
REV.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA	EJEC.	CONTR.	APROBO

PROYECTO: MODERNIZACIÓN DEL FFCC Gral. ROCA

FECHA	NOMBRE	FIRMA
DIB. 24/09/15	D. BUTTORI	
REV. 06/10/15	J. PIAGGIO	
APR. 06/10/15	H. TALPONE	

Hojas:

1/2

Esc.:

S/E

BID2982 - PSA BERAZATEGUI

SISTEMA DE DISTRIBUCION EN M.T.

13,2kV LDF

ESQUEMA TRIFILAR

Tolerancias:

Sustituye a:

Sustituido por:

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INFORMACION CONFIDENCIAL
PROHIBIDA SU DIVULGACION
Se reserva la propiedad de este diseño y por lo tanto no puede ser reproducido o cedido a terceros sin su autorización escrita.

ARCHIVO: BID2982-100-EB-E-EU-0002_I

Plano N°

BID2982-100-EB-E-EU-0002

A3

Rev.

1

CONFORME A OBRA



MINISTERIO DE
TRANSPORTE

AS BUILT

FIRMA:

ACLARACION:

Ing Juan H. Talpone
Representante Técnico
Siemens S.A.

FECHA:

03/05/19

OS APROBACION
NRO.:

PLANILLA:

QUILMES

L1
L2
L3

VILLA ELISA

PCO
PARACAS

F.O.

HMI

Cu 12 x 1,5 mm²

T*

PROTECCION TOP	ALARMAS DE AVISO	ALARMAS DE DESENGANCHE	ALARMA FALLA DE EQUIPO
CONTROL DE TEMPERATURA			

Cu 1x25 mm²
13,2kV
Cu 1x25 mm²
13,2kV

MARLEW
Cu 4 x 3 x 1,35 mm²
300 V BLINDADO

W 148

-Q1L1

A TSACA
TABLERO DE SERV. AUX.
CORRIENTE ALTERNA 220Vca

NOTA: El seccionador Q1L1 se encuentra
en el poste de acometida

	CONFORME A OBRA	03/05/19	M.S.C	J.E.P.	H.J.T.	PROYECTO: MODERNIZACIÓN DEL FFCC Gral. ROCA			ARCHIVO: BID2982-100-EB-E-EU-0002_I			BID2982 - PSA BERAZATEGUI SISTEMA DE DISTRIBUCION EN M.T. 13,2kV LDF ESQUEMA TRIFILAR		
	APTO PARA CONSTRUCCION	28/11/17	F.N.	J.E.P.	H.J.T.		FECHA	NOMBRE	FIRMA	Hoja: 2/2	Sigue:			A3
	SEGUN OS-SC-L5-0368	13/10/16	D.S.B.	J.E.P.	J.H.T.	DIB.	24/09/15	D. BUTTOR		Plano N°				Rev.
	PARA APROBACIÓN	21/12/15	D.S.B.	J.E.P.	J.H.T.	REV.	06/10/15	J. PIAGGIO		BID2982-100-EB-E-EU-0002				I
REV.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA	EJEC.	CONTR.	APROBO	APR.	06/10/15	H. TALPONE						