

SIMB.	REF.	DESCRIPCION	SIMB.	REF.	DESCRIPCION
	+K01	CELDA DE MEDIA TENSION AISLADA EN GAS SIEMENS 8DJH 13,2kV CELDA DE SALIDA CON INTERRUPTOR TIPO L			
	+K02	CELDA DE MEDIA TENSION AISLADA EN GAS SIEMENS 8DJH 13,2kV CELDA DE MEDICION CON SALIDA DE CABLE TIPO M		-P1	PUNTO FIJO DE PUESTA A TIERRA
	-Q1	SECCIONADOR DE TRES POSICIONES 630A MANDO MANUAL		I>	SIEMENS SIPROTEC 7SJ80 50/51 PROTECCIÓN TEMPORIZADA POR SOBRECORRIENTE POR FASE 50N/51N PROTECCION TEMPORIZADA POR SOBRECORRIENTE A TIERRA 50N(s)/51(s)1)SENSOR DE FALLA A TIERRA, FALLA A TIERRA INTERMITENTE 87 PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE TIERRA 49 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS 74TC SUPERVISIÓN DE CIRCUITO DE DISPARO 50BF PROTECCIÓN DE FALLA DEL INTERRUPTOR 46 PROTECCIÓN POR SOBRECORRIENTE DE SECUENCIA INVERSA 37 MONITOR DE BAJA CORRIENTE 86 BLOQUEO
	-Q0	INTERRUPTOR DE POTENCIA AL VACIO 24kV; 630A 25kA MANDO MOTORIZADO 110Vcc			
	-X51	DETECTOR DE TENSION CAPACITIVO TIPO VOIS+			
	-T1L1 -T1L3	TRANSFORMADOR DE TENSION 13,2/√3kV / 0,11/√3kV 20 VA Cl 0,5		U<	RELE DE PROTECCION DE MINIMA TENSION MULTITEK M200-V34U
	-T4L1 -T4L3	TRANSFORMADOR DE TENSION 13,2/√3kV / 0,11/√3kV 20 VA Cl 0,5		MD	MULTIMEDIDOR SIEMENS SENTRON PAC 3200
	-T2L1 -T2L3	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 30/5A (SOLO PROTECCIÓN) 2,5VA Cl. 10 P10		LDS	LINEA DE SEÑALES
	-T3L1 -T3L3	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 30A/5A 10 VA Cl. 0.5 FS5		HMI	PANEL DE OPERACIÓN LOCAL (SALA TABLEROS)
	-F1L1 -F1L3 -F2L1 -F2L3	DESCARGADOR DE SOBRETENSION POLIMERICO OXIDO DE ZINC 12kV; 10kA, DOSEN MOD. PV 10/12		Q1L1 Q1L3 Q2L1 Q2L3	SECCIONADOR FUSIBLE XS 15kV / 100A

CONFORME A OBRA			
 MINISTERIO DE TRANSPORTE	FIRMA: 		
AS BUILT	ACLARACION: Ing Juan H. Talpone Representante Técnico Siemens S.A.		
	<table border="1"><tr><td>FECHA: 21/06/18</td><td>COPIA CONTROLADA NRO.: </td><td>PLANILLA: </td></tr></table>	FECHA: 21/06/18	COPIA CONTROLADA NRO.:
FECHA: 21/06/18	COPIA CONTROLADA NRO.: 	PLANILLA: 	

	CONFORME A OBRA	21/06/18	F.N.	J.E.P.	J.H.T.
	APTO PARA CONSTRUCCION SEGUN OS-SC-L5-1895	05/11/17	F.N.	J.E.P.	J.H.T.
	SEGUN OS-SC-L5-1756	17/11/17	F.N.	J.E.P.	J.H.T.
	SEGUN OS-SC-L5-0366	05/09/17	L.M.V.	J.E.P.	J.H.T.
REV.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA	EJEC.	CONTR.	APROBO

PROYECTO: MODERNIZACIÓN DEL FFCC Gral. ROCA			
	FECHA	NOMBRE	FIRMA
DIB.	19/12/15	D. BUTTORI	
REV.	19/12/15	J. PIAGGIO	
APR.	21/12/15	H. TALPONE	
Hojas:		Esc.:	
1/2		S/E	
BID2982 – PSA VILLA ELISA SISTEMA DE DISTRIBUCION EN M.T. 13,2kV LDS ESQUEMA UNI/BIFILAR			
Tolerancias:		Sustituye a:	Sustituido por:
 MINISTERIO DE TRANSPORTE		INFORMACION CONFIDENCIAL PROHIBIDA SU DIVULGACION Se reserva la propiedad de este diseño y por lo tanto no puede ser reproducido o cedido a terceros sin su autorización escrita.	ARCHIVO: BID2982-100-VE-E-EU-0003_I Plano N° BID2982-100-VE-E-EU-0003
			A3 Rev. I

