

Normativa

Para diseñar el sistema el sistema de redes hidrosanitarias para la edificacion se regira bajo la normatia NTC 1500, la cual es un codigo colombiano de fontaneria, instalaciones Hidraulicas y sanitarias. Con esta normativa presenta los requerimientos minimos en terminos de presiones, diametros, longitudes, montaje, modificacion, reparacion, reubicacion y mantenimiento de los sistemas hidrosanitarios.

- A. Para el calculo de las ofertas y demandas hidricas se utiliza la normativa 0330 del 2017, ras 2000 y la NSR 10
- B. Diseños de red contraincendios NFPA - 13, NFPA- 14 y la NSR 10 titulo J

Materiales

Las tuberías se manejan en PVC derivado del plastico y CPV

Proveedor Bogotá: PAVCO

TUBERIA DE AGUA POTABLE

Diametro [in]	Diametro interno [mm]	Presion [psi]
1/2	18.18	500
3/4	23.63	400
1	30.20	315
1.1/2	43.68	200
2	54.58	200
3	80.42	200
4	107.70	200

TUBERIA DE VENTILACION

Diametro [in]	Diametro interno [mm]
1.1/2	43.68
2	54.58
3	80.42
4	107.70

TUBERIA DE SANITARIAS

Diametro [in]	Diametro interno [mm]
1.1/2	43.68
2	54.58
3	80.42
4	107.70

Equipos para red a presion

Bombas e hidroneumaticos

Proveedor Bogotá: IHM

Equipos

2 Bombas 20A- 20W para la red a presion agua potable

2 Bombas 20A - 20W para la red a presion agua reutilizable

2 Hidroneumaticos LA -200H

Nomenclatura

Agua potable fria



Agua potable caliente



Agua reutilizable



Aguas negras



Ventilacion



Aguas reutilizable no tratada



Codo 90°



Codo 45°



Tee 90°




Tee 45° sanitaria



Valvula de compuerta



Valvula de bola




Yee sanitaria



Sifon 180°




Sifon 180° con codo a 90°



Codo sanitario 90°



Medidores



Colectores

COL

Colectores sanitarios

COL-S

Valvulas para cada apartamento

- Los aparatos sanitarios de regulacion a presion que alimetan los aparatos sanitarios que surten agua caliente y agua iran acompañado de un medidor para cada apartamento con una valvula de cierre antes y despues del medidor.
- Los apartamentos contaran con dos valvulas de bola, una de ellas estara conectada a el calentador esto con el fin de poder controlar el flujo al calentador y otro ira conectado en la cocina la cual permitira que se cierre el flujo para el sistema de lavaplatos y baños.

VALVULAS Y MEDIDORES

Valvulas	Diametro [in]
Valvula de globo	3/4
Medidor LXH - 15	3/4
Valvula de globo	1/2

Tuberias de agua caliente

Las tuberías de agua caliente deben ser especiales y normalizadas

el proveedor de estas tuberías sera: PAVCO

Material: CPV

TUBERIA DE AGUA CALIENTE

Diametro [in]	Diametro interno [mm]
1/2	18.18
3/4	23.63
1	30.20
1.1/2	43.68

Generalidades

Estos planos estan regidos bajo la normativa de Colombia actual, los cambios de diseño se deben hacer con una previa consulta con el ingeniero hidraulico.

Los planos estan dimensionados en metros si hay algun tipo de excepcion se dara la informacion en el plano

Propietario	
NIT propietario	
860.013.720	
Nombre del proyecto	
Conjunto torres Asturias Real	
Dirección del proyecto	
Avenida Carrera 14 (Caracas) No. 37 – 48 sur	
Cuidad del proyecto	
Bogota D.C	
Nombre del plano	
Plano de especificaciones	
material tuberías	
Se muestra en el plano H-01, plano de especificaciones	
Contenido	
Escala	Version
	1.
Normatividad	
Especificaciones	
Especialidad	
Representante legal	
Hidrotecnia	David Sebastian Becerra
Encargados proyecto	
Archivo	
Total planos: 1	Fecha: 16/10/2020 6:23:49 p. m.
Número plano: H-01	Dibujante: David Becerra
Empresa de diseño	