

No. GNDEC/TCC/R/---

Dated: 20.1.15

To

M/s S.B.S Enterprises
B-08, Sai Kunj, New Palam, Part-3
Gurgaon

Sub: data

Ref: Your letter No. 1 dated: 20.1.15

The result of concrete cubes sent by you tested on 29.10.11 are as under:

S.No.	Description	Cube Dated	Mix	Comp.StrengthMpa
1	cube	20.1.15	M25	33
2	cube	20.1.15	M25	23
3	cube	20.1.15	M25	23
4	cube	20.1.15	M25	65
5	cube	20.1.15	M25	23
6	cube	20.1.15	M25	23
7	cube	20.1.15	M25	23
8	cube	20.1.15	M25	23
9	cube	20.1.15	M25	23

Conditions:

1. This test refers only to samples submitted for the test.
2. This test shall not used for any sales promotions or advertisements without permission.
3. This test report is not to be used for legal purpose & will not be produced in the Court of Law.

(Co-ordinator)

Dean Testing & Consultancy