

43 <보기>를 참고하여 ‘액체 제습 기술’에 대해 이해할 때, 빈칸에 들어갈 내용으로 가장 적절한 것은?

→ 보기 ←

일반적으로 냉방 부하*는 현열 부하와 잠열 부하의 합으로 나타낼 수 있다. 현열은 열의 출입에 따라 온도가 변하면서 변화하는 열량을, 잠열은 열이 출입해도 온도는 변화하지 않지만 물질의 상태가 변화하여 발생하는 열량을 가리킨다. 현열은 온도, 잠열은 습도와 관련이 있는데, 현열과 잠열을 합한 열량인 전열량이 바로 제어해야 할 냉방 부하가 되는 것이다. 이러한 내용을 고려할 때 액체 제습 기술은 기술이다.

* 부하(負荷) : 동력원에서 나오는 에너지를 소비할 때 소비되는 에너지의 크기.

- ① 현열 부하와 잠열 부하를 동시에 처리하는
- ② 현열 부하를 처리하여 냉방 효율을 높이는
- ③ 잠열 부하를 처리하여 냉방 효율을 높이는
- ④ 현열 부하를 처리하지만 잠열 부하가 증가하는
- ⑤ 잠열 부하를 처리하지만 현열 부하가 증가하는