

公共约束与统一口径

容量 12000 kWh 运行窗 [1200, 10800] kWh $\eta = 0.9$ 接口 5000 kW
不得倒送电、允许弃光 144 × 10 min 决策量 G, c, d, E 同一套电量平衡与 SOC 方程

数据逐问扩展



结构关系：问题一是后三问的单日特例；问题二、三为“继承 + 新增机制”；问题四与二、三为“同构 + 更换电价环境”。

正式窗口 2025-02-01 至 12-31 (334 天)；四问可并行建模，但储能参数、时刻口径与充放电回放规则必须统一。