Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В1	Хозяйственно-питьевой водопровод В1.1; В1.2							
-	Станция повышения давления WILO-COR-2 MHIE 803/VR (1 раб+1 рез.) Данные станции: q=1,8л/с или Q=6,48м3/ч Н=45м. Мощность насосов по 2,2кВт. каждый.. Частотное регулирование (ПЧ на каждый насос). бак на 24литра PN16/			WILO	комп	1		Хоз-питьевые насосы-1 зона
-	Станция повышения давления WILO-COR-2 MHIE 406/VR (1 раб+1 рез.) Данные станции: q=1,9л/с или Q=6,84м3/ч Н=79м. Мощность насосов по 2,2кВт каждый. Частотное регулирование (ПЧ на каждый насос). бак на 24литра PN16/			WILO	комп	1		Хоз-питьевые насосы-2 зона
-	Водомерный узел УВ14 В1, в т.ч.:							
	- счетчик холодной воды Ду65мм в комплекте с импульсным выходом	ВСХНд Ф50			КОМПЛ.	1		
	- фильтр для водомера фланцевый стальной с пробкой Ф50	ФМФ Ф50			шт.	1		
	- задвижка фланцевая чугунная с обрезиненным клином Ф100	МЗВ			шт.	4	22,5	
	- кран шаровой полнопроходный стальной с внутренней резьбой Ф15	тип Х2777	149В6032	ООО "Данфосс"	шт.	2		
	- задвижка фланцевая чугунная с электроприводом Ф100	30ч906бр			шт.	1		
	- манометр общего назначения	ГОСТ 2405-88			шт.	1		
	- кран трехходовой Ф15мм	ГОСТ 9702-87			шт.	1		
	-трубы стальные электросварные 108х2,8	ГОСТ 10704-91			м	2,0	7,26	трубы для водомерного узла
	-трубы стальные водогазопроводные черные Ф15	ГОСТ 3262-75*			м	1,0	1,28	
	окраска стальных труб эмалью ЭП-56 в 2 слоя по шпатлевке ЭП-0010	ТУ 6-10-1243-72			$м^2$/кг	2/0,8		
-	Трубы стальные электросварные 108х2,8	ГОСТ 10704-91			м	12,0	7,26	от ввода водопровода до насосов
-	окраска стальных труб эмалью ЭП-56 в 2 слоя по шпатлевке ЭП-0010	ТУ 6-10-1243-72			$м^2$/кг	4/1,6		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 45023

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Дятлова Л.			08.25
Проверил		Дятлова М.			08.25
Норм. контр		Дятлова М.			08.25

2273-1.1-ВК1. С01

Многоквартирный 25-ти этажный жилой дом литер 10 с пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в 342 квартале г.Благовещенска, Амурской области

Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

Спецификация оборудования

ООО Благпроект

Формат А3 (420Х297)

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Водомерный узел квартирный, в т.ч.:				компл.	330		
	– счетчик холодной воды Ду15мм с интерфейсом, с дистанционной передачей данных	ВСХ-15			шт.	330		
	– кран шаровой полнопроходной муфтовый Ф15				шт.	330		
	– фильтр для водомера муфтовый Ф15	ФММ Ф15			шт.	330		
	– обратный клапан муфтовый Ф15				шт.	330		
-	Наружный поливочный кран (шаровой кран с насадкой для шланга) Ду25мм				шт	1		
-	Шланг резиновый с внутренним диаметром 25мм (для наружного поливочного крана)	ГОСТ 18698-79			шт	1		
-	Люк под покраску 200х300 алюминевый для наружного поливочного крана			"Вентдом"	шт	1		
-	Шаровой кран полнопроходный муфтовый из нержавеющей стали:			ЛЗТА " Маршал"				
	-Ду 40мм				шт.	2	4,1	подающ. стояки 2-й зоны
	-Ду 20мм				шт.	14	1,1	перед воздухосб.
	-Ду 25мм				шт.	28	1,75	стояки (верхи низ)
	-Ду 25мм				шт.	2	1,75	к пол. кр.
	-Ду 15мм				шт.	15	0,75	для сбоса воды со стояков
-	Трубы полипропиленовые марки PN20:							
	– Ду40мм	VTp.700.0020		Valtec	м	86	2,30	по подвалу и стояк
	– Ду32мм	VTp.700.0020		Valtec	м	108	1,06	по подвалу и техэтажу
	– Ду25мм	VTp.700.0020		Valtec	м	1092	0,639	стояки
	– Ду25мм	VTp.700.0020		Valtec	м	32	0,639	
	– Ду20мм	VTp.700.0020		Valtec	м	7	0,258	
	– Ду15мм	VTp.700.0020		Valtec	м	14	0,25	
-	Соединительные детали PPRC: (с учетом 15%; тройники, угольники, муфты)	VTp.700		Valtec	кг	160		
-	Металл на крепление (10%)				кг	106		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 45023

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2273-1.1-ВК1. С01

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
–	Трубы стальные электросварные 57х2,5 (Ф50мм)	ГОСТ 10704-91			м	36	3,36	от насосов
–	Соединительные детали стальные				кг	4,0		
–	Металл на крепление стальных труб				кг	26		
–	Окраска стальных труб эмалью ЭП-56 в 2 слоя по шпатлевке ЭП-0010	ТУ 6-10-1243-72			$м^2$/кг	8/3,6		
–	Автоматический воздухоотводчик Ду20мм				шт.	14		
–	Тепловая изоляция труб трубками из вспененного полиэтилена Energoflex толщиной 20мм							
	-для труб Ду32	35/20-2			м	54		на техэтаже
–	Первоначальное устройство внутриквартирного пожаротушения "РОСА" Ф15мм				шт.	236		
	-шланг длиной 15м и Фсприска 19мм				шт.	236		
–	Регуляторы давления после себя Ф15мм				шт.	178		
–	Компенсатор "Козлова" сильфонный Ф25				шт.	84		
–	Компенсатор "Козлова" сильфонный Ф40				шт.	6		
–	Неподвижная опора для трубы Ф25				шт.	224		
–	Неподвижная опора для трубы Ф40				шт.	14		
–	Скользящая опора для трубы Ф25				шт.	224		
–	Скользящая опора для трубы Ф40				шт.	14		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 45023

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2273-1.1-ВК1. С01

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Т3, Т4	Трубопровод горячего водоснабжения							
-	Шаровой кран полнопроходный муфтовый из нержавеющей стали:			ЛЗТА " Маршал"				
	-Ду 40мм				шт.	2	4,1	стояки
	-Ду 25мм				шт.	472	2,7	к полотенцесуш.
	-Ду 25мм				шт.	28	2,7	стояки
	-Ду 20мм				шт.	28	1,1	
	-Ду 15мм				шт.	28	0,9	для сброса воды со стояков
-	Полотенцесушитель латунный ПО-30				шт.	236		
-	Автоматический воздухоотводчик Ду20мм			Valtec	шт.	28		
-	Водомерный узел квартирный, в т.ч.:				компл.	330		
	- счетчик горячей воды Ду15мм	ВСГ-15			шт.	330		
	- кран шаровой полнопроходной фланцевый Ф15	11с67пЦП.00.1 PN25 DN15			шт.	330		
	- фильтр для водомера муфтовый Ф15	ФММ Ф15			шт.	330		
-	Регуляторы давления после себя Ф15мм				шт.	178		
-	Компенсатор "Козлова" сильфонный Ф20				шт.	70		
-	Компенсатор "Козлова" сильфонный Ф25				шт.	140		
-	Компенсатор "Козлова" сильфонный Ф40				шт.	12		
-	Неподвижная опора для трубы Ф20				шт.	196		
-	Неподвижная опора для трубы Ф25				шт.	364		
-	Неподвижная опора для трубы Ф40				шт.	24		
-	Скользящая опора для трубы Ф20				шт.	196		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 45023

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
–	Скользящая опора для трубы Ф25				шт.	364		
–	Скользящая опора для трубы Ф40				шт.	24		
– –	Трубы полипропиленовые марки PN20:							
	– Ду40мм	VTp.700.0020		Valtec	м	86	1,90	стояк и сеть
	– Ду32мм	VTp.700.0020		Valtec	м	108	1,06	сеть
	– Ду25мм	VTp.700.0020		Valtec	м	1092	0,639	стояки
	– Ду25мм	VTp.700.0020		Valtec	м	32	0,639	сеть
	– Ду20мм	VTp.700.0020		Valtec	м	1092	0,258	
	– Ду15мм	VTp.700.0020		Valtec	м	30	0,25	
–	Соединительные детали PPRC: (с учетом 15%; тройники, угольники, муфты)			Valtec	кг	320		
–	Металл на крепление (10%)				кг	213		
	Теплоизоляция магистральных труб трубками из вспененного полиэтилена Energoflex толщиной 25мм:							
	–для труб Ду20	22/25-2		Энергофлекс	м	1092		
	–для труб Ду25	28/25-2		Энергофлекс	м	1124		
	–для труб Ду32	35/25-2		Энергофлекс	м	108		
	–для труб Ду40	42/25-2		Энергофлекс	м	86		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 45023

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2273-1.1-ВК1. С01

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, оюозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В2	Водопровод В2							
-	Модульная насосная установка (пожаротушения) WILO-CO 2 MVL 2008/SK-FFS -R-CS (1 раб+1 рез.) Данные установки: Q=18м3/ч; H=88м. Мощность насосов по 11,0кВт. Подсоединение станции фланцевое (всас./напор, мм);		2464092-артикул	WILO	комп	1		
-	Кран пожарный Ф50мм в т.ч.:				комп	55		
	-Вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой Ф50мм из ковкого чугуна	15кч11р			шт	55		
	-Головка цапковая напорная ГЦ-50	ТУ 78.7.302-91			шт	55		
	-Головка рукавная напорная ГР-50	ТУ 78.7.302-91			шт	110		
	-Ствол ручной пожарный РС-50 dспр=16мм	ТУ 22-5380-82			шт	55		
	-Рукав напорный пожарный льняной Ф50 L=20,0м	Г472-75*			шт	55		
-	Шкаф пожарный навесной (540х650х230), металлический				шт	55		
-	Пожарный патрубок Ф80мм				шт	2		
-	Обратный клапан чугунный фланцевый Ф80	16ч6бр			шт	2		
-	Рукав напорный резинотканевый Г(IV)-10-18 (Фвн=18мм)	Г18698-79*			шт	2		
-	Задвижка с обрезиненным клином Ф80	МЗВ			шт	2		после пожарных патрубков
-	Трубы стальные электросварные 89х2,8 (80)	ГОСТ 10704-91			м	11	5,95	
-	Трубы стальные электросварные 76х2,8 (65)	ГОСТ 10704-91			м	253	5,06	
-	Трубы стальные электросварные 57х2,5 (50)	ГОСТ 10704-91			м	72	3,36	
-	Соединительные детали стальные				кг	160		
-	Металл на крепление стальных труб				кг	265		
-	Окраска стальных труб эмалью ЭП-56 в 2 слоя по шпатлевке ЭП-0010	ТУ 6-10-1243-72			$м^2$/кг	80/32		
-	Диафрагма для регуляторы давления для трубы Ф50мм: -диаметр 12мм/Ф13мм				шт.	10/6		
	-диаметр 14мм; / -диаметр 16мм; / -диаметр 20мм:				шт.	8/6/6		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 45023

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2273-1.1-ВК1. С01

Лист 6

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Хоз-бытовая сеть канализации жилого дома К1							
1	Трубы PP канализационная малошумная	ГОСТ 32414-2013						
	- Ду110х3,4				м	1300		
	-Ду160х4,9				м	50		
2	Фасонные части:	ГОСТ 32414-2013						
2.1	- двухплоскостная крестовина Ду110х50 (левая)				шт	141		
2.2	- двухплоскостная крестовина Ду110х50 (правая)				шт	94		
2.3	- крестовина Ду110х110				шт	23		
2.4	- тройник Ду110х50 45°				шт	94		
2.5	- тройник Ду110х110 45°				шт	47		
2.6	- тройник Ду160х110 45°				шт	8		
2.7	- тройник Ду160х160 45°				шт	4		
2.8	- ревизия Ду110				шт	105		
2.9	- отвод 45° Ду110				шт	53		
2.10	- отвод 90° Ду110				шт	6		
2.11	- отвод 45° Ду160				шт	4		
2.12	- заглушка Ду110				шт	12		
2.13	- заглушка Ду160				шт	6		
3	Трубы чугунные безраструбные и фасонные части:							
	-труба чугунная Ду100мм (Lтр=3,0м)	SML	10101	Smart SML	м	5,0	8,5	
	- отвод 45° Ду100мм	SML	27101	Smart SML	шт	3	2,1	
	- переход чугун/ PPR Ду100мм			Smart	шт	3		
	-хомут Rapid Inox Ду100мм			Smart	шт	6		
	- тройник 45° Ду10мм			Smart	шт	1		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Дятлова М			10.25
Проверил		Дятлова Л			10.25
Н. контр.		Дятлова М			10.25

2273 – 1.1 – ВК1. С02

Многоквартирный 25-ти этажный жилой дом Литер 10 с пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в 342 квартале г. Благовещенска Амурской области

Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	4

Спецификация оборудования и материалов

ООО «Благпроект»

Формат: А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Противопожарная манжета ПМ-110				шт	387		
5	Неподвижная опора для труб Ду110мм двойная, оцинкованная в комплекте: - 2 элемента развязки - 2 хомута - 4 резьбовых штифта - 12 гаек шестигранных	PHONOLYT, тип dB(A)40	120391	MUPRO	Компл.	390		Крепления стояков
6	Металл на крепления трубопроводов по подвалу и техэтажу				кг	20		
7	Комплексная система Кнауф тип С623 для коробов (ГКЛ, ПП60х27, ПН28х27)				$м^2$/кг	75/1125		
8	Эмаль акриловая для пластика			«Радуга»	$м^2$/кг	1,5/0,2		Вытяжная часть объединенных стояков
	Напорный трубопровод К1н							
1	Труба стальная электросварная Ду57х3,0	ГОСТ 10704-91			м	20		
2	Гаситель напора:							
	- пластина металлическая (диск-сталь S=0,7)				шт	2	0,4	
	- стержни металлические (сталь) Ф8мм, L=10см				шт	10	0,0395	
3	Насос «Гном 6-10Д» с поплавком (Q=6м3/ч, H=10м, N=0,6кВт)				шт	1		
4	Шаровой кран стальной фланцевый Ду50мм				шт	1		
5	Обратный клапан чугунный фланцевый пружинный Ду50мм				шт	1		
6	Фланцы стальные тип 01, исполнение А Ду50мм				шт	2		
7	Металл на крепление труб				кг	8		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Внутренний водосток К2							
1	Воронка водосточная в комплекте с обжимным фланцем, листвоуловителем, электрообогревом, с патрубком компенсационным	ЭКО (Ду110х700)		Технониколь	Комп.	2		
2.1	Трубы напорные раструбные под уплотнительное кольцо (НПВХ 100 Р SDR21-110х5,3 техническая)	ГОСТ Р 51613-2000		Агригазполимер	м			
2.2	Трубы напорные раструбные под уплотнительное кольцо (НПВХ 100 Р SDR21-160х7,7 техническая)	ГОСТ Р 51613-2000		Агригазполимер	м			
3	Фасонные части из НПВХ:	ГОСТ 32415-2013						
3.1	- тройник неравносторонний 45° PVC-U SDR 21-**160х110** класс «ХВ» PN10				шт	2		
3.2	- отвод 45° PVC-U SDR 21-**110** класс «ХВ» PN10				шт	10		
3.3	- глухой фланец PVC-U SDR 21-**160** класс «ХВ» PN10				шт	1		
3.4	- ревизия:				компл	2		
	тройник раструбный с фланцем 90° PVC-U SDR 21-**160** класс «ХВ» PN10				шт	1		
	глухой фланец PVC-U SDR 21-**160** класс «ХВ» PN10				шт	1		
	болты М16х65 (Ру10) +гайка с шайбой				шт	8		
3.5	- патрубок раструб-фланец SDR 21-**160** класс «ХВ» PN10				шт	1		
4	Трубы стальные электросварные прямошовные Ф159х3,5	ГОСТ 10704-91			м	30		
5	Антикоррозийное покрытие стальных труб:							
5.1	- грунтовка в 1 слой	ГФ-021			$м^2$/кг	16/2,5		
5.2	- окраска эмалью в 2 слоя	ПФ-115			$м^2$/кг	32/8		
6	Металл на крепление трубопроводов				кг	30		
7	Фланец стальной плоский приварной DN150 PN10 тип 01	ГОСТ 33259-2015			шт	1		
8	Противопожарные муфты Ду160мм	ПМ-160			шт	26		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водоотведение конденсата с кондиционеров К4							
1	Труба ПЭ100 SDR 17 40х2,41 техническая	ГОСТ Р 70628.2-2023			м	950		
2	Соединительные детали из полиэтилена:	ГОСТ Р 70628.3-2023						
	- тройник ПЭ100 SDR17 40х2,41 (компрессионный)				шт	300		
	- отвод 90° ПЭ100 SDR17 40х2,41 (компрессионный)				шт	15		
	-заглушка ПЭ100 SDR17 40х2,41 (компрессионный)				шт	28		
3	Металл на крепление труб				кг	10		
4	Сифон-гидрозатвор Ду40мм			HL	шт	3		
5	Гильза (сталь по ГОСТ 10704-91) Ф108х3,0 L=0,5м				шт	6		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.